

Produkt: **Jalousie-/Rollladenaktoren**

Typ: **JRA/S 8.230.5.1, JRA/S 4.230.5.1, JRA/S 2.230.5.1**
JRA/S 8.230.2.1, JRA/S 4.230.2.1, JRA/S 2.230.2.1
JRA/S 8.230.1.1, JRA/S 4.230.1.1, JRA/S 2.230.1.1
JRA/S 4.24.5.1

Aktuelle Anwendungsprogramme: Jalousie/Rollladen 8f 230V Fahrzeiterm. M/1.1
Jalousie/Rollladen 4f 230V Fahrzeiterm. M/1.1
Jalousie/Rollladen 2f 230V Fahrzeiterm. M/1.1
Jalousie/Rollladen 8f 230V M/1.1
Jalousie/Rollladen 4f 230V M/1.1
Jalousie/Rollladen 2f 230V M/1.1
Jalousie/Rollladen 8f 230V/1.1
Jalousie/Rollladen 4f 230V/1.1
Jalousie/Rollladen 2f 230V/1.1
Jalousie/Rollladen 4f 24V Fahrzeiterm. M/1.1

Allgemeine Information

Markteinführung

von: Anwendungsprogramme Version 1.0
ab: 08/2011

Änderungen/Korrekturen

zu: Anwendungsprogramme Version 1.1
ab: 11/2011

Busstromaufnahme

Ein Relais konnte u.U. nach Neustart dauerhaft angezogen sein. Dies führt zu einer erhöhten Busstromaufnahme. Fehler wurde korrigiert.

Statusbyte

Bei aktivierter manueller Bedienung wurde durch einen kommenden Alarm das Bit *Manuelle Bedienung* (Nr. 0) im Statusbyte zurückgenommen und durch das Alarm-Bit ersetzt. Wenn der Alarm zurückgenommen wurde, wurde auch das Bit *Manuelle Bedienung* zurückgenommen, welches jedoch weiterhin gesetzt sein müsste. Fehler wurde korrigiert.
