

Benutzerhandbuch

IC1 Internet Controller

Die Komplettlösung für Fernüberwachung und -steuerung.



Schnellkonfiguration des IC 1


Für die Inbetriebnahme des Geräts benötigen Sie folgende Informationen:

- Lokale IP-Adresse und Netzwerkmaske bei der Konfiguration über einen direkten Netzwerkzugriff
- Telefonnummer bei Modem- oder MSN bei ISDN-Betrieb
- Folgende Daten Ihres Internetproviders bei Modem- oder ISDN-Betrieb:
 - Einwahldaten: Einwahlnummer, Benutzername/-kennung, Passwort
 - E-Mailkonto: POP3-Server, SMTP-Server



Wichtig: Javascript muss im Internetbrowser aktiviert sein!

Notieren Sie alle Gerätedata zu Ihrer persönlichen Sicherheit auf der Umschlaginnenseite dieses Handbuchs. Damit haben Sie alle Daten rund um Ihren IC 1 auf einer Seite zusammengefasst. Bewahren Sie alle Daten an einem sicheren Ort auf.



IC 1 Adresse zur direkten Netzwerkkonfiguration:

- IP: 192.168.0.222

- Netzwerkmaske:
255.255.255.0

Anschlüsse für den Internetbetrieb:

- Telefon: Analog oder ISDN je nach IC 1 Typ
- Netzwerk: Nur bei einem Anschluss an ein bestehendes internes Netzwerk oder direkter Internetanbindung

Internetbrowser-Version:

- Netscape Navigator 4.7x
- MS Internet Explorer 5.0 oder höher

Sie haben zwei einfache Möglichkeiten zur Konfiguration des Geräts:

1. Konfiguration direkt über www.domoport.de über Ihren Internetzugang (nur für Geräte mit Modem/ISDN).
2. Direkte Gerätekonfiguration über Netzwerk und Internetbrowser. Die Gerätadressen entnehmen Sie bitte dem Kasten »IC 1 Auslieferungsadresse zur direkten Netzwerkkonfiguration«. Über diese Auslieferungsadresse können Sie das Gerät direkt in Ihrem Netzwerk konfigurieren. Ferner steht Ihnen zur Netzwerkkonfiguration die IC 1 Konfigurationssoftware zur Verfügung. Mit der Konfigurationssoftware können Sie sehr einfach Geräte in Ihrem Netzwerk suchen und die Netzwerkadressen ändern.

Urheberrecht

Copyright 2002
Merten GmbH & Co. KG
Fritz-Kotz-Str. 8
D-51674 Wiehl

Für diese Dokumentation behalten wir uns alle Rechte vor. Dazu zählen insbesondere die fotomechanische Wiedergabe und die Speicherung in elektronischen Medien.

In der Dokumentation verwendete Warenbezeichnungen und Firmennamen unterliegen den Rechten der jeweils betroffenen Firmen.

Technische Änderungen

Merten behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben, in dieser Dokumentation, ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Bei Warenrücksendungen auf Grund von Beanstandungen wenden Sie sich bitte an unser Service Center:

Merten GmbH & Co. KG
Systemlösungen für die Elektrotechnik
Service Center
Fritz-Kotz-Straße 8
Industriegebiet Bomig-West
D-51674 Wiehl

Telefon: +49 2261 702-204
Telefax: +49 2261 702-136
Internet: www.merten.de

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere InfoLine:

Telefon: +49 1805 212581 oder +49 800 63783640
Telefax: +49 1805 212582 oder +49 800 63783630
E-Mail: infoline@merten.de

IC 1 Anschlussdokumentation

Domoport Anmeldedaten:

Hauptbenutzer-Name: _____
Gerätename: _____
Passwort: _____
Angemeldet am: _____

IC 1 Gerätedaten:

SN: _____
Telefonnummer: _____
IP-Adresse (ggf.): _____
Installationsort: _____
Modemart:
Analog
ISDN
GSM

Digitale Eingänge:

| Bezeichnung |
|-------------|
| DI1: _____ |
| DI2: _____ |
| DI3: _____ |
| DI4: _____ |
| DI5: _____ |
| DI6: _____ |

| Bemerkungen |
|-------------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

Digitale Ausgänge:

| Bezeichnung |
|-------------|
| DO1: _____ |
| DO2: _____ |
| DO3: _____ |
| DO4: _____ |
| DO5: _____ |
| DO6: _____ |

| Bemerkungen |
|-------------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

Analoge Eingänge:

| Bezeichnung |
|-------------|
| AI1: _____ |
| AI2: _____ |
| AI3: _____ |
| AI4: _____ |

| Bemerkungen |
|-------------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

Inhaltsverzeichnis

Einführung

| | |
|--|----------|
| Einsatz und Konfigurationsmöglichkeiten | 2 |
|--|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Einsatzgebiete | 2 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Software | 2 |
|----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Hardware | 3 |
|----------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Funktionalität | 4 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------------|----------|
| IC 1 und Domoport | 5 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|--|---|
| Zusammenarbeit von IC 1 und Domoport | 5 |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sicherheitskonzept von Domoport | 6 |
|---------------------------------------|---|

IC 1 Komponenten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Gerätebeschreibung | 8 |
|---------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäuse und Stromversorgung | 8 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Prozessor | 8 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Ein- und Ausgänge | 9 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Schnittstellen | 9 |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Modem | 9 |
|-------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| IC 1 Systemkomponenten | 10 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|----|
| Spannungsversorgung DC 24V REG-K | 10 |
|--|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| USV Erweiterungsmodul REG-K | 11 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| USB Video Adapter REG-K | 11 |
|-------------------------------|----|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Montage und Installation | 14 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|----|
| IC 1 montieren | 14 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Telefonanschluss | 14 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| LAN (Ethernet) | 15 |
|----------------------|----|

| | |
|--|----|
| USB-Schnittstelle für externe Geräte | 15 |
|--|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Digitale Ausgänge | 16 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Digitale Eingänge | 17 |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Analoge Eingänge | 17 |
|------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Spannungsversorgung | 18 |
|---------------------------|----|

BENUTZERHANDBUCH

Inbetriebnahme

| | |
|--|-----------|
| Gerätezugang | 20 |
| Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem IC 1 | 20 |
| Punkt zu Punkt Verbindung | 21 |
| So konfigurieren Sie die Browser-Einstellungen: | 22 |
| Internetverbindung über Domoport | 23 |
| Integration in ein Standard-Netzwerk | 24 |
| So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen des IC 1: | 24 |
| Gerätedaten | 26 |
| Bedienoberfläche | 26 |
| Identifizierung | 26 |
| Datum und Uhrzeit | 27 |
| Internet | 28 |
| Internetzugang per Modem | 28 |
| Nameserver vergeben | 29 |
| E-Mail | 30 |
| Server für E-Mail Versand | 30 |
| POP-Server (Authentifizierung) | 31 |
| Ein-/Ausgänge | 32 |
| Digitale Eingänge | 32 |
| Digitale Ausgänge | 34 |
| Analoge Eingänge | 35 |
| So konfigurieren Sie die analogen Eingänge: | 35 |
| So berechnen Sie Faktor und Offset mit dem IC 1 Faktor/Offset Rechner: | 36 |
| Variablen | 38 |
| Gerätevariablen | 38 |
| So konfigurieren Sie Gerätevariablen: | 38 |
| Anordnung | 40 |
| Bereichstrenner | 40 |
| Listenelemente bewegen | 41 |
| So bewegen Sie Listenelemente: | 41 |
| Benutzerkonten | 42 |
| Benutzer | 42 |
| Berechtigungen | 44 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Verlinkte Geräte | 45 |
| Links | 45 |
| So verlinken Sie IC 1 Internet Controller REG-K und andere LAN-Geräte: | 45 |
| So greifen Sie auf verlinkte Geräte zu: | 46 |
| Systemfunktionen | 47 |
| Auslieferungszustand | 47 |
| Neustart | 48 |
| Update | 48 |
| Benutzeroberfläche | |
| Aufbau | 52 |
| Infobereich | 52 |
| Navigationsbereich | 53 |
| Arbeitsbereich | 54 |
| Darstellung | 54 |
| Administrator-Ansicht | 54 |
| Einschränkungen in der Benutzer- und Betrachter-Ansicht | 54 |
| Systembereiche | |
| Homepage | 56 |
| Homepage | 56 |
| Zeitschaltuhr | 58 |
| Programme | 58 |
| Ausnahmetage | 60 |
| E-Mailer | 61 |
| Programme | 61 |
| So richten Sie ein Meldeprogramm ein: | 61 |
| Empfänger | 63 |
| Meldekette | 65 |
| Video | 67 |
| Videobild | 67 |
| Einrichten | 68 |
| Historie | 71 |
| Historie | 71 |
| Einrichten | 72 |
| Makros | 74 |
| Makros | 74 |
| Makros editieren | 75 |
| So editieren Sie ein Makro: | 76 |
| Makrofunktionen | 76 |

| | |
|--|-----------|
| Anmeldung | 79 |
| Internetportal www.domoport.de anwählen | 80 |
| Geräteverbindung | 80 |
| WAP-Zugriff | 80 |
| Neu anmelden | 81 |
| Erstanmeldung | 81 |
| Anhang | |
| Technische Daten | 83 |
| Funktionsumfang | 85 |

1

Einführung

Der IC 1 ist ein Netzwerk- und Internet Controller für den Schaltschrank. Er bietet eine Komplettlösung für die Fernüberwachung und -steuerung von Gebäuden und Anlagen über das Internet. Der Zugriff auf den IC 1 erfolgt weltweit über das Internetportal www.domopoint.de. Ein Standard-Internetbrowser und ein E-Mailclient ersetzen die herkömmliche Software. Damit bietet Ihnen der IC 1 globalen Zugriff auf Ihre Haustechnik, ohne dass das Gerät permanent mit dem Internet verbunden sein muss.

Das folgende Kapitel zeigt Ihnen die Einsatz- und Konfigurationsmöglichkeiten des IC 1. Ferner lernen Sie die Zusammenarbeit des IC 1 mit dem Internetportal www.domopoint.de und das Sicherheitskonzept dieses Services kennen.

Einsatz und Konfigurationsmöglichkeiten

1 Den IC 1 richten Sie ohne Schulungsaufwand und Zusatzsoftware ein. Wenn Sie das Gerät auf Domoport angemeldet haben, ist es schon komplett konfiguriert. Sie müssen keine Software installieren: Der IC 1 arbeitet ausschließlich mit Internettechnologie – von jedem Internetzugang aus. Damit steuern und überwachen Sie Ihre Gebäude- und Anlagentechnik von jedem beliebigen Ort aus.

Einsatzgebiete

Die Einsatzgebiete des IC 1 Internet Controllers REG-K liegen sowohl im technischen Gebäudemanagement als auch im Kleingewerbe oder Heimbereich - überall dort, wo eine unkomplizierte und preiswerte Lösung zur Fernüberwachung und -steuerung der Gebäudetechnik gefragt ist.

Die folgende Liste gibt Ihnen einen Eindruck davon, welche Daten Sie mit dem IC 1 überwachen und steuern können:

- Elektrotechnische Installationen und Anlagen
- Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen
- Wind-, Solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen
- Sicherheitstechnik
- IT-Anlagen
- Sanitäranlagen

Den IC 1 können Sie über das Internet oder im Netzwerk (Ethernet) betreiben: Im Netzwerkbetrieb können Sie mehrere Geräte in einem Gebäude kombinieren und damit eine große Anzahl an Datenpunkten erfassen; oder Sie betreiben mehrere Geräte in verschiedenen Gebäuden über das Internet. Damit ist die Haus- und Sicherheitstechnik Ihrer gesamten verteilten Liegenschaften in einer Anwendung vereinigt: Sie haben jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf Ihre Büoräume, Heim, Wochenendhaus oder Boot – unerheblich, wo sich diese Liegenschaften befinden.

Software

Der IC 1 bietet Ihnen geräteseitig, ohne Programmieraufwand oder zusätzliche Software, folgende Möglichkeiten:

- Fernsteuerung und Funktionsüberwachung
- Videoüberwachung mit Live-Videobildern
- Fernalarmierung auf E-Mail, Mobilfunk und Telefon über Provider
- Zeitschaltuhr mit 32 Kanälen

- Visualisierung, Aufzeichnung und Speicherung von Energieverbräuchen, Temperaturen und weiterer wichtiger Daten
- Makro-Editor für logische Verknüpfungen

Die Software des IC 1 ist komplett auf dem Gerät vorhanden und muss nicht auf einem Rechner installiert werden. Zur Bedienung benötigen Sie lediglich einen herkömmlichen Internetbrowser wie beispielsweise den MS Internet Explorer oder den Netscape Navigator. Damit können Sie jeden Internetzugang zur Steuerung und Überwachung Ihrer Gebäude- und Anlagentechnik nutzen. Ferner können Sie den IC 1 auch mit mobilen Geräten bedienen, auf denen Sie einen Internetzugang haben. Die benötigte Software für die mobile Fernbedienung des IC 1 ist z.B. ein WAP-Browser auf einem Mobiltelefon oder ein Internetbrowser auf einem Handheld-PC oder Organizer. Die folgende Liste fasst die Zugangsmöglichkeiten auf den Internetdienst www.domoport.de und damit auf den IC 1 zusammen:

- Office PC
- Home PC
- Notebook/Laptop PC
- Public PC, Internetcafé
- WAP Mobiltelefon
- PDA
- Organizer

Hardware

Der IC 1 ist als Reiheneinbau-Komponente in den Schaltschrank integrierbar. Er ist ein eigenständiges Mikroprozessorgerät mit »Embedded Technologie« und einem integrierten Webserver. Der Anschluss erfolgt mit Standardverbindungen an das Strom- und Telefonnetz und – wenn vorhanden – an das Intranet. Die Konfiguration beschränkt sich auf ein Minimum: Sie müssen lediglich die IP-Adresse des IC 1 und Ihren InternetServiceprovider (ISP) einstellen. Dazu bietet der IC 1 je nach Hardwarevoraussetzung folgende Konfigurationsschnittstellen:

- Über das Ethernet (LAN, WAN)
- Über das Internet (Telefoneinwahl, direkt)


Der IC 1 verfügt über digitale Ein- und Ausgänge mit denen er Anschlüsse überwacht und externe Lasten bis zu 10A schaltet. Messwertdaten erfasst der IC 1 über analoge Eingänge (s. Abb. »Digitale und analoge Ein- und Ausgänge des IC 1«).

Alle IC 1 Internet Controller REG-K können Sie über eine LAN-Schnittstelle vernetzen.



Konfiguration außerhalb von Deutschland:

Internet controller: Auf dem IC 1 ist geräteseitig ein deutscher InternetServiceprovider voreingestellt. Wenn Sie das Gerät über das Internet konfigurieren, dann fallen eventuell internationale Telefongebühren bei der Erstkonfiguration an. Stellen Sie daher bei der Erstkonfiguration einen Internetzugang für das Land ein, in dem Sie den IC 1 betreiben (z.B. InternetByCall-Provider).



Digitale und analoge Ein- und Ausgänge des IC 1

Funktionalität

Der IC 1 arbeitet eigenständig und erfordert keinen Programmieraufwand. Dabei ist das IC 1 Konzept so offen angelegt, dass Sie seine Funktionalität ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuschneiden können. Sie realisieren eine Funktionalität in der Regel über die Programmmodulen des IC 1 (s. Kasten »Programmmodulen des IC 1«); Logikfunktionen hinterlegen Sie mit dem Makroeditor.

Programmmodulen: Mit seinen Programmmodulen bietet Ihnen der IC 1 komplett vorkonfigurierte Funktionen. Sie müssen lediglich Ihre Daten, wie beispielsweise die Schaltzeiten der Zeitschaltuhr eingeben und das Gerät ist einsatzbereit.

Die folgende Liste zeigt die Funktionen der Programmmodulen:

- Visualisierung
- Fernsteuerung und Funktionsüberwachung
- Zeitschalten
- Alarmierungs- und Überwachungssystem für Einbruch und Feuer
- Dokumentation von Energieverbräuchen, Leistungskurven, Zählerständen und sonstiger Daten
- Videoüberwachung und Bildspeicherung

Makroeditor: Der IC 1 verfügt über einen eigenen Makroeditor (auch »Chessboard Editor oder CBE« genannt). Der Makroeditor bietet Ihnen eine leistungsfähige Programmierumgebung, mit der Sie sehr einfach Ihre eigene Softwarefunktionalität realisieren. In wenigen Minuten konfigurieren Sie beispielsweise eine Alarmbenachrichtigung in Abhängigkeit eines Zählerstandes. Mit dem Makroeditor hinterlegen Sie die Ein- und Ausgänge Ihres IC 1 mit Logik-, Arithmetik- und Zeitfunktionalität (s. Abb. »Schematische Darstellung eines Makros«). Dazu benötigen Sie keinerlei Vorkenntnisse.




Ein Makro ist ein benutzerdefiniertes Skript, also eine Programmierung. Über Makros realisieren Sie automatisierte Funktionalitäten mit dem IC 1. Dazu bietet Ihnen der IC 1 Makroeditor Funktionen zum Abfragen oder Setzen von Gerätewerten. Die Gerätewerte können Sie mit Logik-, Zeit- und Arithmetikfunktionen verknüpfen und schaffen damit ein automatisiertes Ablaufdiagramm.



Programmmodulen des IC 1: Die Software des IC 1 enthält Programmmodulen.

Das sind komplette Applikationen, die Ihnen geräteseitig zur Verfügung stehen. Die folgende Liste zeigt die Programmmodulen des IC 1:

- Zeitschaltuhr
- E-Mailer
- Historisierung
- Makroeditor



Schematische Darstellung eines Makros im IC 1 CBE

IC 1 und Domoport

2 Das Konzept der IC 1 Technologie ist die Zusammenarbeit des weltweiten Internetportals www.domoport.de mit der eigens darauf abgestimmten Gerätesoftware und Sicherheitstechnologie. Domoport bietet jedoch weit mehr als ein reines Zugangsportal auf Ihre IC 1 Internet Controller REG-K: Domoport ist eine umfassende Security-Plattform, über die Sie Ihre IC 1 Geräte in Konten verwalten und schützen. Die sehr hoch entwickelte Kryptographie, wie sie auf dem Domoport Server eingesetzt wird, verhindert wirkungsvoll, dass nicht autorisierte Personen auf Ihre IC 1 Geräte zugreifen.

Zusammenarbeit von IC 1 und Domoport

Die Technologie des IC 1 ist ganz auf die Zusammenarbeit mit dem Internetportal www.domoport.de ausgelegt. Domoport ist ein zugriffsgeschützter Einwahldienst, der in Zusammenarbeit mit der IC 1 Technologie die sichere Steuerung und Überwachung Ihrer eigenen oder betreuten Anlagen ermöglicht. Über Domoport können Sie jederzeit auf Ihre IC 1 Geräte zugreifen, ohne dass diese permanent mit dem Internet verbunden sein müssen. Domoport ersetzt an dieser Stelle eine aufwendige Leitzentrale und Zugangssoftware: Sie steuern Ihre Geräte einzig über einen Standard-Internetbrowser.

Die Domoport Plattform bietet aber nicht nur einen sicheren Zugriff auf Ihre Geräte, sondern auch umfangreiche Verwaltungs- und Administrations-Funktionalität: Auf dem Domoport Server legen Sie Benutzer- und Gerätekonten an. Die Konten können Sie administrativ verwalten. So hat beispielsweise ein Hausmeister einen eingeschränkten Zugriff auf die IC 1 Geräte einer Liegenschaft. Sie als Hauptbenutzer haben dagegen vollen Zugriff auf alle Geräte Ihrer verteilten Liegenschaften. Die Kontoverwaltung auf Domoport ist sehr flexibel: Sie können für jedes Gerät ein eigenes Konto mit eigens dafür vorgesehenen Mitbenutzern anlegen. Umgekehrt können Sie jedem Mitbenutzer einen selektiven Zugang auf einzelne Geräte einrichten. Jedes Konto ist mit einem Benutzernamen und Passwort geschützt und kann von Ihnen jederzeit gesperrt werden. Die folgende Liste zeigt Ihnen die Verwaltungsfunktionen von Domoport in Stichworten:

- Hauptbenutzerkonto
- Mitbenutzerkonten
- Gerätekonten
- Stammdatenverwaltung
- Geräteverwaltung
- Mitbenutzerverwaltung
- Kontosperrung
- Statusreport



Sie erreichen das **Domoport Internetportal** unter einer der folgenden URLs:

- <http://www.domoport.de>
- <http://www.domoport.com>

Die Domoport **WAP-Benutzeroberfläche** öffnen Sie mit folgender Erweiterung der jeweiligen URL:

- <http://www.domoport.de/wap>
- <http://www.domoport.com/wap>

Mehr zur WAP-Bedienoberfläche des Domoport Internetportals finden Sie im Kapitel 4 unter »WAP-Zugriff«.




Der **Hauptbenutzer** ist der Kontoinhaber eines IC 1 Gerätekontos. Er richtet sein **Hauptbenutzerkonto** mit der Erstanmeldung eines IC 1 Internet Controllers REG-K beim Internetdienst Domoport ein. Der Hauptbenutzer hat alle administrativen Rechte und kann **Mitbenutzer** und **Mitbenutzer-Konten** einrichten. Mitbenutzer haben in der Regel eingeschränkte Zugangsrechte auf ein oder mehrere IC 1 Geräte, die unter dem Hauptbenutzerkonto eingerichtet sind.

Sicherheitskonzept von Domoport

Domoport arbeitet mit einer ausgereiften Sicherheitstechnik, wie sie sonst nur im Bereich des Onlinebankings angewendet wird. Schon bei der ersten Anmeldung eines IC 1 am Internetportal werden alle Seiten SSL-verschlüsselt übertragen. Die Zugangsberechtigung auf ein Gerät wird dreifach überprüft (vgl. Abb. »Kommunikationswege zwischen Benutzer, Domoport und IC 1«):

1. Nachdem Sie erstmalig ein Konto eingerichtet haben, melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort am Domoport Internetportal an ①. Domoport überprüft nun zunächst Ihre Zugangsdaten. Stimmen Ihre Daten mit den gespeicherten Daten Ihrer Erstanmeldung überein, dann bekommen Sie Zugang auf Ihr Benutzerkonto. Wenn Sie sich wieder abmelden oder Ihre Zugangsdaten nicht korrekt eingegeben haben, wird Domoport geschlossen. Sie müssen sich erneut mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Ebenso, nach 15 Minuten Inaktivität.
2. Von Ihrem Benutzerkonto aus können Sie Ihre Geräte anwählen. Daraufhin kontaktet Domoport den ausgewählten IC 1 wie folgt: Domoport wählt die Telefonnummer des Gerätes; kommt die Verbindung zu Stande, dann legt Domoport wieder auf ②. Der IC 1 wird dadurch aufgefordert, online zu gehen und Verbindung mit dem Domoport Server aufzunehmen. Dies tut der IC 1 über den eingestellten ISP ③. Sobald der IC 1 mit Domoport verbunden ist, bekommt er eine verschlüsselte »Parole« zugeschickt, die er korrekt beantworten muss. Parole und Antwort sind eigens für jedes Gerät verschlüsselt gespeichert. Hat sich Domoport davon überzeugt, dass es sich um das richtige Gerät handelt, so bekommt das Gerät und Ihr Internetbrowser einen codierten »Einmal-Schlüssel« mitgeteilt ④. Der codierte »Einmal-Schlüssel« verhindert, dass von einem anderen Internetbrowser als dem Ihren auf den IC 1 zugegriffen werden kann.
3. Nur Ihr Internetbrowser ist nun in der Lage, den codierten »Einmal-Schlüssel« an den IC 1 zu übertragen. Das richtige Gerät kann den Code entschlüsseln und vergleicht diesen mit dem gespeicherten Schlüsselcode auf dem Domoport Server. Erst wenn die Schlüssel überein stimmen, werden Sie als Benutzer auf dem IC 1 akzeptiert ⑤.

Dieses Sicherheitsprotokoll wird jedes Mal von Neuem wiederholt, wenn sich ein Benutzer auf einen IC 1 einwählt.



Kommunikationswege zwischen Benutzer, Domoport und IC 1

2

IC 1 Komponenten

Die Produktliste des IC 1 bietet Ihnen modular aufgebaute Systemkomponenten. Alle Komponenten sind für die Montage auf der Hutschiene ausgelegt und können kombiniert und nachträglich erweitert werden. Das Basismodul des Systems ist mindestens ein IC 1 Internet Controller REG-K. Der IC 1 hat alternativ folgende Modems eingebaut: Analoges Modem, ISDN-Modem, GSM/ GPRS-Modem oder kein Modem (nur für Netzwerk-Betrieb). Einen IC 1 mit Modem können Sie mit einem IC 1 ohne Modem erweitern: Die Geräte kommunizieren über Netzwerk miteinander, so dass ein Telefonanschluss für Ihre Gebäude- und Anlagentechnik genügt. Weitere Systemkomponenten sind ein Netzgerät, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie ein Standard-Videomodul.

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Kurzübersicht über die einzelnen Systemkomponenten.

Gerätebeschreibung

1 Der IC 1 ist das Basismodul der IC 1 Produktfamilie. Er ist mit einem 33MHz Prozessor ausgestattet und arbeitet als Controllerbaustein. Der IC 1 verfügt über jeweils sechs digitale Ein- und Ausgänge, vier analoge Eingänge, zwei USB-Schnittstellen, Ethernetschnittstelle und Telefoneingang - optional entweder digital oder analog.

Gehäuse und Stromversorgung

Der IC 1 ist ein Reiheneinbaugerät zur Hutschienenmontage. Er verfügt über ein Standard EN50022-Gehäuse (9 TE) und ist für eine Umgebungstemperatur von 0-45°C ausgelegt.

Der IC 1 wird an 10-24V Gleichstrom betrieben. Die Spannungsversorgung wird durch die LED POWER angezeigt. Sobald der IC 1 an die Vorsorgungsspannung angeschlossen ist, läuft eine Startroutine im Gerät ab. Der IC 1 startet und überprüft seine Software (bootet), initialisiert alle integrierten Geräte, wie Modem oder USB-Schnittstelle und lädt die zuletzt gespeicherte Konfiguration.

i Zur **Stromversorgung** ist die Spannungsversorgung DC 24V REG-K vorgesehen. Sie können jedoch auch handelsübliche Netzgeräte mit entsprechenden Daten einsetzen. Die Versorgungsspannung reicht von DC 10V bis DC 24V. Die Leistung des Netzgeräts sollte mindestens 10-15W betragen.



IC 1 Internet Controller REG-K

Prozessor

Als so genannter »Embedded Computer« ist der IC 1 mit einem 32-Bit RISC Prozessor mit einer Taktfrequenz von 33MHz und Echtzeituhr ausgestattet. Die Echtzeituhr ist batteriegepuffert und Funkuhr synchronisiert: Die Synchronisation erfolgt bei jeder Internetverbindung nach DCF77-Standard.

Ein- und Ausgänge

Mit sechs digitalen Eingängen kann der IC 1 externe Anschlüsse mit einer Taktfrequenz von bis zu 25Hz überwachen.

An sechs digitalen Relaisausgängen können Verbraucher bis zu 10A an 250V Wechselstrom geschaltet werden. Elektrische Signale an den digitalen Anschlüssen sind jeweils mit einer LED visualisiert (*DIGITAL IN* und *DIGITAL OUT*). Die vier analogen Eingänge sind für Geräte mit einem Messstromausgang von 0-10V/0-20mA/4-20mA ausgelegt. Die digitale Auflösung der Messwerte beträgt 10-Bit.

Schnittstellen

Der IC 1 ist mit zwei USB-Schnittstellen für jeweils ein externes Videomodul ausgestattet. Die Netzwerkanbindung erfolgt über eine Ethernet-RJ45-Schnittstelle für LAN-Netzwerke. Die Netzwerkschnittstelle mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100MBit/s ist standardmäßig bei allen IC 1 Typen vorhanden. Die Netzwerkaktivität wird durch jeweils eine LED für *LINK* und *LAN* angezeigt.

Verlinkte Geräte: Darüber hinaus ermöglicht der IC 1 einen Durchgriff auf bis zu 32 verlinkte Geräte pro IC 1 Internet Controller REG-K. Die verlinkten Geräte müssen keine Internet Controller REG-K sein; sie benötigen lediglich einen intergrierten Webserver für den Zugriff über den IC 1 (z.B. Webcams).

Modem

Der IC 1 ist mit unterschiedlichen Modems ausgestattet. Ferner ist eine Netzwerkvariante ohne Modem erhältlich. Den Onlinestatus zeigt die LED *ONLINE* an. Die verschiedenen IC 1 Typen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Übersicht: IC 1 Typen

| Bezeichnung | Modem Typ | Übertragungsrate |
|--------------|----------------|------------------|
| IC 1 6950 02 | Analoges Modem | 56kBit/s |
| IC 1 6950 03 | ISDN Modem | 64kBit/s |
| IC 1 6950 04 | GSM Modem | GPRS (11/2001) |
| IC 1 6950 01 | ohne Modem | |

Stromversorgung:



Eingang der Spannungsversorgung (DC 12-24V)

Ein- und Ausgänge:



4 analoge Eingänge zur Erfassung analoger Messwerte. Die analogen Eingänge können in der IC 1 Software an Eingangsspannungen im Bereich von 0-10V und Eingangstromen von 0-20mA angepasst und individuell konfiguriert werden.



6 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte. Die Eingänge können in der IC 1 Software frei bezeichnet werden und Schalteingänge, Zähler sowie Frequenzen erfassen.



6 Relais Schaltausgänge. Die Ausgänge können frei bezeichnet werden und schalten Verbraucher bis zu 10A.

Schnittstellen:



2 USB-Schnittstellen zum Anschluss von Systemkomponenten wie Video-Module oder andere Erweiterungsmodulen.



Netzwerkschnittstelle: Der Anschluss an ein Netzwerk erfolgt mit einer Standard RJ45 Buchse entweder über einen Netzwerkverteiler (Hub, Switch) oder Punkt zu Punkt mit einem Cross-overkabel.

Telefonanschluss:



RJ45 Buchse zum Anschluss an das Telefon Festnetz. Geräte mit analogem Modem werden über einen TAE-N Adapter angeschlossen.

IC 1 Systemkomponenten

2 Alle Systemkomponenten sind auf den IC 1 abgestimmt und als Reiheneinbau-Geräte ausgelegt.

Die Stromversorgung des IC 1 übernimmt die Spannungsversorgung DC 24V REG-K. Das USV Erweiterungsmodul REG-K sichert dabei den Betrieb bei einem Stromausfall. Für Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen können Sie Standard- oder Funk-Videokameras an den IC 1 anschließen. Die Schnittstelle zur Videotechnik ist mit dem USB Video Adapter REG-K (für USB-Verbindung) realisiert.

Spannungsversorgung DC 24V REG-K

Die Spannungsversorgung DC 24V REG-K ist eine Systemkomponente des IC 1 Internet Controllers REG-K. Das Netzgerät ermöglicht die Spannungsversorgung des IC 1 und weiterer Systemkomponenten mit 24V Gleichspannung. Dafür stehen drei Ausgangsbuchsen zum einfachen Anschluss der Geräte zur Verfügung. Die Spannungsversorgung DC 24V REG-K kann auf jeder EN50022 DIN-Schiene (Hutschiene) montiert werden und einen IC 1 mit Systemkomponenten versorgen. Die Eingangsspannung der Spannungsversorgung DC 24V REG-K ist variabel im Bereich von 110-230V Wechselspannung und 50/60Hz Netzfrequenz. Die Ausgangsleistung beträgt maximal 24Watt. Beachten Sie beim Anschluss weiterer Geräte an die Spannungsversorgung DC 24V REG-K, dass es zu keiner Überlastung des Gerätes kommt. Mit der nachfolgenden Tabelle »Leistungsbedarf angeschlossener Geräte« können Sie den Leistungsbedarf der angeschlossenen Geräte berechnen.

Leistungsbedarf angeschlossener Geräte

| Gerät | maximale Leistung |
|---------------------------------------|-------------------|
| IC 1 (6950 02/6950 03) | 10 Watt |
| IC 1 (6950 04) | 12 Watt |
| USV Erweiterungsmodul REG-K (6930 02) | 1,5 Watt |
| USB Video Adapter REG-K (6681 01) | 1,5 Watt |

Als Erweiterungsmodul zur Spannungsversorgung DC 24V REG-K erhalten Sie das USV Erweiterungsmodul REG-K mit Akkuspeicher. Damit lassen sich Spannungsausfälle über einen Zeitraum von mehr als einer Stunde überbrücken. Die Details zur Installation bzw. technische Daten entnehmen Sie bitte den Installationshinweisen des USV Erweiterungsmoduls REG-K.



Spannungsversorgung DC 24V REG-K



Weitere Informationen zu den Systemkomponenten des IC 1 Systems entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern, die dem jeweiligen Gerät beiliegen.

USV Erweiterungsmodul REG-K

Das USV Erweiterungsmodul REG-K ist eine Systemkomponente des IC 1 Internet Controllers REG-K und wird immer in Verbindung mit der Spannungsversorgung DC 24V REG-K installiert und betrieben. Das Gerät enthält eine intelligente Ladeschaltung für NiMh Akkus. Die Ladeschaltung sorgt dafür, dass die Batterien stets optimal geladen sind und somit eine längst mögliche Überbrückungszeit bereitstellen. Dadurch wird auch eine bestmögliche Lebensdauer der Akkus erreicht. Beachten Sie, dass das USV Erweiterungsmodul REG-K nur in Verbindung mit der Spannungsversorgung DC 24V REG-K betrieben werden darf. Das Gerät stellt außerdem einen potentialfreien Schaltkontakt zur Verfügung. Mit diesem kann sehr leicht erfasst werden, ob sich das Gerät derzeit im Notspannungsbetrieb befindet oder nicht. Diese Information kann vom IC 1 ausgewertet und weitergeleitet werden. Die **POWER** LED auf der Frontplatte kann die zwei Betriebszustände des Gerätes signalisieren (s. Tabelle »Signalisierte Betriebszustände«).

Signalisierte Betriebszustände

| Farbe | Betriebszustand |
|----------------|-------------------------------------|
| Grün leuchtend | Normalbetrieb: Netzgerät-Versorgung |
| Rot leuchtend | Akkubetrieb |

USB Video Adapter REG-K

Der USB Video Adapter REG-K ist eine Systemkomponente des IC 1 Internet Controllers REG-K und erweitert den IC 1 um die Funktionalität der »Live«-Videobildübertragung und -darstellung. Das Gerät konvertiert die analogen Farb-Videosignale (PAL, NTSC) in digitale Daten und überträgt diese über den USB (Universal Serial Bus) an den IC 1. Die Spannungsversorgung des USB Video Adapters REG-K erfolgt über die USB-Schnittstelle, so dass keine weitere, externe Spannungsversorgung benötigt wird. Als Video-Eingangssignal kann jede handelsübliche Videokamera mit 1Vss/75Ohm Signalausgang in den Formaten PAL oder NTSC angeschlossen werden.



USV Erweiterungsmodul REG-K



USB Video Adapter REG-K

3

Anschluss

Der IC 1 benötigt zum Betrieb einen Strom- und optional einen Telefon- und Netzwerkanschluss. Das Gerät ist für den Einbau im Schaltschrank vorgesehen, so dass Sie die gesamte Verkabelung zentral und komfortabel vornehmen können. Die jeweils 6 digitalen Ein- und Ausgänge sowie 4 analogen Eingänge sind mit Standard-Schraubklemmen an den Längsseiten des IC 1 angeordnet. Ferner bietet der IC 1 zwei USB-Schnittstellen. USB-Geräte, wie beispielsweise der USB Video Adapter REG-K, stecken Sie einfach in den IC 1 ein; der USB muss nicht konfiguriert oder eingerichtet werden. Die Konfiguration des IC 1 beschränkt sich auf die Einrichtung der Netzwerkdaten und die Internetanbindung.

In diesem Kapitel finden Sie die Anschlussanleitung für den IC 1.

Montage und Installation

1 Der IC 1 verfügt als Reiheneinbaugerät über komfortabel zugängige Standardanschlüsse für Netzspannung, Telefon und Netzwerk. Die Spannungsversorgung ermöglicht die Spannungsversorgung DC 24V REG-K. Das Netzgerät benötigt eine Eingangsspannung von AC 100-250V. Die Verkabelung der Spannungsversorgung DC 24V REG-K mit dem IC 1 erfolgt über Standard-Kabelklemmen. Die Telefonverbindung schließen Sie je nach IC 1 Typ an einer TAE oder ISDN-Buchse an. Für die Netzwerkanbindung bietet der IC 1 eine Standard-Ethernet Schnittstelle für 10/100MBit/s.



Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Beachten Sie die Installationsanleitungen der jeweiligen Geräte.

- Beachten Sie die Installationsbedingungen, die in Ihrem Land gelten.
- Achten Sie auf richtige Polung.
- Betreiben Sie die Spannungsversorgung DC 24V REG-K nur mit einem IC 1 Internet Controller REG-K.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Geräts; beachten Sie dazu genau die elektrischen Angaben der angeschlossenen Geräte.

IC 1 montieren

Montieren Sie den IC 1 Internet Controller REG-K auf einer geeigneten DIN-Schiene.

Telefonanschluss

Alle IC 1 Typen, die mit einem Modem ausgestattet sind, können Sie an einem Telefonanschluss betreiben und zur Internetwahl verwenden. Die Geräte werden von Werk aus in der entsprechenden Modem-Konfiguration (Analog, ISDN, GSM) geliefert und können nachträglich nicht mehr umgerüstet werden!


Schließen Sie die Geräte entsprechend den folgenden Anschlussbildern an.

■ Analogtelefon-Anschluss:


Der mitgelieferte TAE-Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss an jede »F« oder »N« kodierte TAE-Anschlussdose. Beachten Sie, dass die Telefonnummer des analogen Anschlusses auch in der Konfiguration des Domoport Benutzerkontos angegeben werden muss. Nur so ist das Gerät später sicher erreichbar.

■ ISDN-Telefonanschluss:

Beachten Sie, dass Sie für den ISDN-Betrieb - wie bei allen ISDN-Geräten - eine so genannte »MSN« (Multiple Subscriber Number) für den IC 1 vergeben sollten. Unter dieser Nummer reagiert der Internet Controller REG-K später auf eingehende Anrufe. In dem Domoport Gerätekonto müssen Sie jedoch die komplette Telefonnummer des IC 1 eingeben.



Anschlussbild analoger Telefonanschluss



Anschlussbild ISDN Telefonanschluss



Multiple Subscriber Numbering (MSN):

Eine MSN besteht nicht aus der gesamten Telefonnummer sondern aus gerade so vielen Ziffern, dass die Nummern unterschieden werden können. In der Regel ist das die Telefonnummer ohne Vorwahl.

Wenn Sie **keine** MSN für Ihren IC 1 vergeben, dann reagiert das Gerät auf jeden eingehenden Anruf und meldet sich automatisch im Internet an.

Hinweis zum Betrieb an Telefonanlagen:

Beachten Sie beim Betrieb als Nebenstelle einer Telefonanlage, dass in der Anlage eine MSN vergeben wird und das Gerät als Telefon an der Anlage angemeldet wird - nicht als Datenendgerät.

LAN (Ethernet)

Sie können den IC 1 als Einzelgerät oder in einem bestehenden Netzwerk betreiben. Mit dem Ethernet Netzwerkanschluss steht die wichtigste Schnittstelle für Internet fähige Geräte zur Verfügung. Die Netzwerkschnittstelle des IC 1 unterstützt den 10BaseT- (10 MBit) und 100BaseT-Standard (100 MBit). Sie ist standardmäßig auf jedem IC 1 Typ vorhanden. Alle IC 1 sind somit in jedes Netzwerk integrierbar. Der Anschluss an ein Netzwerk erfolgt mit einer Standard RJ45 Buchse entweder über einen Netzwerkverteiler (Hub, Switch) oder Punkt zu Punkt mit einem Crossoverkabel (im Lieferumfang enthalten).


Mit der Vergabe einer IP-Adresse integrieren Sie den IC 1 in Ihr Netzwerk oder direkt ins Internet, falls ein direkter Internetanschluss über Router o.ä. vorhanden ist. Ferner können Sie über die IP-Adresse problemlos mit jedem Netzwerk fähigen PC auf die Funktionen des Gerätes zugreifen.

**So richten Sie eine Punkt zu Punkt Verbindung zwischen PC und IC 1 ein:**

1. Verbinden Sie den Ausgang **NETWORK** des IC 1 über das mitgelieferte Crossoverkabel mit der Netzwerkschnittstelle Ihres Rechners.
2. Für den Zugriff auf den IC 1 öffnen Sie einen Internetbrowser auf Ihrem Rechner.
3. Geben Sie folgende IP-Adresse im Adressfeld des Internetbrowsers ein: <http://192.168.0.222>
4. Drücken Sie die Eingabetaste. Der Internetbrowser öffnet die Startseite des IC 1. Die Gerätekonfiguration ändern Sie unter **Konfiguration** ⇒ **Grundeinstellungen**

USB-Schnittstelle für externe Geräte

Der IC 1 besitzt zwei USB-Schnittstellen (Universal Serial Bus) zum Anschluss von Systemkomponenten wie Videomodule oder andere Erweiterungsmodulen. USB bietet den Vorteil, dass die Spannungsversorgung der Erweiterungsgeräte intern über die Schnittstelle erfolgt und keine weiteren Leitungen verdrahtet werden müssen. Ferner sind USB-Geräte »Plug-And-Play-fähig«: USB-Erweiterungsmodule können Sie einfach an den IC 1 anschließen ohne vorher Treiber zu laden oder zu aktivieren. Die Funktion der Erweiterungsgeräte steht Ihnen also direkt zur Verfügung.



Anschlussbild LAN-Verbindung

**Möglichkeiten zur Konfiguration des IC 1:**

Zur Vergabe der IP-Adresse und zur Konfiguration des IC 1 Internet Controller REG-K müssen Sie auf die Software des IC 1 zugreifen. Sie haben folgende Möglichkeiten zur Konfiguration des Geräts:

1. Über die Netzwerkschnittstelle des IC 1:
 - **Punkt zu Punkt Verbindung** zu einem Rechner mit Netzwerkadapter über ein Crossoverkabel (im Lieferumfang enthalten, rotes Kabel)
 - **Anschluss an ein Standard-Netzwerk** über ein Patchkabel (im Lieferumfang enthalten, graues Kabel)
2. Über das Internet:
 - **Internetverbindung** zu www.domoport.de unter Verwendung der voreingestellten Modem/ISDN-Einstellungen (nur innerhalb Deutschlands)




Hinweis: Der USB des IC 1 verwendet ein eigenes Betriebssystem und eigene Treiber. Der Betrieb von fremden USB-Geräten wie Webcams oder anderen Geräten am IC 1 ist nicht möglich.

Verwenden Sie ausschließlich Merten Erweiterungsgeräte mit der entsprechenden Softwareunterstützung.



So schließen Sie die Videomodule und andere USB-Geräte an den IC 1 an:

1. Klemmen Sie den USB Video Adapter REG-K rechts neben dem IC 1 Internet Controller REG-K auf die DIN-Schiene im Schaltschrank.
- Hinweis:** Montieren Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu Störquellen wie z.B. Netzgeräten oder Dimmern.
2. Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des USB Video Adapters REG-K mit der USB 1- oder USB 2-Schnittstelle des IC 1. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel.
- Hinweis:** Das USB-Kabel darf maximal 5m lang sein.
3. Nur beim Anschluss des USB Video Adapters REG-K: Verbinden Sie die Videosignal-Leitung mit den Eingangsklemmen VIDEO IN des USB Video Adapters REG-K.
- Hinweis:** Beachten Sie hier die maximalen Leitungslängen und Signalstärken.




Anschlussbild USB-Geräteanschluss mit USB Video Adapter REG-K

Digitale Ausgänge

Der IC 1 Internet Controller REG-K ist mit 6 Relais Schaltausgängen ausgestattet. Mit den digitalen Ausgängen kann er bis zu 6 Verbraucher direkt schalten. Die Funktion und Bezeichnung der Schaltausgänge können Sie in der IC 1 Software individuell konfigurieren. Weitere Informationen und Hilfen zur Softwarekonfiguration finden Sie in der IC 1 Onlinehilfe.

Kontaktbelastung der digitalen Ausgänge je Schaltkontakt

| | Wechselspannung | Gleichspannung |
|--------------------|---|----------------|
| Nennspannung: | AC 230V | DC 24V |
| Nennstrom: | 10A ohmsche Last 6 A bei $\cos\phi=0,6$ | 6A |
| Nennleistung: | max. 1380VA | |
| Glühlampen: | max. 1000Watt | |
| Leuchtstofflampen: | max. 900W unkompenziert | |
| Kapazitive Last: | AC 230V, max. 4 μ F | |
| Schalthäufigkeit: | max. 10 pro Minute bei Nennlast | |
| Lebensdauer: | 50.000 Schaltspiele b bei AC 250V und 10A $\cos\phi=1$ | |



Anschlussbild digitale Ausgänge



Direkt nebeneinander liegende Relaisausgänge dürfen nicht wie folgt beschaltet werden:

- Wechsel- und Gleichstrom
- Nieder- und Kleinspannung

Hier muss ein unbeschalteter Ausgang zwischen den beiden unterschiedlichen Spannungspotentialen liegen.

Digitale Eingänge

Der IC 1 Internet Controller REG-K stellt 6 digitale Eingänge zur Verfügung. Mit den digitalen Eingängen erfassst der IC 1 potentielle Kontakte (»Schließer/ Öffner«) und ermöglicht so auf einfache Weise vielfältige Sensorik anzuschließen, wie Bewegungsmelder, Rauchmelder oder Reedkontakte. Die Funktion und Bezeichnung der digitalen Eingänge können Sie in der IC 1 Software individuell konfigurieren. Weitere Informationen und Hilfen zur Softwarekonfiguration finden Sie in der IC 1 Onlinehilfe.

Technische Daten der digitalen Eingänge

| | |
|--------------------------|--|
| Ausgangsspannung: | max. DC 24V abhängig von Spannungsversorgung |
| Ausgangstrom: | 10mA, min. 1mA |
| Leitungslänge: | ca. 50m abhängig von Leitungsverlegung und Störeinflüssen; ca. 10m bei Impulsmessung |
| Impuls-/Frequenzmessung: | bis max. 25Hz je Eingang |

Analoge Eingänge

Mit dem IC 1 Internet Controller REG-K stehen Ihnen 4 unabhängige Eingänge zur Verfügung, über die Sie analoge Messwerte erfassen können. Die Eingänge können in der IC 1 Software an verschiedene Eingangsspannungen bzw. Eingangsströme angepasst und individuell konfiguriert werden. Weitere Informationen und Hilfen zur Softwarekonfiguration finden Sie in der IC 1 Onlinehilfe.


Technische Daten der analogen Eingänge

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Eingangsspannung: | DC 0-10V |
| Eingangsstrom: | DC 0-20mA oder DC 4-20mA |
| Auflösung: | 10 Bit |
| Impedanz Spannungsmessung: | 150kOhm |
| Impedanz Strommessung: | 500 Ohm |

Anschlussbeispiel Temperaturgeber 0-10V und 4-20mA:

i Die Konfiguration, ob ein analoger Eingang als Spannungsmessung oder Stromeingang arbeitet, nehmen Sie in der IC 1 Software unter dem Menüpunkt *Konfiguration EIN/Ausgänge* vor. Der Anschluss der Messspannung bzw. des Messstroms darf erst nach der korrekten Konfiguration des entsprechenden Eingangs erfolgen.


In der Software können Sie Offset und Faktor des Messsignals frei konfigurieren, so dass der IC 1 beispielsweise eine Spannung von 0-10V einer entsprechenden Temperatur von -50°C bis +50°C zuordnet.



Anschlussbild digitale Eingänge




An die digitalen Eingänge darf keine äußere Fremdspannung angelegt werden. Dies kann zur Zerstörung des Gerätes führen.



Anschlussbild Spannungsmessung 0-10V



Die analogen Eingänge dürfen nicht mit einer Spannung oder einem Strom außerhalb der zulässigen Bereiche beaufschlagt werden. Dies kann zur Zerstörung des Gerätes führen!



Anschlussbild Strommessung 0-20mA

Spannungsversorgung

Wenn alle Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden, können Sie die Versorgungsspannung des Gerätes zuschalten.




So schließen Sie die Spannungsversorgung an:

- Klemmen Sie die Spannungsversorgung DC 24V REG-K auf die DIN-Schiene im Schaltschrank.
- Verbinden Sie die Eingangsklemme IN der Spannungsversorgung mit der Netzspannung (AC 100-250V) entsprechend dem Anschlussbild.
- Achtung:** Der Eingangsspannungsbereich muss zwischen AC 100V und AC 250V liegen. Beachten Sie die technischen Daten des Netzgeräts.
- Verbinden Sie eine der drei Ausgangsklemmen OUT (DC 24V) mit der Klemme POWER des IC 1 entsprechend dem Anschlussbild. Achten Sie dabei auf richtige Polung.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung der Spannungsversorgung DC 24V REG-K.




So schließen Sie die Spannungsversorgung mit dem USV Erweiterungsmodul REG-K an:

- Klemmen Sie die USV rechts neben die Spannungsversorgung DC 24V REG-K auf die DIN-Schiene im Schaltschrank.
- Verbinden Sie die Ausgangsklemmen OUT der Spannungsversorgung DC 24V REG-K mit dem Eingang IN des USV Erweiterungsmoduls REG-K.
- Verbinden Sie die Ausgangsklemmen UPS OUT der USV mit dem Spannungseingang POWER des IC 1.
- Achtung:** Die angeschlossene Leistung darf nicht die Maximalleistung der Spannungsversorgung DC 24V REG-K überschreiten. Betreiben Sie das USV Erweiterungsmodul REG-K nur mit der Spannungsversorgung DC 24V REG-K und dem Internet Controller REG-K.
- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung der Spannungsversorgung DC 24V REG-K.



Anschluss mit Spannungsversorgung DC 24V REG-K



Anschluss mit Spannungsversorgung DC 24V REG-K und USV Erweiterungsmodul REG-K

4

Inbetriebnahme

Der IC 1 Internet Controller REG-K arbeitet mit einer eigens auf seine Funktion und Hardware abgestimmten Gerätesoftware. Sie bedienen die Gerätesoftware über eine komfortable HTML-Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche befindet sich, ebenso wie die Software, auf dem Gerät.

Zur Kommunikation mit dem IC 1 benötigen Sie eine Internet- oder Netzwerkverbindung zwischen dem IC 1 und einem Rechner mit Standard-Internet- oder WAP-Browser. Die Netzwerk-, E-Mail- und Internetverbindungen stellen Sie bei der Inbetriebnahme in den Grundeinstellungen des IC 1 ein. Die Ein- und Ausgänge und Benutzerkonten des Geräts konfigurieren Sie ebenfalls in den Grundeinstellungen. Schließlich können Sie über *Verlinkte Geräte* mehrere IC 1 Internet Controller REG-K miteinander verbinden.

Gerätezugang

- 1** Der IC 1 Internet Controller REG-K verfügt über eine Ethernet- und eine Telefonschnittstelle. Beide Schnittstellen sind »Kommunikationsschnittstellen«, über die Sie auf die Gerätesoftware zugreifen können.

Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem IC 1

Zur Inbetriebnahme und zur Konfiguration des IC 1 Internet Controllers REG-K müssen Sie auf die Software des IC 1 zugreifen. Sie haben folgende Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem Gerät:

Variante 1: **Punkt zu Punkt Verbindung** zu einem Rechner mit Netzwerkadapter über ein Crossoverkabel (im Lieferumfang enthalten, rotes Kabel).

Sie benötigen dazu einen PC mit Ethernetadapter (10/100 MBit/s) und installiertem Internetbrowser (MS Internet Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Communicator ab Version 4.7x)

Variante 2: **Internetverbindung** auf den IC 1 über www.domoport.de oder www.domoport.com unter Verwendung der voreingestellten Modem/ISDN-Einstellungen (nur innerhalb Deutschlands möglich).

Sie benötigen dazu einen PC mit Internetzugang (Modem, ISDN, DSL, Standleitung) und installiertem Internet-Browser (MS Internet Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Communicator ab Version 4.7x) und einen Internet-Zugang über einen Internet Service Provider (ISP).

Variante 3: **Integration in ein Standard-Netzwerk** über ein Patchkabel (im Lieferumfang enthalten, graues Kabel).

Dazu müssen Sie eventuell die Netzwerk-Voreinstellungen des IC 1 ändern und an Ihr bestehendes Netzwerk anpassen. Benutzen Sie dazu entweder Variante 1 oder 2.

Punkt zu Punkt Verbindung

Bei der Punkt zu Punkt Verbindung kommuniziert der IC 1 über eine LAN-Verbindung mit dem Konfigurations-PC. Für den LAN-Zugriff muss der Internetbrowser des PCs zuvor konfiguriert werden. Die Vorgehensweise zur Einstellung des Browsers und der LAN-Verbindung sind bei jedem Betriebssystem verschieden. Wir zeigen exemplarisch die LAN- und Browser-Einstellungen unter MS Windows 2000.

Eine Punkt zu Punktverbindung zum IC 1 richten Sie mit folgenden Schritten ein:

- Richten Sie auf dem Konfigurations-PC eine LAN-Verbindung für die Ethernetschnittstelle (Netzwerkkarte) ein.
- Konfigurieren Sie Ihren Internetbrowser für den LAN-Zugriff.
- Verbinden Sie sich über den Internetbrowser auf den IC 1.




So richten Sie eine LAN-Verbindung für die Ethernet-Schnittstelle des Rechners ein:

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste des PCs auf **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**. Windows öffnet das Fenster **Netzwerk- und DFÜ Verbindungen**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **LAN-Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften** im Kontextmenü aus. Windows öffnet das Fenster **Eigenschaften von LAN-Verbindungen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Internetprotokoll (TCP/IP)**. Windows aktiviert das TCP/IP-Protokoll (**Transmission Control Protocol/Internet Protocol**; Protokoll für die Kommunikation zwischen Computern) für diese LAN-Verbindung.
4. Markieren Sie **Internetprotokoll (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Windows öffnet das Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)**.
5. Aktivieren Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**. Windows weist dem Rechner eine feste IP-Adresse zu, die Sie unter **IP-Adresse** eingeben.
6. Geben Sie unter **IP-Adresse** folgende IP-Adresse für den Rechner ein: »192.168.0.1« (oder eine andere, freie IP-Adresse im Bereich zwischen 192.168.0.1 und 192.168.0.254, wenn Sie die Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt haben.). Ihr Konfigurationsrechner ist in einem Netzwerk unter der eingestellten IP-Adresse sichtbar.
Hinweis: Die IP-Adresse 192.168.0.222 dürfen Sie an dieser Stelle nicht eintragen. Sie ist bereits für den IC 1 voreingestellt.
7. Geben Sie unter **Subnetzmaske** folgende Subnetzmaske ein: »255.255.255.0« (oder eine andere Subnetzmaske, für die die eingestellte IP innerhalb des Intranets gültig ist). Sie definieren damit den Gültigkeitsbereich der IP-Adressen Ihres Intranets.
8. Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.



Kontextmenü *Eigenschaften LAN-Verbindung*



Feste IP-Adresse zuweisen



So konfigurieren Sie die Browser-Einstellungen:

1. Klicken Sie auf *Start* ⇒ *Einstellungen* ⇒ *Systemsteuerung*. Windows öffnet das Fenster *Systemsteuerung*.
2. Doppelklicken Sie *Internetoptionen*. Windows öffnet das Fenster *Eigenschaften von Internet*.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte *Verbindungen*.
4. Aktivieren Sie *Keine Verbindung wählen*. Windows baut ein gerichtete DFÜ-Verbindung nicht mehr automatisch auf.
5. Klicken Sie auf *LAN-Einstellungen*. Windows öffnet das Fenster *Einstellungen für lokales Netzwerk (LAN)*.
6. Deaktivieren Sie unter *Proxyserver* das Kontrollkästchen *Proxyserver verwenden*.


Alternativ:

- Wenn Ihre DFÜ-Verbindung einen Proxyserver benötigt, dann aktivieren Sie die Kontrollkästchen *Proxyserver verwenden* und *Proxyserver für lokale Adressen umgehen*.
 - Klicken Sie auf *Erweitert...* Windows öffnet das Fenster *Proxyeinstellungen*.
 - Geben Sie unter *Ausnahmen* die IP-Adresse des IC 1 ein (IP im Auslieferungszustand: »192.168.0.222«).
15. Bestätigen Sie alle Einstellungen mit *OK..*




So verbinden Sie sich über den Internetbrowser auf den IC 1:


1. Starten Sie den Internetbrowser (MS Internet Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Communicator ab Version 4.7x)
2. Geben Sie im Adressfeld des Internetbrowsers die IP-Adresse »http://192.168.0.222« ein. Drücken Sie die Eingabetaste. Der Internetbrowser öffnet die Seite *Gerät Direktzugang*.
3. Geben Sie unter *Benutzerdaten angeben* im Feld *Namen* den Benutzernamen »Adminik« ein.
4. Geben Sie im Feld *Passwort* die Seriennummer des Geräts ein.
5. Klicken Sie auf *Login*. Der IC 1 öffnet die Geräte-Home-page.



Eigenschaften von LAN-Verbindungen



Automatischer Verbindungsaufbau abwählen



Ausnahmearbeiten konfigurieren

Internetverbindung über Domoport

Beim Zugriff über den Webbrowser des eigenen PC stellen Sie eine Internetverbindung zum IC 1 über das Domoport Portal her. Dazu müssen Sie zunächst ein Benutzer- und Gerätekonto auf Domoport einrichten. Über Ihr Benutzerkonto verbinden Sie sich auf den IC 1. Domoport ist die Vermittlungsstelle zwischen Ihnen und dem IC 1: Domoport initialisiert eine Onlineverbindung zwischen dem IC 1 und Ihrem Internetbrowser mit den Providerdaten, die auf dem IC 1 eingestellt sind.

Eine Internetverbindung zum IC 1 über Domoport richten Sie mit folgenden Schritten ein:

- Richten Sie ein Geräte- und Hauptbenutzer-Konto auf Domoport ein.
- Verbinden Sie sich über das Domoport Benutzerkonto auf den IC 1.



So richten Sie ein Geräte- und Hauptbenutzer-Konto auf Domoport ein.

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
2. Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie eine der in der Tabelle »Domoport Toplevel Domains« aufgeführten URLs ein. Sie gelangen zur Domoport Portalseite.
3. Klicken Sie auf der Portalseite »www.domoport.de« auf *Jetzt neu anmelden!*. Domoport öffnet die Seite *Anmeldung eines Domoport Hauptbenutzer-Kontos mit IC 1 Gerätedaten*.
2. Gerätedaten:
Geben Sie SN, PIN und Telefonnummer des IC 1 ein und wählen Sie einen aussagekräftigen Gerätename (z.B. MyHome).
3. Anmeldung:
Geben Sie einen aussagekräftigen Hauptbenutzer-Namen und ein Passwort ein z.B. Henry.Mustermann).
Hinweis: Der Hauptbenutzer-Name ist gleichzeitig der Name des Hauptbenutzer-Kontos. Sie können den Hauptbenutzer-Namen später nicht mehr ändern.
4. Klicken Sie auf Anmelden. Domoport öffnet die Anmeldeseite zur Eingabe Ihrer persönlichen Kontaktdataen.

Domoport Toplevel Domains

<http://www.domoport.com> <http://www.domoport.de>

| | |
|---------------|-------------|
| International | Deutschland |
| Englisch | Deutsch |



SN und PIN: Die SN finden Sie direkt auf dem IC 1 Gehäuse. Die PIN finden Sie im Sicherheitsfeld auf dem Domoport Anmeldeblatt. Das Anmeldeblatt wurde Ihnen zusammen mit dem IC 1 ausgeliefert.

Die SN und PIN wird nur zur ersten Anmeldung eines Gerätes benötigt; danach wählen Sie einen beliebigen Benutzernamen und ein beliebiges Passwort zur Einwahl.

5. Klicken Sie auf **Weiter**. Domoport prüft Ihre Eingaben und speichert Ihre Daten. Damit haben Sie Ihren IC 1 beim Domoport Internetdienst angemeldet. Sie können nun mit Ihrem Hauptbenutzer-Namen und Passwort auf Ihr Domoport Hauptbenutzer-Konto zugreifen.

So verbinden Sie sich über das Domoport Benutzerkonto auf den IC 1:

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her (wenn noch keine DFÜ-Verbindung geöffnet ist).
2. Starten Sie den Internetbrowser (MS Internet Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Communicator ab Version 4.7x)
3. Geben Sie im Adressfeld des Internetbrowsers eine der in der Tabelle »Domoport Toplevel Domains« aufgeführten URLs ein. Sie gelangen zur Domoport Portalseite.
4. Geben Sie unter *Domoport Einwahl* im Feld *Benutzername* Ihren Domoport Benutzernamen ein.
5. Geben Sie im Feld *Passwort* das Passwort für den Domoport Benutzernamen ein.
6. Klicken Sie auf *Einloggen*. Domoport öffnet die Seite *Zugang zum Gerät herstellen*.
7. Klicken Sie auf den Pfeil neben der *Gerät auswählen*-Liste. Domoport öffnet die *Gerät auswählen*-Liste.
8. Klicken Sie in der *Gerät auswählen*-Liste auf einen Eintrag. Domoport wählt den Internet Controller aus und zeigt seine Beschreibung und Rufnummer bzw. IP an.
9. Klicken Sie auf *Verbinden*. Domoport verbindet Sie mit dem ausgewählten Internet Controller.

Integration in ein Standard-Netzwerk

Mit der Konfiguration einer IP-Adresse integrieren Sie den IC 1 in Ihr Netzwerk oder direkt ins Internet, falls ein direkter Internetanschluss über Router o.ä. vorhanden ist. Ferner können Sie über die IP-Adresse problemlos mit jedem Netzwerk fähigen PC auf die Funktionen des IC 1 zugreifen.

Integrieren Sie den IC 1 in ein Standard-Netzwerk mit folgenden Schritten:

- Wenn sich der IC 1 nicht im gleichen physikalischen Netzwerk befindet, wie das Intranet, in das er integriert werden soll (identische Subnetzmasken), dann verbinden Sie sich auf den IC 1 über eine Punkt zu Punkt Verbindung oder über das Internet.
- Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen auf dem IC 1 für seine IP-Adresse, Netzwerkmaske und Standardgateway.

So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen des IC 1:


1. Verbinden Sie sich auf den IC 1.



Domoport Benutzerdaten



Gerätezugang herstellen



Menü Konfiguration ⇒ Grundeinstellungen

2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
3. Geben Sie unter *Netzwerk* im Feld *IP-Adresse* die gewünschte IP-Adresse ein (z.B. »192.168.0.228«; Voreinstellung: 192.168.0.222).
4. Geben Sie im Feld *Netzmaske* die gewünschte Netzwerkmaske ein (Voreinstellung: 255.255.255.0).
5. Klicken Sie auf *OK* und bestätigen Sie die folgende Abfrage ebenfalls mit *OK*. Der IC 1 ändert die IP-Adresse.



Die **IP-Adresse** (Internet Protocol Adresse) ist eine 4-Byte Zahl, die einen Computer im Inter- oder Intranet bei der Kommunikation mit anderen Computern eindeutig kennzeichnet.

Die **Netzwerkmaske** definiert den Bereich in welchem IP-Adressen als lokal angesehen werden. IP-Adressen die nicht in dieses Muster passen, werden entsprechend als global angesehen und müssen über einen Gatewayrechner in das Internet weitergeleitet werden. Diese Unterscheidung basiert auf einem bitweisen UND-Operator zwischen der Netzwerkmaske und den zu testenden IP-Adressen.

Beispiel: Ein Netzwerk verwendet das Adressschema

XXX.XXX.XXX.YYY, und alle Computer im Netzwerk weisen dieselben ersten Adresszahlen auf, unterscheiden sich also nur im Feld YYY. Mit Hilfe der Maske wird ausschliesslich der Addressbestandteil XXX.XXX.XXX verglichen und der computerspezifische Rest YYY ausgeblendet. Gibt es einen Unterschied im Bereich XXX.XXX.XXX, so wird die Adresse als global angesehen und die Datenpakete an das Gateway weitergeleitet. Bei Übereinstimmung wird hingegen die Kommunikation im lokalen Netz zum Rechner YYY aufgebaut.

Das **Standardgateway** ist ein Rechner mit zugehöriger IP-Adresse der Datenpakete aus dem lokalen Netz (LAN) in das Internet und umgekehrt transportiert.

Netzwerk

IP-Adresse: 192.168.000.207

Netzmaske: 255.255.255.000

Standardgateway: 192.168.000.254

IP-Adresse eingeben



Betrieb in Netzwerken mit dynamischer

IP-Vergabe (DHCP): Reservieren Sie im

DHCP-Server einen freien Adressbereich für den IC 1 und legen Sie die Geräte-IP des IC 1 in diesen Adressbereich.

Gerätedaten

2 Der Internet Zugriff auf den IC 1 wird über Domoport eingeleitet: Domoport »klingelt« den IC 1 an, das Gerät wählt sich ins Internet ein, und identifiziert sich bei Domoport. Die Telefonnummer des IC 1 muss daher auf Domoport eingetragen werden. Auf dem Gerät tragen Sie ebenfalls die Telefonnummer des IC 1 ein, wenn Sie das Gerät an einer Telefonanlage betreiben oder dem IC 1 eine eigene MSN vergeben. Zur Unterscheidung Ihrer IC 1 Internet Controller REG-K vergeben Sie für jedes Gerät einen eindeutigen Gerätenamen. Außerdem können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche und die Systemzeit des IC 1 einstellen.

Bedienoberfläche

Die Benutzeroberfläche des IC 1 ist mehrsprachig angelegt. Ihre jeweilige Landessprache wählen Sie in den *Grundeinstellungen* unter *Gerätedaten*. Bisher sind folgende Sprachen für die Benutzeroberfläche des IC 1 lokalisiert:

- Deutsch ■ Englisch ■ Französisch
- Italienisch ■ Niederländisch ■ Spanisch



So stellen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
2. Klicken Sie unter *Bedienoberfläche* auf den Pfeil neben der *Aktuelle Sprache*-Liste. Der IC 1 öffnet die *Aktuelle Sprache*-Liste.
3. Klicken Sie in der *Aktuelle Sprache*-Liste auf einen Eintrag. Der IC 1 wählt die Landessprache aus.
4. Klicken Sie auf *Speichern* und bestätigen Sie die folgende Statusmeldung mit *OK*. Der IC 1 ändert die bisherige Spracheinstellung und lädt die Benutzeroberfläche in der neuen Sprache.



Sprache der Benutzeroberfläche einstellen

Identifizierung

Der IC 1 identifiziert sich auf Domoport unter Anderem über seine Telefonnummer. Die Telefonnummer, unter der der IC 1 erreichbar ist, tragen Sie im Gerätekonto auf Domoport ein. Die Eintragungen auf dem Gerät brauchen Sie, wenn Sie den IC 1 an einer Telefonanlage betreiben oder dem Gerät eine eigene MSN zuweisen (bei ISDN-Geräten). Nehmen Sie diesen Eintrag mit Vorwahl und Rufnummer vor bzw. bei ISDN-Geräten mit der vollständigen MSN.

 **Multiple Subscriber Numbering (MSN):** Eine MSN besteht nicht aus der gesamten Telefonnummer sondern aus gerade so vielen Ziffern, dass von rechts her betrachtet die dem Anschluss zugeordneten Nummern unterschieden werden können. In der Regel ist das die Telefonnummer ohne Vorwahl.
Wenn Sie **keine** MSN für Ihren IC 1 vergeben, dann reagiert das Gerät auf jeden eingehenden Anruf und meldet sich automatisch im Internet an.

Zur weiteren Identifizierung des IC 1 tragen Sie in den Grund-einstellungen einen Gerätenamen ein. Der Gerätenamen wird immer oben auf der Benutzeroberfläche angezeigt.



So tragen Sie Telefonnummer und Gerätenamen des IC 1 ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedata festlegen*.
2. Geben Sie unter *Identifizierung* im Feld *Telefonnummer Gerät* die Telefonnummer des IC 1 ein.
3. Geben Sie im Feld *Gerätename* den Namen für den IC 1 ein.
4. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die Telefonnummer und Gerätenamen.

Identifizierung

Telefonnummer Gerät: 01221

Gerätename: Demogerät

Telefonnummer und Gerätenamen eintragen



Betrieb an einer Internet-Standleitung:

Wenn Sie den IC 1 an einer Standleitung betreiben, dann geben Sie auf Domoport die Internet IP-Adresse des IC 1 statt seiner Telefonnummer an. Für den direkten Betrieb an einer Internetstandleitung wird kein Modem benötigt. Auf dem IC 1 müssen Sie außerdem noch das Standard-Gateway und den gültigen DNS-Server eingetragen. Alle Einstellungsdaten bekommen Sie von Ihrem ISP.

Datum und Uhrzeit

Die Systemzeit des IC 1 müssen Sie einstellen, damit die zeit-abhängigen Funktionen des Geräts richtig funktionieren. Wenn Das aktivierte Kontrollkästchen *Datum und Zeit von www.domoport.de beziehen* veranlasst den IC 1, bei jeder Online-Verbindung seine Systemzeit mit dem Domoport Zeitserver abzugleichen.



So stellen Sie die Systemzeit des IC 1 ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedata festlegen*.
2. Stellen Sie unter *Datum und Uhrzeit* das Gerätedatum, die Gerätezeit und die Zeitzone über die Auswahllisten ein. **Hinweis:** Wenn Sie das Kontrollkästchen *Datum und Zeit von www.domoport.de beziehen* aktiviert haben, dann stellt sich die Systemzeit automatisch gemäß der eingestellten Zeitzone ein, jedes Mal, wenn der IC 1 online geht. **Achtung:** Der IC 1 muss eine Internetverbindung aufbauen (Domoport-Zugriff oder E-Mailversand), um die Systemzeit von Domoport beziehen zu können.
3. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die Telefonnummer und Gerätenamen.

Datum und Uhrzeit

Gerätedatum [YYYY-MM-DD]: 2002 - 08 - 13

Gerätezeit [HH:MM:SS]: 13 : 05 : 31

Zeitzone: (GMT+01) Berlin, Rom

Sommer-/Winterzeit automatisch umstellen

Datum und Zeit von domoport beziehen

Speichern

Systemzeit einstellen

Internet

3 Der IC 1 baut beim Zugriff über Domoport, für den E-Mailversand und beim Update der Gerätesoftware eine Onlineverbindung ins Internet auf. Zur Interneteinwahl nutzt der IC 1 die Einwahldaten, die Sie auf dem Gerät unter *Grundeinstellungen* konfigurieren. Im Auslieferungszustand ist bereits ein Internet Service Provider (ISP) voreingestellt, den Sie jeder Zeit ändern können.

Internetzugang per Modem

Damit der IC 1 eine Internetverbindung aufbauen kann, muss sich das Gerät über einen Internet Service Provider (ISP) ins Internet einwählen. Dazu müssen Sie bei einem ISP angemeldet sein (Ausnahme sind hier sogenannte InternetByCall-Provider, s. Kasten »InternetByCall-Provider«) und die Einwahlnummer des Providers sowie Ihren Benutzernamen und das Passwort Ihres Internet-Accounts kennen. Unter *Konfiguration* ⇒ *Grundeinstellungen* ⇒ *Internet* richten Sie Ihren ISP auf dem IC 1 ein. Sie können den voreingestellten Provider *msn* (**Microsoft Network; InternetByCall-Provider**) verwenden oder einen neuen ISP eintragen (z.B. einen günstigen InternetByCall-Provider oder den gleichen Provider, den Sie auch für Ihren PC verwenden).

Timeout (Abwahlzeit): Die Einstellung *Timeout (Abwahlzeit)* gibt die Zeit an, die der IC 1 nach der letzten Eingabe noch online bleibt. Nach Ablauf der Timeout-Zeit schließt der IC 1 die Online-Verbindung.

Modem verwenden: Mit *Modem verwenden* weisen Sie den IC 1 an, jede Online-Verbindung mit dem integrierten Modem (rsp. ISDN oder GSM-Adapter) aufzubauen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Modem verwenden*, wenn die Internetverbindung über ein Gateway erfolgen soll (z.B. Standleitung in einem Firmennetzwerk oder ADSL bzw. T-DSL, etc.).



So richten Sie den Internetzugang des IC 1 per Modem ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Internet*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Internetdaten einrichten*.
3. Geben Sie unter *Internetzugang per Modem* die Rufnummer, Ihren Benutzernamen und das Passwort Ihres Internet-Accounts ein. Die Zugangsdaten Ihres Internet-Accounts erfahren Sie von Ihrem ISP.
Hinweis: Wenn Sie den IC 1 an einer Telefonanlage (Nebenstellenanlage) betreiben, dann müssen Sie bei der Telefonnummer des ISPs eventuell noch Amtsholkkennziffern (z.B. »0..«) voran stellen.



ISP: Abkürzung für Internet Service Provider. Ein Unternehmen, das allgemeine Internet-Dienstleistungen verkauft. Einige ISPs sind große nationale oder multinationale Unternehmen, die Internetzugriffe an verschiedenen Standorten anbieten. Es gibt auch ISPs, die ihre Dienste nur in bestimmten Städten oder Bereichen zur Verfügung stellen.

InternetByCall-Provider sind ISPs, bei denen Sie keine vertragliche Verpflichtungen, wie z.B. Mindestlaufzeit, Grundgebühr, Kündigungsfristen, o.ä. eingehen. Die Abrechnung der Onlinegebühren erfolgt i.d.R. über die normale Telefonrechnung. Beispiele für InternetByCall-Provider finden Sie in unserer FAQ-Liste.

| Internetdaten einrichten | |
|---|-----------|
| Internetzugang per Modem | |
| Rufnummer: | 0192658 |
| Benutzername: | msn |
| Passwort: | |
| Timeout (Abwahlzeit): | 5 Minuten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modem verwenden | |

ISP Einwahldaten einrichten

4. Klicken Sie auf den Pfeil neben der *Timeout (Abwahlzeit)*-Liste. Der IC 1 öffnet die *Timeout (Abwahlzeit)*-Liste.
5. Wählen Sie eine Timeout-Zeit aus. Der IC 1 beendet eine Online-Verbindung nach der letzten Eingabe mit dem Ablauf des eingestellten Timeouts, wenn sie nicht zuvor aktiv über *Abmelden* beendet wurde.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Modem verwenden*, damit der IC 1 jede Online-Verbindung über das integrierte Modem aufbaut.

oder

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Modem verwenden*, damit der IC 1 Online-Verbindungen über das Standard-gateway aufbaut.

Nameserver vergeben

Das Internet arbeitet intern mit IP-Adressen. Damit die Internet-Benutzer in der Adresszeile eines Internet-Browsers aussagekräftigen URLs (Internet-Adressen), wie »http://www.domoport.de« oder »http://www.merten.de« eingeben können, müssen diese URLs in IP-Adressen »übersetzt« werden. Diese Übersetzung übernehmen die DNS Server (**DomainNameService Server**).

Nameserver vorgeben: Unter *Nameserver vorgeben* tragen Sie in die Felder *DNS Server 1* und *DNS Server 2* jeweils die IP-Adresse eines DNS Servers ein. Die Felder *DNS Server 1* und *DNS Server 2* müssen beide eingetragen sein! In der Regel geben die ISP ihre gültigen DNS Server an. Tragen Sie diese Server in die Felder ein. Gibt der Provider nur einen DNS Server an, muss im zweiten Feld ein allgemein gültiger DNS Server stehen (s. Kasten »Nameserver Einstellungen«). Viele ISP geben keine IP-Adressen für DNS Server an oder arbeiten mit einer automatischen DNS-Zuweisung. Lassen Sie in diesem Fall die beiden voreingestellten DNS Server (s. Kasten »Nameserver Einstellungen«).



So ändern Sie die voreingestellten DNS Server auf dem IC 1:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Internet*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Internetdaten einrichten*.
3. Ändern Sie unter *Nameserver vorgeben* die IP-Adressen in den Feldern *DNS Server 1* und *DNS Server 2*.
Achtung: Die Felder *DNS Server 1* und *DNS Server 2* müssen ausgefüllt sein! Einträge für gültige DNS Server s. Kasten »Nameserver Einstellungen«.
4. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die IP-Adressen für die eingestellten DNS Server.



Ein DNS-Server ist ein Computer, der Domain Name Service-Anfragen (DNS-Anfragen) beantworten kann. Der DNS-Server verwaltet eine Datenbank mit Computern und deren entsprechende IP-Adressen. Wenn einem DNS-Server z.B. der URL <http://www.merten.de> vorgelegt wird, gibt dieser die IP-Adresse der Firma Merten zurück.



Nameserver Einstellungen: Stellen Sie folgende IP-Adressen für DNS Server auf dem IC 1 ein:

- Der ISP gibt 2 DNS Server an:
Diese tragen Sie unter *DNS Server 1* und *DNS Server 2* ein
- Der ISP gibt nur einen DNS-Server an:
Tragen Sie als zweiten DNS Server eine der beiden voreingestellten IP-Adressen ein.
Voreinstellungen s.o.
- Der ISP gibt keine DNS Server an:
Lassen Sie die voreingestellten IP-Adressen stehen. Die voreingestellten IP-Adressen für DNS-Server sind:
»194.25.2.132« und »193.141.40.42«
- Der ISP arbeitet mit einer automatischen DNS-Zuweisung:
Lassen Sie die voreingestellten IP-Adressen stehen. Voreinstellungen s.o.

Nameserver vorgeben

DNS Server 1:

DNS Server 2:

DNS Server ändern

E-Mail

4 Das Internet bietet für die unterschiedlichen Anforderungen, die es erfüllen muss, spezielle Dienste an. Der bekannteste Dienst ist das WWW (**W**orld **W**ide **W**ebs). Andere Dienste sind beispielsweise FTP (**F**ile **T**ransfer **PP**ost **O**ffice **P**rotocol) für den E-Mailempfang und SMTP (**S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotokol) für den E-Mailversand.

Wenn der IC 1 E-Mails verschicken soll, dann müssen Sie einen SMTP-Server und ggf. eine POP3-Authentifizierung eintragen. Alle ausgehenden E-Mails verschickt der IC 1 über den eingestellten URL des SMTP-Servers.

Server für E-Mail Versand

E-Mails versenden Sie über sogenannte SMTP-Server. Die meisten ISP bieten auch eigene SMTP-Server an. Tragen Sie den URL oder IP-Adresse, die Sie von Ihrem ISP bekommen unter *Server für E-Mail Versand* ein. Der SMTP-Server muss nicht zwingend der Ihres ISPs sein. Sie können auch andere SMTP-Server verwenden, wie sie beispielsweise Freemail Anbieter bereit stellen. Die bekanntesten Mailserver finden Sie im Kasten »E-Mail Dienste«.



So richten Sie den SMTP Server auf dem IC 1 ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *E-Mail*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *E-Mail Versand konfigurieren*.
3. Tragen Sie unter *Server für E-Mail Versand* in das Feld *SMTP Server (URL oder IP)* den URL oder die IP-Adresse eines gültigen SMTP-Servers ein.
4. Tragen Sie im Feld *Absenderadresse* Ihre E-Mail Absenderadresse des Accounts ein, über den Sie die E-Mail verschicken.
- Hinweis:** Einige SMTP-Server erlauben an dieser Stelle auch Einträge, die von der E-Mail Absenderadresse abweichen. In diesem Fall können Sie hier beispielsweise den Gerätamen des IC 1 eintragen.
5. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die E-Mail Einstellungen.

| E-Mail Versand konfigurieren | |
|------------------------------|---|
| | Server für E-Mail Versand |
| | SMTP Server (URL oder IP): <input type="text" value="smtp.web.de"/> |
| | Absenderadresse: <input type="text" value="name@web.de"/> |

SMTP -Server einrichten



E-Mail Gateway: Wenn Sie mehrere IC 1 Internet Controller REG-K in einem Ethernet verwenden, dann muss nur ein Gerät über einen Internetanschluss verfügen. Alle weiteren Geräte setzen E-Mails über das Gerät mit Internetanbindung ab. Dazu muss die IP-Adresse des IC 1 mit Internetanbindung auf allen weiteren Geräten im Ethernet als SMTP-Server (keine POP-Authentifizierung) eingetragen werden.

POP-Server (Authentifizierung)

Einige ISP verlangen für den E-Mailversand eine POP Authentifizierung. Dabei authentifizieren Sie sich über Ihre POP3-Benutzerdaten (Benutzername und Passwort Ihres POP-Accounts) als registrierter Benutzer des Maildienstes. Der E-Mailanbieter verhindert damit, dass Benutzer anonyme E-Mails verschicken können (z.B. zum Verteilen von Computerviren) oder so genannte SPAM-Mails (unaufgefordert an viele Empfänger auf einmal versandte E-Mails).



So richten Sie eine POP-Server Authentifizierung für einen eingestellten SMTP Server auf dem IC 1 ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Grundeinstellungen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Lokale Gerätedaten festlegen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *E-Mail*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *E-Mail Versand konfigurieren*.
3. Aktivieren Sie unter *POP-Server (Authentifizierung)* das Kontrollkästchen *POP Authentifizierung erforderlich*.
4. Tragen Sie unter *POP-Server (Authentifizierung)* die Daten Ihres POP-Accounts ein.
5. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die E-Mail Einstellungen.

POP-Authentifizierung einrichten



Beispiele für E-Mailanbieter: Die folgende Liste zeigt einige Beispiele für E-Mailanbieter, die auf dem IC 1 getestet wurden:

| E-Mail Anbieter | URL | SMTP-Server | POP-Server | POP Auth. |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| WEB.de | http://web.de | smtp.web.de | pop3.web.de | ja |
| Lycos: | http://www.lycos.de | smtp.lycos.de | pop.lycos.de | nein |
| t-online | http://www.t-online.de | mailto.t-online.de | pop3.t-online.de | ja |
| Strato | http://www.strato.de | post.strato.de | post.strato.de | ja |
| freenet | http://www.freenet.de | mx.freenet.de | pop3.freenet.de | ja |
| gmx | http://www.gmx.de | mail.gmx.net | pop.gmx.net | ja |
| directBox | http://www.directbox.com | smtp.directbox.com | pop3.directbox.com | ja |

Ein-/Ausgänge

5 Der IC 1 verfügt über jeweils sechs digitale Ein- und Ausgänge und 32 Variablen. Die Ein-/Ausgänge und Variablen können Sie frei bezeichnen und wahlweise auf der Gerätehomepage anzeigen oder verbergen, übersichtlich gruppieren, in ihrer Reihenfolge verändern oder anordnen.

Digitale Eingänge

Über die digitalen Eingänge kann der IC 1 Schalt-, Zähl- oder Frequenzwerte überwachen. Dabei beträgt die maximale Taktfrequenz zur Überwachung 25Hz. Je nachdem, wofür Sie den Eingang benutzen, konfigurieren Sie den Eingang komfortabel über eine »Dropdownliste«. Wenn Sie einen Eingang als Zähler konfiguriert haben, können Sie eine Schaltfläche als Zählerreset für diesen Eingang hinzufügen. Im Feld *Einheit* ordnen Sie jedem digitalen Eingang eine Maßeinheit zur Darstellung auf der Homepage zu.



So konfigurieren Sie die digitalen Eingänge:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Ein-/Ausgänge* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Physikalische Geräteanschlüsse konfigurieren*. Unter *Digitale Eingänge* sind die 6 digitalen Eingänge des IC 1 aufgelistet.
2. **Anz.:** Der IC 1 zeigt alle digitalen Eingänge auf der Homepage an, bei denen das *Anz.*-Kontrollkästchen aktiviert ist. In der Grundeinstellung sind alle *Anz.*-Kontrollkästchen aktiviert; der IC 1 zeigt alle digitalen Eingänge auf der Gerätehomepage an.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 löscht den entsprechenden digitalen Eingang von der Gerätehomepage nach dem Speichern der Seite.

oder

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 zeigt den entsprechenden digitalen Eingang auf der Gerätehomepage an nach dem Speichern der Seite.


3. **Bezeichnung:** In der Grundeinstellung sind die digitalen Eingänge mit *Digital In 01* bis *Digital In 06* bezeichnet.

Klicken Sie in das Feld *Bezeichnung* und löschen Sie die Default-Bezeichnung.

Hinweis: vgl. Kasten »Eingabe in Textfelder«

Geben Sie eine neue Bezeichnung für den digitalen Eingang ein.

4. **Verwendung:** Die *Verwenden*-Liste ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundeinstellung sind alle digitalen Eingänge als Schaltereingänge konfiguriert.



Menü Konfiguration ⇒ Ein-/Ausgänge

| Digitale Eingänge | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Verwendung |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 01 | Schalter |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 02 | Schalter |
| 3. | <input type="checkbox"/> | Digital In 03 | Schalter |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 04 | Schalter |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 05 | Schalter |

Anz.-Kontrollkästchen deaktivieren

| | |
|--|---|
| | Eingaben in Textfelder: Mit einem Einfach-Klick setzen Sie die Texteingefügemarke in das Feld, ein Doppelklick markiert das angeklickte Wort und ein Dreifachklick markiert den gesamten Feldinhalt. Alle markierten Zeichen oder Wörter löscht der IC 1 bei der Neueingabe. |
|--|---|

| Digitale Eingänge | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Verwendung |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 01 | Zähler ▾ |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 02 | Schaltzustand |
| 3. | <input type="checkbox"/> | Digital In 03 | Zähler |

Liste Verwendung ⇒ Zähler

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Verwendung*. Der IC 1 öffnet die Liste. Die Liste *Verwendung* hat folgende Einträge:

- Schaltzustand
- Zähler
- Frequenz

Klicken Sie auf einen Eintrag in der *Verwendung*-Liste. Der IC 1 konfiguriert den digitalen Eingang entsprechend Ihrer Auswahl als Schalter, Zähler oder Frequenzzähler nach dem Speichern der Seite.

5. **Schaltfläche:** Wenn Sie einen digitalen Eingang in der *Verwendung*-Liste als Zähler konfiguriert haben, dann können Sie in der *Schaltfläche*-Liste dem Eingang eine Schaltfläche zum Zurücksetzen des Zählers hinzufügen. Die Reset-Schaltfläche zeigt der IC 1 auf der Gerätehomepage an. Die *Schaltfläche*-Liste ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundstellung wird keine Reset-Schaltfläche angezeigt (Auswahl *Nicht anzeigen* in der Liste *Schaltfläche*).

Klicken Sie in der Liste *Schaltfläche* auf *Reset-Anzeigen*. Der IC 1 zeigt eine Reset-Schaltfläche für den Zählerwert des entsprechenden digitalen Eingangs auf der Gerätehomepage an - nach dem Speichern der Seite.

oder

Klicken Sie in der Liste *Schaltfläche* auf *Nicht anzeigen*. Der IC 1 zeigt keine Reset-Schaltfläche auf der Gerätehomepage an oder löscht eine bereits konfigurierte Reset-Schaltfläche (nach dem Speichern der Seite).

Hinweis: Eine Reset-Schaltfläche kann nur für Zählerwerte angezeigt werden (Auswahl *Zähler* in der Liste *Verwendung*).

6. **Einheit:** In die Felder der Spalte *Einheit* können Sie eine Einheit eingeben, in der der Messwert des jeweiligen digitalen Eingangs angezeigt wird.

Klicken Sie in das Feld *Einheit* und geben Sie die Maßeinheit des entsprechenden Eingangs ein.

7. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.



Verwendungsmöglichkeiten der digitalen Eingänge: Die Verwendung eines digitalen Eingangs wählen Sie in der *Verwendung*-Liste unter *Konfiguration* ⇒ *Ein-/Ausgänge* aus.

Die digitalen Eingänge erfassen je nach Konfiguration folgende Werte:

| Konfiguration | Erfasste Werte |
|----------------|--|
| Schaltzustand: | Erfasst die booleschen Zustände 0 und 1. Der jeweilige Schaltzustand zeigt der IC 1 auf der Gerätehomepage mit einer grünen Kontrollleuchte an: Wert 0: Leuchte aus Wert 1: Leuchte an |
| Zähler: | Zählt Impulse; die Zählerwerte zeigt der IC 1 auf der Gerätehomepage an. Zum Zurücksetzen des Zählers können Sie über die Liste <i>Schaltfläche</i> einen Reset-Schaltfläche auf der Gerätehompage anzeigen. |
| Frequenz: | Erfasst Frequenzwerte bis zu 25Hz. Den Frequenzwert zeigt der IC 1 auf der Gerätehomepage an. |

| Digitale Eingänge | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Verwendung | Schaltfläche |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 01 | Zähler | Anzeigen |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Digital In 02 | Schaltzustand | Nicht anzeigen |
| 3. | <input type="checkbox"/> | Digital In 03 | Schaltzustand | Anzeigen |

Liste *Schaltfläche* ⇒ *Anzeigen*

Digitale Ausgänge

Bei den digitalen Ausgängen handelt es sich um Relaisausgänge. Die Relais können Verbraucher bis zu 10A an 250V Wechselstrom schalten. Für jeden Ausgang können Sie eine *Schalten-Schaltfläche* auf der Gerätehomepage anzeigen, um den entsprechenden Ausgang zu schalten.



So konfigurieren Sie die digitalen Ausgänge:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Ein-/Ausgänge* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Physikalische Geräteanschlüsse konfigurieren*. Unter *Digitale Ausgänge* sind die 6 digitalen Ausgänge des IC 1 aufgelistet.
2. **Anz.:** Der IC 1 zeigt alle digitalen Ausgänge auf der Homepage an, bei denen das *Anz.-Kontrollkästchen* aktiviert ist. In der Grundeinstellung sind alle *Anz.-Kontrollkästchen* aktiviert; der IC 1 zeigt alle digitalen Ausgänge auf der Gerätehomepage an.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 löscht den entsprechenden digitalen Ausgang von der Gerätehomepage nach dem Speichern der Seite.

oder

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 zeigt den entsprechenden digitalen Ausgang auf der Gerätehomepage an nach dem Speichern der Seite.

3. **Bezeichnung:** In der Grundeinstellung sind die digitalen Ausgänge mit *Digital Out 01* bis *Digital Out 06* bezeichnet.

Klicken Sie in das Feld *Bezeichnung* und löschen Sie die Default-Bezeichnung.

Hinweis: vgl. Kasten »Eingabe in Textfelder«

Geben Sie eine neue Bezeichnung für den digitalen Ausgang ein.

4. **Schaltfläche:** Jedem digitalen Ausgang kann eine Schaltfläche auf der Gerätehompage hinzugefügt werden, mit dem Sie den entsprechenden Ausgang über die Benutzeroberfläche schalten können. Sie konfigurieren eine *Schalten-Schaltfläche* über die *Schaltfläche*-Liste.

Klicken Sie in der Liste Schaltfläche auf einen Eintrag:

- *Schalten anzeigen* (Default Einstellung für alle digitalen Ausgänge) setzt eine Schaltfläche für den entsprechenden Ausgang nach dem Speichern der Seite.
 - *Nicht anzeigen* löscht die Schaltfläche für den entsprechenden Ausgang nach dem Speichern der Seite.
5. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.

| Digitale Ausgänge | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Schaltfläche |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Beleuchtung innen | Schalten' anzeigen ▾ |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Beleuchtung außen | Schalten' anzeigen ▾ |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Aggregat 1 | Schalten' anzeigen ▾ |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Aggregat 2 | Schalten' anzeigen ▾ |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ausgang 5 | Schalten' anzeigen ▾ |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ausgang 6 | Schalten' anzeigen ▾ |
| | | | Nicht anzeigen |
| | | | Schalten' anzeigen |

Bsp. Konfiguration Digitale Ausgänge

Analoge Eingänge

Die vier analogen Eingänge des IC 1 sind für Geräte mit einem Spannungs-/ Stromausgang von 0-10V/0-20mA/4-20mA ausgelegt. Die digitale Auflösung der Messwerte beträgt 10-Bit.

In der Konfiguration der analogen Eingänge können Sie Werte für **Offset** und **Faktor** angeben. Der Offset gibt dabei den Bereich an, um den die Messwerte bei ihrer Abbildung versetzt werden. Wenn Sie beispielsweise Messwerte zwischen 0V und 10V einem Abbildungswertebereich zwischen -5°C und 5°C zuordnen, dann beträgt der Offset -5. Die folgende Gleichung zeigt die Berechnung des Offsets (vgl. Beispieldtabelle rechts):

$$[\text{Messwert}] + [\text{Offset}] = [\text{Abbildungswert}]$$

Der Faktor gibt an, mit welchem Wert der Messwert multipliziert werden muss, um den gesamten Abbildungswertebereich abzudecken. Sollen im obigen Beispiel die Messwerte zwischen 0V und 10V in einem Bereich zwischen -50°C und 50°C abgebildet werden, so beträgt ihr Faktor 10. Die folgende Gleichung zeigt die Berechnung des Offsets und Faktors (vgl. Beispieldtabelle rechts):

$$[\text{Messwert}] \times [\text{Faktor}] + [\text{Offset}] = [\text{Abbildungswert}]$$

Mathematisch ausgedrückt ist ein Abbildungsbereich eine Funktion des Messwerts. Die Funktion lässt sich mit folgender linearen Gleichung ausdrücken:

$$f(x) = mx + b$$

»x« beschreibt die Messwerte, »f(x)« den Abbildungswert, »m« die Steigung oder Faktor und »b« den y-Achsenabschnitt oder Offset der Lineargleichung. Der Graph in der Abbildung rechts zeigt den Abbildungsbereich als lineare Funktion der Messwerte.



So konfigurieren Sie die analogen Eingänge:


1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Konfiguration** und wählen Sie den Menüpunkt **Ein-/ Ausgänge** aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte **Physikalische Geräteanschlüsse konfigurieren**. Unter **Digitale Ausgänge** sind die 6 digitalen Ausgänge des IC 1 aufgelistet.
2. **Anz.:** Der IC 1 zeigt alle analogen Eingänge auf der Homepage an, bei denen das Anz.-Kontrollkästchen aktiviert ist. In der Grundeinstellung sind alle Anz.-Kontrollkästchen aktiviert; der IC 1 zeigt alle analogen Eingänge auf der Gerätehomepage an.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anz..** Der IC 1 löscht den entsprechenden analogen Eingang von der Gerätehomepage nach dem Speichern der Seite.
oder
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anz..** Der IC 1 zeigt den entsprechenden analogen Eingang auf der Gerätehomepage an - nach dem Speichern der Seite.
3. **Bezeichnung:** In der Grundeinstellung sind die analogen Eingänge mit **Analog In 01** bis **Analog In 04** bezeichnet.

Beispiel.: Messwerte 0-10V, Abb.-Bereich -5°C - 5°C

| Messwert | Offset | Abbildungsbereich |
|----------|--------|-------------------|
| 0V | -5 | -5°C |
| 2,5V | -5 | -2,5°C |
| 5V | -5 | 0°C |
| 7,5V | -5 | 2,5°C |
| 10V | -5 | 5°C |

Beispiel: Messwerte 0-10V, Abb.-bereich -50°C - 50°C

| Messwert | Faktor | Offset | Abb.-Bereich |
|----------|--------|--------|--------------|
| 0V | 10 | -50 | -50°C |
| 2,5V | 10 | -50 | -25°C |
| 5V | 10 | -50 | 0°C |
| 7,5V | 10 | -50 | 25°C |
| 10V | 10 | -50 | 50°C |



Faktor/Offset-Berechnung: Der Abbildungsbereich ist als Funktion des Messwerts dargestellt

BENUTZERHANDBUCH

Klicken Sie in das Feld *Bezeichnung* und löschen Sie die Default-Bezeichnung.

Hinweis: vgl. Kasten »Eingabe in Textfelder«

Geben Sie eine neue Bezeichnung für den analogen Eingang ein.

4. **Messtyp:** Die *Messtyp*-Liste ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundeinstellung sind alle analogen Eingänge zur Erfassung eines Spannungsbereichs zwischen 0-10V konfiguriert.

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Messtyp*. Der IC 1 öffnet die Liste. Die Liste *Messtyp* hat folgende Einträge:

- Strom 0/4-20mA
- Spannung 0-5V
- Spannung 0-10V

Klicken Sie auf einen Eintrag in der *Messtyp*-Liste. Der IC 1 konfiguriert den analogen Eingang entsprechend Ihrer Auswahl zur Erfassung des ausgewählten Messwertbereichs.

5. **Einheit:** In die Felder der Spalte *Einheit* können Sie eine Einheit eingeben, in der der Messwert des jeweiligen analogen Eingangs angezeigt wird.

Klicken Sie in das Feld *Einheit* und geben Sie die Maßeinheit des entsprechenden Eingangs ein.

6. **Faktor, Offset:** Unter Faktor und Offset geben Sie die Werte zur Berechnung des Abbildungsbereichs ein.

Klicken Sie in das entsprechende Feld *Faktor* oder *Offset* und geben Sie den zugehörigen Operator ein.

oder

Berechnen Sie die Werte für den Faktor und Offset mit den Faktor/Offset Rechner. Der IC 1 überträgt die errechneten Werte automatisch in die entsprechenden Felder.

7. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.



So berechnen Sie Faktor und Offset mit dem IC 1 Faktor/Offset Rechner:

1. Zur Berechnung des Offsets und Faktors steht Ihnen ein Faktor/Offset Rechner zur Verfügung. Öffnen Sie den Faktor/Offset Rechner mit einem Klick auf das Rechnersymbol in der Zeile des analogen Eingangs, für den Sie Faktor und Offset berechnen möchten (Rechnersymbol am rechten Ende der Zeile).
2. Geben Sie unter *Untere Messgrenze Analogeingang 1* den niedrigsten Messwert im Feld *Der niedrigste Messwert...* ein und im Feld *...entspricht dem Zielwert* den zugeordneten Abbildungswert des niedrigsten Messwerts.

| Analoge Eingänge | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--|
| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Messtyp | Einheit | Faktor | Offset | |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Temperatur | Spannung 0-10V | °C | 10 | -50 | <input type="button" value="Rechner"/> |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Füllstand | Spannung 0-10V | % | 10 | 0 | <input type="button" value="Rechner"/> |
| 3. | <input type="checkbox"/> | Analog In 03 | Spannung 0-10V | V | 1 | 0 | <input type="button" value="Rechner"/> |
| 4. | <input type="checkbox"/> | Analog In 04 | Spannung 0-10V | V | 1 | 0 | <input type="button" value="Rechner"/> |

Bsp. Konfiguration Analoge Eingänge

Faktor/Offset Rechner - Microsoft Internet Explorer

Faktor/Offset Berechnung

Untere Messgrenze Analogeingang 1
Der niedrigste Messwert... [Beispiel: 4 mA]
...entspricht dem Zielwert [Beispiel: -50 °C]

Obere Messgrenze Analogeingang 1
Der höchste Messwert... [Beispiel: 10 mA]
...entspricht dem Zielwert [Beispiel: +50 °C]

Ergebnis
Analogeingang 1 Faktor:
Analogeingang 1 Offset: Übernehmen

Faktor/Offset Rechner

3. Geben Sie unter *Obere Messgrenze Analogeingang* den höchsten Messwert im Feld *Der höchste Messwert...* ein und im Feld *...entspricht dem Zielwert* seinen zugeordneten Abbildungswert. Der IC 1 zeigt die berechneten Werte für Faktor und Offset unter Ergebnis an.
4. Klicken Sie auf Übernehmen. Der IC 1 trägt die berechneten Werte in die entsprechenden Felder ein.
5. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.

Variablen

6 In der Programmierung versteht man unter Variablen einen reservierten Speicherplatz für Werte. Der Inhalt der Variablen lässt sich während der Programmausführung modifizieren. Der IC 1 verwaltet 32 Variablen. Geräteintern erfüllen die Variablen die gleiche Funktion, wie die physikalischen Ein- und Ausgänge: Sie können genau so per Funktionslogik ausgelesen oder gesetzt werden, beispielsweise in der Zeitschaltuhr oder im E-Mailer.

Gerätevariablen

Die Gerätevariablen des IC 1 speichern boolesche oder numerische Werte. Die Variablen können Sie somit zur Aufnahme und Verarbeitung von Schaltzuständen oder Zahlenwerten konfigurieren. Je nachdem, wie Sie die entsprechende Variable einsetzen, konfigurieren Sie ihren Typ komfortabel über eine »Dropdownliste« (vgl. Kasten »Variablenarten«).

Für Variablen vom Typ Schaltzustand (boolesche Variablen) können Sie eine *Schalten*-Schaltfläche auf der Gerätehomepage anzeigen, beispielsweise als E-Mail-Trigger oder Schalter für ein Makro. Wenn Sie eine numerische Variable (Auswahl *Zahlenwert* in der Liste *Verwendung*) konfiguriert haben, können Sie eine Schaltfläche als Zählerreset oder ein Eingabefeld zum Setzen der Variablen hinzufügen.

Im Feld *Einheit* ordnen Sie jeder Variablen eine Maßeinheit zur Darstellung auf der Homepage zu.

So konfigurieren Sie Gerätevariablen:



- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Ein-/Ausgänge* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Physikalische Geräteanschlüsse konfigurieren*.
- Klicken Sie auf den Aktenreiter *Variablen*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Programmierbare Variablen definieren*.
- Anz.:** Der IC 1 zeigt alle Variablen auf der Homepage an, bei denen das Anz.-Kontrollkästchen aktiviert ist. In der Grundeinstellung sind alle Anz.-Kontrollkästchen deaktiviert; der IC 1 zeigt keine Variablen auf der Gerätehomepage an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 zeigt die entsprechende Variable auf der Gerätehomepage an nach dem Speichern der Seite.
oder
deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Anz.*. Der IC 1 löscht die entsprechende Variable von der Gerätehomepage nach dem Speichern der Seite.
- Bezeichnung:** In der Grundeinstellung sind die Variablen mit *Variable 01* bis *Variable 32* bezeichnet.

| Nr. | Anz. | Bezeichnung | Verwendung | Schaltfläche | Einheit |
|-----|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Öl bestellen | Schaltzustand | Nicht anzeigen | |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Grenzwert 1 | Zahlenwert | 'Setzen' anzeigen | °C |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Grenzwert 2 | Zahlenwert | 'Setzen' anzeigen | °C |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Temperaturregul. | Schaltzustand | Nicht anzeigen | |
| 5. | <input type="checkbox"/> | Variable 5 | Schaltzustand | 'Schalten' anzeigen | |

Bsp. Variablen Konfiguration

Klicken Sie in das Feld *Bezeichnung* und löschen Sie die Default-Bezeichnung.

Hinweis: vgl. Kasten »Eingabe in Textfelder«

Geben Sie eine neue Bezeichnung für die Variable ein.

5. **Verwendung:** Die *Verwendung*-Liste ist als »Dropdown-liste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundeinstellung sind alle Variablen als *Schaltzustand*-Typ (boolesche Variablen) konfiguriert.

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Verwendung*. Der IC 1 öffnet die Liste. Die Liste *Verwendung* hat folgende Einträge:

- *Schaltzustand*
- *Zahlenwert*

Klicken Sie auf einen Eintrag in der *Verwendung*-Liste. Der IC 1 konfiguriert die Variable entsprechend Ihrer Auswahl als boolesche Variable (Auswahl *Schaltzustand*) oder numerische Variable (Auswahl *Zahlenwert*).

Hinweis: Weitere Informationen zu Variablentypen finden Sie im Kasten »Variablentypen«.

6. **Schaltfläche:** Jeder Variablen können Sie eine Schaltfläche bzw. ein Eingabefeld auf der Gerätehomepage hinzufügen. Sie konfigurieren eine Schaltfläche über die *Schaltfläche*-Liste.

Klicken Sie in der Liste *Schaltfläche* auf einen Eintrag:

- *Nicht anzeigen* löscht die Schaltfläche für die entsprechende Variable nach dem Speichern der Seite.
- *Schalten anzeigen* (Default Einstellung für *Schaltzustand*-Variablen) setzt eine Schaltfläche bei *Schaltzustand*-Variablen nach dem Speichern der Seite.
- *Setzen anzeigen* setzt ein Eingabefeld zur Eingabe des Zahlenwertes bei *Zahlenwert*-Variablen nach dem Speichern der Seite.
- *Reset anzeigen* setzt eine Reset-Schaltfläche bei *Zahlenwert*-Variablen nach dem Speichern der Seite.

7. **Einheit:** In die Felder der Spalte *Einheit* können Sie eine Einheit eingeben, in der die entsprechende Variable angezeigt wird.

Klicken Sie in das Feld *Einheit* und geben Sie die Maßeinheit der Variablen ein.

8. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.



Variablentypen: Der IC 1 verwaltet boolesche und numerische Variablen. Die folgende Liste zeigt Ihnen die Konfigurations- und Verwendungsmöglichkeiten der beiden Variablentypen mit dem IC 1:

| Verwendung | Variablentyp |
|----------------------|--|
| <i>Schaltzustand</i> | Boolesche Variable: Logische Variable, die nur zwei Werte annehmen kann: »Wahr« =1 oder »Falsch« =0. Der IC 1 zeigt den jeweiligen Variablenwert auf der Gerätehomepage mit einer grünen Kontrollleuchte an: Wert 0: Leuchte aus Wert 1: Leuchte an |
| <i>Zahlenwert</i> | Numerische Variable für Fließkommazahlen (double float IEEE) Der IC 1 zeigt den jeweiligen Variablenwert auf der Gerätehomepage an. |

Anordnung

7 Mit dem IC 1 können Sie Ihre Gerätehomepage individuell und übersichtlich gestalten. Die Position jedes angezeigten Elements kann vertikal verschoben werden. Zur Übersichtlichkeit können Sie die Homepage mit Bereichstrennern gliedern. Bereichstrenner sind quasi die Überschriften für eine Gruppe von Anzeigeelementen. Sie können Bereichstrenner hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Bereichstrenner

Zur Gruppierung und Gliederung der Elemente auf der Gerätehomepage können Sie Bereichstrenner verwenden. Bereichstrenner sind horizontale Linien mit einer Bezeichnung unterhalb der Linie. Sie können Bereichstrenner hinzufügen, umbenennen und löschen. Außerdem können Sie Links (Sprungmarken) zu den Bereichstrennen am oberen Ende der Homepage einfügen.




So fügen Sie Bereichstrenner hinzu:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* ⇒ *Ein-/Ausgänge*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Physikalische Geräteanschlüsse konfigurieren*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Anordnung*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Aufbau der Homepage festlegen*.
3. Markieren Sie ein Homepage-Element in der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente*.
4. Klicken Sie unter *Bereichstrenner* auf *Hinzufügen*. Der IC 1 öffnet eine Eingabeaufforderung.
5. Geben Sie im Textfeld der Eingabeaufforderung eine Bezeichnung für den neuen Bereichstrenner ein und bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*. Der IC 1 fügt den neuen Bereichstrenner mit seiner Bezeichnung oberhalb des markierten Listenelements ein.
- Hinweis:** Bereichstrenner fügt der IC 1 immer oberhalb des markierten Listenelements ein.
6. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 zeigt den neuen Bereichstrenner auf der Gerätehomepage an.



So benennen Sie Bereichstrenner um:


1. Markieren Sie einen Bereichstrenner in der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente*.
2. Klicken Sie unter *Bereichstrenner* auf *Umbenennen*. Der IC 1 öffnet eine Eingabeaufforderung.
3. Geben Sie im Textfeld der Eingabeaufforderung die neue Bezeichnung für den markierten Bereichstrenner ein und bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*. Der IC 1 ändert die Bezeichnung für den markierten Bereichstrenner.



Bereichstrenner hinzufügen



Bereichstrenner bezeichnen



Bereichstrenner Umbenennen

4. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 benennt den Bereichstrenner um.

So löschen Sie Bereichstrenner:

1. Markieren Sie einen Bereichstrenner in der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente*.
2. Klicken Sie unter *Bereichstrenner* auf *Löschen*. Der IC 1 öffnet die Sicherheitsabfrage *Möchten Sie diesen Bereichstrenner aus der Darstellung auf der Homepage entfernen?*.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit *OK*. Der IC 1 löscht den markierten Bereichstrenner aus der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente*.
4. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.



Löschen Sicherheitsabfrage bestätigen

So zeigen Sie Links zu den Bereichen an:

Das Kontrollkästchen *Links zu den Bereichen anzeigen* fügt Hyperlinks zu jedem Bereichstrenner am Anfang der Homepage ein. Mit einem Klick auf einen Hyperlink zeigt Ihnen der IC 1 den entsprechenden Bereich der Gerätehomepage an.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Links zu den Bereichen anzeigen*. Der IC 1 löscht die Hyperlinks der Bereichstrenner.

oder


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Links zu den Bereichen anzeigen*. Der IC 1 zeigt die Hyperlinks der Bereichstrenner auf der Gerätehomepage an.

Listenelemente bewegen

Zur Gruppierung und Anordnung können Sie alle Elemente der Gerätehomepage vertikal verschieben.

So bewegen Sie Listenelemente:

1. Markieren Sie ein Element in der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente*.
2. Klicken Sie unter *Listenelemente bewegen* auf *Aufwärts*. Der IC 1 bewegt das markierte Element innerhalb der Liste *Anordnung verfügbarer Elemente* um eine Position nach oben.
Hinweis: Die Schaltfläche *Abwärts* bewegt ein Element in der Liste um eine Position nach unten. Listenelemente können nur bis zur ersten oder letzten Position innerhalb der Liste bewegt werden. Sie können mit Drücken und Halten der Umschalttaste mehrere Elemente markieren und zusammen verschieben.
3. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.



Bereichstrenner bewegen

Benutzerkonten

8 Der IC 1 verwaltet bis zu 32 Benutzerkonten für den lokalen Zugriff im LAN. Jedem Benutzerkonto können Sie eine Berechtigungsstufe zuweisen. Als Berechtigungsstufe weisen Sie einem Benutzer wahlweise Administrator, Bediener oder Betrachter zu. Ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erhält vollen Zugriff auf das Gerät inkl. aller Funktionen zur Grundkonfiguration und der Einrichtung von Benutzerkonten selbst. Für Bediener und Betrachter können Sie - mit Ausnahme der Grundkonfiguration - grundsätzlich die gleichen Gerätebereiche freischalten. Die Zugriffsrechte für Bediener unterscheiden sich in der Grundeinstellung von denen der Betrachter wie folgt: Bediener erhalten die Möglichkeit, aktiv in Gerätefunktionen einzugreifen und z.B. Schaltungen auf der Homepage vorzunehmen oder Zeitprogramme zu ändern. Betrachter hingegen können frei gegebene Bereiche in ihrem aktuellen Zustand zwar abrufen und »betrachten«, aber nichts schalten bzw. verändern; sichtbare Einschränkung ist in diesem Fall das Fehlen sämtlicher Funktionsschaltflächen in der Bedienoberfläche.

Benutzer

Auf der Registerkarte *Konten für LAN-Zugang einrichten* legen Sie Benutzerkonten auf dem IC 1 an. Benutzerkonten können Sie anlegen (speichern), ändern, sperren und löschen. Jedes Benutzerkonto legen Sie mit folgende Daten an:

- Benutzernamen
- Passwort
- Berechtigungsstufe

Optional können Sie eine Beschreibung des Benutzerkontos speichern.



So legen Sie Benutzerkonten an:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* ⇒ *Benutzerkonten*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Konten für LAN-Zugang einrichten*.
2. **Benutzer auswählen:** Die *Benutzer auswählen*-Liste ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundeinstellung ist nur der Benutzer *Admin* angelegt (vgl. Kasten »*Admin-Benutzerkonto*«). Alle weiteren Speicherplätze für Benutzerkonten sind noch frei.



Domoport Benutzerkonten und lokale Benutzerkonten: Der IC 1 unterscheidet folgende beiden Arten von Benutzerkonten:

- Domoport Benutzerkonten (auf dem Domoport Server) für den Zugriff über das Internetportal <http://www.domoport.de> und <http://www.domoport.com>
- Lokale Benutzerkonten auf dem IC 1 für den LAN-Zugriff über ein lokales Netzwerk

Die Domoport Benutzerverwaltung steht in keinem Zusammenhang mit der lokalen Benutzerverwaltung:

Gelangt ein Benutzer per Internetverbindung auf das Gerät, dann hat er auch auf dem IC 1 die Benutzerrechte, die auf Domoport für sein Benutzerkonto eingestellt sind; gelangt ein Benutzer über den lokalen Ethernet-Zugang auf den IC 1, dann gelten die Benutzerrechte, die in seinem lokalen Benutzerkonto auf dem Gerät eingestellt sind.

Klicken Sie in der *Benutzer auswählen*-Liste auf einen freien Speicherplatz. Der IC 1 zeigt folgende Felder zur Eingabe der Benutzerdaten auf der Seite an:

- Benutzername
- Berechtigung
- Passwort und Wiederholen
- Beschreibung

oder

Klicken Sie in der *Benutzer auswählen*-Liste auf ein bereits angelegtes Benutzerkonto. Der IC 1 zeigt die Benutzerdaten des ausgewählten Benutzerkontos auf der Seite an.

3. **Benutzername:** Klicken Sie in das Feld Benutzername und geben Sie einen Namen für das neue Benutzerkonto ein oder ändern Sie den eingetragenen Benutzernamen.

Hinweis: vgl. Kasten »Admin-Benutzerkonto«.

4. **Berechtigung:** Unter Berechtigung vergeben Sie das Benutzerrecht für das ausgewählte Benutzerkonto. Die jeweilige Berechtigung spezifizieren Sie auf der Registerkarte *Berechtigungsstufen festlegen* (unter Konfiguration ⇒ Benutzerkonten ⇒ Berechtigungen).

Die *Berechtigung*-Liste ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Liste. In der Grundeinstellung ist das entsprechende Benutzerkonto gesperrt.

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Berechtigung*. Der IC 1 öffnet die Liste. Die Liste *Berechtigung* hat folgende Einträge:


- [Konto gesperrt]
- Betrachter
- Bediener
- Administrator

Klicken Sie auf einen Eintrag in der *Berechtigung*-Liste. Der IC 1 weist dem Benutzerkonto das ausgewählte Benutzerrecht zu oder sperrt das Benutzerkonto.

Hinweis: Gesperrte Benutzerkonten sind inaktiv: Eine Anmeldung auf den IC 1 über ein gesperrtes Benutzerkonto ist nicht möglich.

5. **Passwort und Wiederholen:** Im Feld Passwort geben Sie das Passwort für das neue Benutzerkonto ein oder ändern das eingetragene Passwort. Der IC 1 zeigt Ihnen das Passwort bei der Eingabe aus Sicherheitsgründen nicht an. Wenn Sie ein neues Passwort eingeben, dann zeigt der IC 1 an Stelle Ihrer Passworteingabe eine Kette von »*« an. IC 1 Benutzer können ihr Passwort jeder Zeit ändern.

Klicken Sie in das Feld *Passwort* und geben Sie ein Passwort für das neue Benutzerkonto ein oder ändern Sie das bestehende Passwort. Das Passwort muss zwischen 5 und 25 Zeichen lang sein. Wiederholen Sie die Eingabe im Feld *Wiederholen*.



Menü Konfiguration ⇒ Benutzerkonten



Admin-Benutzerkonto: Für den LAN-Zugriff auf den IC 1 ist ein Benutzerkonto mit dem Benutzernamen *Admin* vorangelegt. Das zugehörige Passwort ist im Auslieferungszustand identisch mit der Seriennummer des Geräts. Das Admin-Benutzerkonto kann nicht gelöscht werden. Dadurch gewährleistet der IC 1 einen geschützten Erstzugriff über LAN und verhindert, dass Sie versehentlich alle LAN-Benutzerkonten löschen.

Aus Sicherheitsgründen können Sie den Benutzernamen und die Einstellungen des Administratorkontos nicht löschen oder ändern. Ändern Sie jedoch das voreingestellte Passwort bei der Erstkonfiguration.

| Benutzer | | Berechtigungen | Hilfe |
|--|---|----------------|-------|
| Konten für LAN-Zugang einrichten | | | |
| Benutzer auswählen <input type="button" value="04:"/> <input type="button" value="▼"/> | | | |
| Benutzername | Berechtigung | | |
| <input type="text" value="Name"/> <input type="password" value="Passwort"/> ***** <input type="button" value="Bediener Konto"/> | <input type="button" value="[Konto gesperrt]"/> <input type="button" value="Betrachter"/> <input type="button" value="Bediener"/> <input type="button" value="Administrator"/> | | |
| Beschreibung | | | |
| <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Speichern"/> | | | |

Benutzerkonten anlegen

BENUTZERHANDBUCH

6. **Beschreibung:** Im Feld *Beschreibung* können Sie eine kurze Beschreibung für das neue Benutzerkonto eingeben oder eine bestehende Beschreibung ändern. Eine treffende Beschreibung des Benutzerkontos erleichtert Ihnen die Unterscheidung der registrierten IC 1 Benutzer.

Klicken Sie in das Feld *Beschreibung* und geben Sie eine Beschreibung für das neue Benutzerkonto ein oder ändern Sie die bisherige Beschreibung.

7. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.

Berechtigungen

Auf der Registerkarte *Berechtigungen* definieren Sie die Benutzerrechte für jede Berechtigungsstufe. Über Kontrollkästchen setzen oder löschen Sie Zugriffe auf Funktionsbereiche des IC 1. Benutzerkonten mit Administratorrechten haben automatisch Zugang zu allen Funktionsbereichen inkl. der Konfigurationsseiten und sind nicht änderbar. Ebenso können Sie reservierte Voreinstellungen des IC 1 für die Berechtigungsstufen *Bediener* und *Betrachter* nicht ändern. Die entsprechend vor eingestellten Kontrollkästchen stellt der IC 1 »ausgegraut« dar.

 Die Benutzerrechte, die Sie auf der Registerkarte Berechtigungen definieren, gelten auch für Domoport Benutzer mit dem Status Administrator, Bediener oder Betrachter.

So definieren Sie Benutzerrechte:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* ⇒ *Benutzerkonten*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Konten für LAN-Zugang einrichten*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Berechtigungen*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Berechtigungsstufen festlegen*.
3. Aktivieren Sie unter *Zugängliche Funktionsbereiche* ein Kontrollkästchen. Der IC 1 setzt den Zugriff auf den aktvierten Funktionsbereich für die entsprechende Berechtigungsstufe.
oder
Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen. Der IC 1 sperrt den Zugriff auf den deaktivierten Funktionsbereich für die entsprechende Berechtigungsstufe.
4. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 übernimmt und speichert alle Einstellungen der Seite.

Zugängliche Funktionsbereiche

Wichtiger Hinweis: Benutzerkonten mit Administratorrechten (Berechtigungsstufe 3) haben automatisch Zugang zu allen Funktionsbereichen inkl. der Konfigurationsseiten!

| | Stufe 3 Administrator | Stufe 2 Bediener | Stufe 1 Betrachter |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Homepage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zeitschaltuhr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E-Mailer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Historie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Makros | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Geräteweiterleitung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Konfiguration | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Grundkonfiguration der Benutzerrechte

Verlinkte Geräte

9 Über den IC 1 können Sie einen Internetzugriff auf bis zu 32 LAN-Geräte mit einer einzigen Telefonverbindung einrichten. Die Geräte des LAN-Netzwerks sind dabei verlinkt und müssen nicht permanent mit dem Internet verbunden sein. Der Webzugriff erfolgt über das Domoport Internetportal. Wenn Sie über Ihr Domoport Benutzerkonto mit einem IC 1 Internet Controller REG-K verbunden sind, dann können Sie über dieses Gerät auf alle vernetzten Geräte durchgreifen. Verlinkte Geräte können sowohl weitere IC 1 Internet Controller REG-K sein, als auch Fremdgeräte mit integriertem Webserver wie z.B. Webcams.

Links

Durch seine Gatewayfunktion ist der IC 1 in der Lage, den Zugriff auf bis zu 32 im LAN vernetzte Geräte von außen über eine einzige Internetverbindung zu ermöglichen. Sie richten auf Domoport den Webzugriff auf einen IC 1 ein. Auf diesem, ans Internet angeschlossene Gerät, legen Sie über dessen Gateway wiederum den Durchgriff auf dahinter verlinkte Geräte fest.

Auf den nachgeschalteten Geräten ist keine Konfiguration von Benutzerkonten notwendig, da die Rechte des aktuellen Benutzers (Administrator, Bediener oder Betrachter) beim Zugriff über das WWW von Gerät zu Gerät weiter gereicht werden.

Auch der Zugriff auf Fremdgeräte im LAN, etwa WebCams oder andere Controller mit eigenem Webserver, ist mit Hilfe der Gatewayfunktion des Internet Controllers zu realisieren. Mit dem Kontrollkästchen »Int.« legen Sie fest, ob unter der angegebenen IP-Adresse ein weiterer IC 1 Internet Controller REG-K zum Durchgriff bereit steht (Häkchen gesetzt) oder ob ein Fremdprodukt mit eigenem Webserver zugänglich gemacht werden soll (Häkchen entfernt).



So verlinken Sie IC 1 Internet Controller REG-K und andere LAN-Geräte:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Verlinkte Geräte* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Verlinkte Geräte konfigurieren*.
2. Geben Sie unter *Webserver mit LAN-Zugang* im Feld *Bezeichnung* eine Bezeichnung für das verlinkte Gerät ein. **Hinweis:** Wenn Sie Geräte verlinkt haben, dann fügt der IC 1 in der Navigationsleiste den Menüpunkt *Gerät auswählen* hinzu. Die Bezeichnung der verlinkten Geräte zeigt der IC 1 als Untermenü unter *Gerät auswählen* an. Ein Klick auf einen Untermenüpunkt verbindet Sie auf das verlinkte Gerät.

| Kaskadierung | | | Hilfe | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|--|
| Kaskadierte Geräte konfigurieren | | | | |
| Webserver mit LAN-Zugang | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Lokale IP-Adresse | Int. | | |
| 1. Axis Webcam Wareneinga | 192.168.0.201 | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. Axis Webcam Empfang | 192.168.0.204 | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. ic.1-4 | 192.168.0.209 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4. Mobotix Webcam Catwalk | 192.168.0.200 | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | | <input type="checkbox"/> | | |

Beispiel Geräte verlinken

BENUTZERHANDBUCH

3. Geben Sie unter *Lokale IP-Adresse* die lokale (interne) IP-Adresse des verlinkten Geräts ein. Mit der IP-Adresse richten Sie einen Durchgriff auf weitere Geräte im LAN ein.
4. Aktivieren Sie das *Int.-Kontrollkästchen*, wenn es sich bei dem verlinkten Gerät um einen weiteren IC 1 Internet Controller REG-K handelt.
5. Klicken Sie auf *Speichern* und bestätigen Sie die folgende Abfrage mit *OK*. Der IC 1 speichert die Einstellungen der Seite und konfiguriert die Navigationsleiste für den Gerätedurchgriff.

So greifen Sie auf verlinkte Geräte zu:



Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Gerät auswählen* und wählen Sie ein verlinktes Gerät aus dem Untermenü aus.

Wenn das verlinkte Gerät ein weiterer IC 1 Internet Controller REG-K ist, dann öffnet der IC 1 die Gerätehomepage des verlinkten Internet Controllers REG-K im gleichen Browserfenster. Sie gelangen vom verlinkten IC 1 auf den vorgeschalteten IC 1 über *Gerät auswählen* ⇒ *Einwahlgerät* zurück.

oder

Wenn das verlinkte Gerät kein IC 1 Internet Controller REG-K ist, dann öffnet der IC 1 die Homepage des verlinkten Geräts in einem neuen Browserfenster.



Durchgriff auf verlinkte Geräte



Rücksprung auf das Einwahlgerät

Beispiel verlinkte Webcam

Systemfunktionen

10 Im Auslieferungszustand weist der IC 1 Internet Controller REG-K in allen Funktionsmodulen leere Standardkonfigurationen auf. Diese sorgen dafür, dass auf der Homepage sämtliche Gerätewerte angezeigt und darüber hinaus keinerlei Automatisierungsfunktionen ausgeführt werden. Im Konfigurationsbereich der Systemfunktionen setzen Sie bei Bedarf einige oder alle Konfigurationen auf diese Ausgangswerte zurück. Einige Systemerweiterungen oder Einstellungen verlangen eine Neuinitialisierung des Geräts. Die Neustart-Funktion erlaubt einen sogenannten »Warmstart« über die Benutzeroberfläche des IC 1. Da die Gerätesoftware des IC 1 ständig verbessert und weiter entwickelt wird, können Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Geräts komfortabel über das Internet prüfen und ggf. online einen Update auf eine neuere Version durchführen.


Auslieferungszustand

Auf der Registerkarte *Auslieferungszustand herstellen* setzen Sie einige oder alle Konfigurationen auf ihre Grundkonfiguration zurück. Alle bisher vorgenommenen Änderungen gehen dabei verloren. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, um das Gerät z.B. für einen geänderten Einsatzbereich vorzubereiten und nicht alle gewählten Einstellungen von Hand löschen zu müssen.



So setzen Sie Gerätebereiche zurück:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Systemfunktionen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Auslieferungszustand herstellen*.
2. Unter *Bereiche zurück setzen* aktivieren Sie die Systembereiche des IC 1, die Sie zurück setzen möchten. Sie können folgende Systembereiche zurück setzen:
 - Konfiguration physikalische Ein- und Ausgänge
Konfiguration programmierbare Variablen
Aufbau der Gerätehomepage
 - Zeitschaltprogramme
 - Einstellungen E-Mailer und Meldekette
 - Konfiguration Videoquellen
 - Aufzeichnung von Historiendaten
 - Benutzerdefinierte Skripte
 - Lokale Benutzerkonten inkl. Standardkonto »Admin«
 - Kaskadierte Geräte
 - Grundkonfiguration inkl. Netzwerkeinstellungen
 - Alles auswählen



Gerätebereiche Zurücksetzen

BENUTZERHANDBUCH

Aktivieren Sie unter *Bereiche zurück setzen* ein oder mehrere Kontrollkästchen. Der IC 1 wählt die aktivierte Systembereiche für einen Reset aus. Der IC 1 resettet die ausgewählten Systembereiche nach Klicken der *Reset-Schaltfläche*.

oder

Deaktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen bzw. lassen Sie die Kontrollkästchen deaktiviert. Der IC 1 ändert die Konfiguration der ausgewählten Systembereiche nicht.

3. Klicken Sie auf *Reset*. Der IC 1 setzt die ausgewählten Systembereiche in ihre Grundkonfiguration zurück.

Neustart

Wenn externe USB-Geräte gewechselt und nicht automatisch erkannt wurden oder nach dem Ändern von Internetdetails kein Webzugriff mehr möglich sein sollte, muss der IC 1 Internet Controller REG-K manuell neu gestartet werden.

Der Neustart dient dazu, das Gerät neu zu initialisieren. Für diesen Vorgang wird maximal 1 Minute benötigt - je nach Ausstattung und Anzahl der externen Geräte.

Mit dem Neustart gehen alle Werte verloren, die sich im Arbeitsspeicher (RAM) des Gerätes befinden, z.B. Kamerabilder und Historiendaten. Sichern sie benötigte Daten vorher durch Versand per E-Mail oder direktes Speichern aus dem Browser heraus.

So führen Sie einen Neustart aus:



1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Systemfunktionen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Auslieferungszustand herstellen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Neustart*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Neustart auslösen*.
3. Klicken Sie auf *Neustart durchführen*. Der IC 1 wird neu gestartet und initialisiert.

Gerät neu starten

Wenn externe USB-Geräte gewechselt und nicht automatisch erkannt wurden oder nach dem Ändern von Internetdetails kein Webzugriff mehr möglich sein sollte, muss der Internet Controller manuell neu gestartet werden.
Der Neustart dient dazu, das Gerät neu zu initialisieren. Für diesen Vorgang wird maximal 1 Minute benötigt - je nach Ausstattung und Anzahl der externen Geräte.

ACHTUNG: Mit dem Neustart gehen alle Werte verloren, die sich im Arbeitsspeicher (RAM) des Gerätes befinden, z.B. Kamerabilder und Historiendaten.

Sichern sie benötigte Daten vorher durch Versand per E-Mail oder direktes Speichern aus dem Browser heraus!

Neustart durchführen

Update

Durch das Systemupdate bringen Sie einen IC 1 Internet Controller REG-K auf den aktuellsten Stand der Betriebsssoftware und Benutzeroberfläche. Grundsätzlich stehen Ihnen hierfür zwei unterschiedliche Wege offen: Bei Geräten mit Internetzugang können Sie unter *Konfiguration* ⇒ *Systemfunktionen* ⇒ *Update* direkt online prüfen, ob eine neue Version der Gerätesoftware vorliegt. Ist die Suche erfolgreich, zeigt Ihnen der IC 1 Detailinformationen zum Update an. Sie lösen mit dem erneuten Bestätigung der Schaltfläche *Update durchführen* den Download der aktuellen Software und Updatevorgang aus. Am Ende des Updatevorgangs führt der IC 1 einen Reset mit automatischem Neustart durch.

Online auf Updates prüfen

Das Gerät weist aktuell folgende Ausstattung und Versionen auf:

- Hardwaredversion: 0001-0000-004
- RAM Speicher: 16 MB
- ROM Speicher: 2 MB
- Firmware Version: 01.06
- Firmware Datum: 2002-07-05
- Revision Bedieneroberfläche: 2002-07-02

Um online nach Updates suchen zu können, muss das Gerät über ein Gateway im LAN oder alternativ per Telefonwahl eine Internetverbindung aufbauen können. Die Prüfung sowie der Updatevorgang können mehrere Minuten in Anspruch nehmen!

Jetzt prüfen

Update

Um online nach Updates suchen zu können, muss der IC 1 per Telefoneinwahl oder alternativ über ein Gateway im LAN eine Internetverbindung aufbauen. Die Prüfung sowie der Updatevorgang können mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

So führen Sie ein online Update durch:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Konfiguration* und wählen Sie den Menüpunkt *Systemfunktionen* aus. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Auslieferungszustand herstellen*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Update*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Betriebssystem aktualisieren*.
- Unter *Online auf Updates prüfen* zeigt der IC 1 seine Ausstattung und Version an.
3. Klicken Sie auf *Jetzt prüfen*. Der IC 1 prüft, ob eine neue Version der Gerätesoftware vorliegt. Im Falle, dass ein Update vorliegt, zeigt der IC 1 die entsprechenden Updateinformationen an.
4. Klicken Sie auf *Update durchführen*. Der IC 1 startet den Updatevorgang.



Lokales Update mit Aktualisierungssoftware:

Als Alternative zum Systemupdate über eine Internetverbindung können Sie den Updatevorgang auch mit Hilfe der Windows Aktualisierungssoftware durchführen, die im IC 1 Servicebereich auf <http://www.merten.de> zum Download bereit steht. Führen Sie das Programm auf einem PC aus, der Netzwerkverbindung zu dem Gerät hat, das aktualisiert werden soll und folgen Sie den weiteren Anweisungen der Software. Ein solches lokales Update empfiehlt sich auch dann, wenn das Gerät nur über eine langsame Verbindung an das Internet angebunden ist oder wenn eine Reihe von Controllern im LAN nacheinander aktualisiert werden sollen.

Updateprüfung erfolgt

Es steht ein Online-Update für dieses Gerät zur Verfügung! Nachstehend erhalten Sie Informationen zu Version und Datum der Aktualisierungsoption:

Version: 01.10
Datum: 2002-09-07
Dateigröße: 844 KB

Update starten


5

Benutzeroberfläche

Den IC 1 bedienen Sie komplett über einen Internetbrowser. Daher ist die Benutzeroberfläche des IC 1 wie eine Internetseite aufgebaut. Der IC 1 besitzt einen integrierten Webserver. Alle Seiten der Benutzeroberfläche sind als HTML-Seiten auf dem Gerät selbst abgelegt. Sie werden bei Abruf direkt vom IC 1 ins Inter- oder Intranet geschickt. Der IC 1 bietet Ihnen eine gestaffelte und konfigurierbare Benutzeradministration vom reinen Betrachter, der nichts konfigurieren oder schalten kann, über den Bediener, der zwar schalten, aber nicht konfigurieren kann, bis hin zum Administrator mit Vollzugriff auf alle Gerätefunktionen. Abhängig von den Benutzerrechten zeigt der IC 1 mehr oder weniger Bedienelemente auf der Benutzeroberfläche an.

Aufbau

1 Die Benutzeroberfläche des IC 1 gliedert sich in drei Bereiche. Die Bereiche sind analog einer Website angelegt: Im oberen Teil zeigt der IC 1 den Infobereich an, links den Navigationsbereich und rechts den Arbeitsbereich. Der Infobereich zeigt Ihnen immer, auf welchem IC 1 Internet Controller REG-K Sie sich gerade befinden und welche Systemzeit auf dem Gerät vorliegt. Über den Navigationsbereich »surfen« Sie, genau wie auf Internetseiten, zu den verschiedenen Systembereichen des IC 1 oder zu verlinkten Geräten, wenn Sie ein IC 1 Netzwerk aufgebaut haben. Der Arbeitsbereich zeigt die Inhalte der Systembereiche des IC 1 an: Homepage, Zeitschaltuhr, E-Mailer, Video, Historie, Makros, Konfiguration.



IC 1 Benutzeroberfläche

Infobereich

Im Infobereich sehen Sie den Gerätenamen und die Systemzeit des IC 1, auf dem Sie angemeldet sind. Über die beiden Grafiklinks Merten und Domoport gelangen Sie zur Website <http://www.merten.de> bzw. zum Domoport Internetportal (<http://www.domoport.de> oder <http://www.domoport.com>). Die Merten bzw. Domoport Website öffnet der PC jeweils in einem neuen Browserfenster. Dafür muss der PC einen Internetzugang haben.



Infobereich

Navigationsbereich

Über den Navigationsbereich wechseln Sie zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen des IC 1.

Der Navigationsbereich ist als grafische Linkliste angelegt. Die Links öffnen entweder direkt die verschiedenen Arbeitsbereiche des IC 1 oder indirekt über ein Untermenü mit weiteren Links. Je nach Konfiguration und Berechtigungsstufe zeigt der IC 1 alle Links des Navigationsbereichs an oder nur Teile davon.

Der Navigationsbereich hat folgende Bedienelemente, die eventuell nicht aller dargestellt werden:



Gerät auswählen: Öffnet ein Untermenü, in dem kaskadierte Geräte aufgelistet sind. Über *Gerät auswählen* verbinden Sie sich auf verlinkte Geräte. Das Symbol *Gerät auswählen* zeigt der IC 1 nur an, wenn Geräte verlinkt sind.



Homepage: Öffnet die Gerätehomepage



Zeitschaltuhr: Wechselt auf die Registerkarte *Zeitschaltprogramme einrichten* im Arbeitsbereich *Zeitschaltuhr*.



E-Mailer: Wechselt auf die Registerkarte *Meldeprogramme einrichten* im Arbeitsbereich *E-Mailer*.



Video: Wechselt auf die Registerkarte *Externe Videoquelle ansehen* im Arbeitsbereich *Video*.



Historie: Wechselt auf die Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte* im Arbeitsbereich *Historie*.




Makros: Wechselt auf die Registerkarte *Gerätemakros verwalten* im Arbeitsbereich *Makros*.



Konfiguration: Öffnet das Menü *Konfiguration*. Über das Menü *Konfiguration* öffnen Sie die Arbeitsbereiche *Grundeinstellungen*, *Ein-/ Ausgänge*, *Benutzerkonten*, *Verlinkte Geräte* und *Systemfunktionen*.



Abmelden: Meldet den Benutzer ab und beendet die IC 1 Sitzung.




Navigationsbereich

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich öffnet der IC 1 die Geräteseiten der verschiedenen Systembereiche. Die Geräteseiten sind als Registerkarten angelegt. Jede Registerkarte trägt einen Aktenreiter mit einem Link auf die nächste Registerkarte des Systembereichs. Unterhalb der Aktenreiter zeigt der IC 1 die Bezeichnung der geöffneten Registerkarte. Die Bezeichnung informiert Sie darüber, was Sie auf der entsprechenden Registerkarte ansehen, schalten, einstellen, konfigurieren, usw. Auf den Registerkarten schalten, konfigurieren und projektiert den IC 1. Jeder Systembereich hat eine Registerkarte *Hilfe*. Auf der Registerkarte *Hilfe* finden Sie zusammengefasste Bedienhinweise zum entsprechenden Systembereich.

Die Bedienelemente auf den Registerkarten beschränken sich auf Links, Schaltflächen, Eingabe- / Anzeigefelder, Auswahllisten, Kontrollkästchen und Optionen, wie sie auf Internetseiten standardmäßig verwendet werden.



Arbeitsbereich

Darstellung

2 Die Darstellung der Benutzeroberfläche des IC 1 ist abhängig von der Berechtigungsstufe des anmeldeten Benutzers. Je geringer die Berechtigungsstufe, desto eingeschränkter ist auch die Benutzeroberfläche und Eingriffsmöglichkeiten des Benutzers. Administratoren (Berechtigungsstufe 3) haben immer Zugriff auf alle Funktionsbereiche und ausschließlichen Zugriff auf die Konfigurationsseiten des IC 1. Allen Berechtigungsstufen gemeinsam ist der Zugang zur Gerätehomepage. Betrachter (Berechtigungsstufe 1) können jedoch nichts schalten oder in die Funktionsweise des IC 1 eingreifen. Alle weiteren Zugriffsrechte können in Abhängigkeit zur Berechtigungsstufe verteilt werden.

Administrator-Ansicht

Benutzerkonten mit Administratorrechten (Berechtigungsstufe 3) haben automatisch Zugang zu allen Funktionsbereichen des IC 1 inkl. der Konfigurationsseiten. Die Funktionsbereiche für Administratorrechte können Sie unter *Konfiguration* ⇒ *Benutzerkonten* ⇒ *Berechtigungen* nicht sperren.

Zugängliche Funktionsbereiche

Wichtiger Hinweis: Benutzerkonten mit Administratorrechten (Berechtigungsstufe 3) haben automatisch Zugang zu allen Funktionsbereichen inkl. der Konfigurationsseiten!

| | Stufe 3 Administrator | Stufe 2 Bediener | Stufe 1 Betrachter |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Homepage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zeitschaltuhr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E-Mailer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Video | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Historie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Makros | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Geräteweiterleitung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Konfiguration | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Grundkonfiguration der Benutzerrechte

6

Systembereiche

Die Funktionen des IC 1 sind in die Systembereiche *Homepage*, *Zeitschaltuhr*, *E-Mailer*, *Video*, *Historie*, *Makros* und *Konfiguration* aufgeteilt. Die Beschreibung des Systembereichs *Konfiguration* finden Sie im Kapitel »Inbetriebnahme«. Die Systembereiche öffnen Sie in der Navigationsleiste. Über die Konfiguration der Systembereiche setzen Sie die automatisierten Funktionen des IC 1 um: Alle Systembereiche arbeiten dabei zunächst unabhängig voneinander. Mit übergreifenden Variablen verknüpfen Sie die Systembereiche miteinander und konfigurieren komplexe Funktionalitäten.

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen und Konfiguration der Systembereiche des IC 1.

Homepage

1 Die Gerätehomepage bietet Ihnen eine Übersicht und schnellen Zugriff auf alle Zustände und Werte, die aktuell an den physikalischen Ein- und Ausgängen und den programmierbaren Variablen vorliegen. Schaltzustände zeigt der IC 1 als Leuchtdioden, Zahlenwerte in numerischer Form mit nachgestellter Einheit an. Der IC 1 aktualisiert die Homepage automatisch, wodurch die angezeigten Werte immer den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Gerät entsprechen.

Homepage

Den Aufbau der Homepage konfigurieren Sie unter *Konfiguration* ⇒ *Ein-/Ausgänge*. Sie können die angezeigten Elemente auswählen, deren Anordnung frei konfigurieren und in selbst gewählte Funktionsgruppen unterteilen. Im Konfigurationsbereich stellen Sie zudem im Detail ein, welche Werte für einen Bedienereingriff zur Verfügung stehen sollen. Nur für diese Werte zeigt der IC 1 entsprechende Schaltflächen und Eingabefelder auf der Homepage an.

Aktuell durchlaufene Meldeketten des E-Mailers zeigt der IC 1 ebenfalls auf der Homepage an. Benutzer mit Administratorrechten können dort die Meldeketten nach Bedarf zurücksetzen.

Unter *Info* zeigt der IC 1 technische Informationen zum Gerät an. Dazu gehören Details zur Hardwareausstattung sowie Versionsangaben bezüglich der aktuellen Revisionen von Betriebssoftware, Benutzeroberfläche und Logbuch.

Aktive Meldeketten: Den Bereich Aktive Meldeketten zeigt der IC 1 nur an, wenn er eine Meldeklappe aktuell durchläuft. Der IC 1 zeigt die Bezeichnung des Meldeprogramms an, das die Meldeklappe ausgelöst hat.



Klicken Sie auf Reset. Der IC 1 stoppt die aktuelle Meldeklappe. Alle weiteren Meldeempfänger benachrichtigt der IC 1 nicht mehr.

Angezeigte Funktionsbereiche: Unter *Angezeigte Funktionsbereiche* zeigt der IC 1 Links zu allen Funktionsbereichen der Gerätehomepage an. Die Links zeigt der IC 1 nur an, wenn unter *Konfiguration* ⇒ *Ein-/Ausgänge* ⇒ *Anordnung* das Kontrollkästchen *Links zu Bereichen anzeigen* aktiviert ist. Die Bezeichnungen der Links entsprechen den Bezeichnungen der Bereichstrenner. Bereichstrenner konfigurieren Sie ebenfalls unter *Konfiguration* ⇒ *Ein-/Ausgänge* ⇒ *Anordnung*.



Klicken Sie unter *Angezeigte Funktionsbereiche* auf einen Link. Der IC 1 »springt« zu dem entsprechenden Funktionsbereich auf der Gerätehomepage.

| Aktive Meldeketten | | |
|-----------------------|--|--|
| - ic.1 Nachricht | | |
| Reset | | |

| Angezeigte Funktionsbereiche | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Digital Inputs Digital Outputs Analog Inputs Weitere Gerätewerte | | |

| Digital Inputs | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| Bezeichnung | Wert | Aktion |
| Digital In 01 | 0 kW/h | Reset |
| Digital In 02 | ● | |
| Digital In 03 | 0.00 Hz | |
| [Nach oben] | | |

| Digital Outputs | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Bezeichnung | Wert | Aktion |
| Digital Out 01 | ● | Schalten |
| Digital Out 02 | ● | |
| [Nach oben] | | |

| Analog Inputs | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Bezeichnung | Wert | Aktion |
| Analog In 01 | 6.32 V | |
| Analog In 02 | 4.68 V | |
| [Nach oben] | | |

| Weitere Gerätewerte | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Bezeichnung | Wert | Aktion |
| Variable 1 | ● | Schalten |
| Variable 2 | ● | |
| Variable 3 | 0.00 | Setzen |
| Variable 4 | 0.00 | Reset |
| [Nach oben] | | |

Beispiel Homepage

Ein-/Ausgänge und Variablen: Die Aufteilung der Gerätehomepage ist in weitem Maße konfigurierbar. Alle Ein-/ Ausgänge und Variablen können Sie unter *Konfiguration* ⇒ *Ein-/ Ausgänge* frei bezeichnen und auf der Gerätehomepage anordnen. In der Grundeinstellung listet der IC 1 alle digitalen Eingänge auf. Darunter folgen die digitalen und die analogen Ausgänge. Je nach Konfiguration zeigt der IC 1 die Ein-/ Ausgänge und Variablen anders auf der Gerätehomepage an. Die folgende Liste zeigt die Schalt- und Anzeigeelemente der Gerätehomepage:

| Angezeigte Funktionsbereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------|------|--------|----------------|--------|---|----------------|--------|--|---------------|-----------------------------------|--|------------|------|--------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Digital Inputs • Digital Outputs • Analog Inputs • Variablen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital Inputs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Wert</th><th>Aktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digital In 01</td><td>0 kW/h</td><td><input type="button" value="Reset"/></td></tr> <tr> <td>Digital In 02</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Digital In 03</td><td>0.00 Hz</td><td><input type="button" value="Nach oben"/></td></tr> </tbody> </table> | | | Bezeichnung | Wert | Aktion | Digital In 01 | 0 kW/h | <input type="button" value="Reset"/> | Digital In 02 | | | Digital In 03 | 0.00 Hz | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | |
| Bezeichnung | Wert | Aktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital In 01 | 0 kW/h | <input type="button" value="Reset"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital In 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital In 03 | 0.00 Hz | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital Outputs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Wert</th><th>Aktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digital Out 01</td><td></td><td><input type="button" value="Schalten"/></td></tr> <tr> <td>Digital Out 02</td><td></td><td><input type="button" value="Nach oben"/></td></tr> </tbody> </table> | | | Bezeichnung | Wert | Aktion | Digital Out 01 | | <input type="button" value="Schalten"/> | Digital Out 02 | | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Wert | Aktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital Out 01 | | <input type="button" value="Schalten"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital Out 02 | | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analog Inputs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Wert</th><th>Aktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analog In 01</td><td>6.32 V</td><td></td></tr> <tr> <td>Analog In 02</td><td>2.50 V</td><td></td></tr> <tr> <td>Analog In 03</td><td>0.00 mA</td><td><input type="button" value="Nach oben"/></td></tr> </tbody> </table> | | | Bezeichnung | Wert | Aktion | Analog In 01 | 6.32 V | | Analog In 02 | 2.50 V | | Analog In 03 | 0.00 mA | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | |
| Bezeichnung | Wert | Aktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analog In 01 | 6.32 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analog In 02 | 2.50 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analog In 03 | 0.00 mA | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variablen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Wert</th><th>Aktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Variable 1</td><td></td><td><input type="button" value="Schalten"/></td></tr> <tr> <td>Variable 2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Variable 3</td><td><input type="text" value="0.00"/></td><td><input type="button" value="Setzen"/></td></tr> <tr> <td>Variable 4</td><td>0.00</td><td><input type="button" value="Reset"/></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><input type="button" value="Nach oben"/></td></tr> </tbody> </table> | | | Bezeichnung | Wert | Aktion | Variable 1 | | <input type="button" value="Schalten"/> | Variable 2 | | | Variable 3 | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="button" value="Setzen"/> | Variable 4 | 0.00 | <input type="button" value="Reset"/> | | | <input type="button" value="Nach oben"/> |
| Bezeichnung | Wert | Aktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable 1 | | <input type="button" value="Schalten"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable 3 | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="button" value="Setzen"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable 4 | 0.00 | <input type="button" value="Reset"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="button" value="Nach oben"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitale Eingänge

| | |
|----------------|---|
| Eingang | Verwendung/Schaltfläche |
| Digital In 01 | Zähler mit Einheit und Reset-Schaltfläche |
| Digital In 02 | Schaltzustand |
| Digital In 03 | Frequenz mit Einheit |

Digitale Ausgänge

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Ausgang | Verwendung/Schaltfläche |
| Digital Out 01 | Schalterausgang mit Schaltfläche |
| Digital Out 02 | Schalterausgang ohne Schaltfläche |

Analoge Eingänge

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Eingang | Verwendung/Schaltfläche |
| Analog In 01 | Spannung 0-10V mit Einheit V |
| Analog In 02 | Spannung 0-5V mit Einheit V |
| Analog In 03 | Strom 0/4-20mA mit Einheit mA |

Variablen

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Variable | Verwendung/Schaltfläche |
| Variable 1 | Schaltzustand mit Schaltfläche |
| Variable 2 | Schaltzustand ohne Schaltfläche |
| Variable 3 | Setzen eines Zahlenwerts |
| Variable 4 | Zahlenwert mit Reset-Schaltfläche |
| Variable 5 | Zahlenwert ohne Schaltfläche |

Zeitschaltuhr

2 Die Zeitschaltuhr des IC 1 kann zeitgesteuert die digitalen Ausgänge und Variablen ein- und ausschalten. Dazu stehen Ihnen 32 Zeitschaltprogramme zur Verfügung. Mit Zeitschaltprogrammen lösen Sie automatisch wiederkehrender Schaltungen auf dem IC 1 Internet Controller REG-K aus. In einem Zeitschaltprogramm definieren Sie die Schaltobjekte, Schaltzeiten und die Wochentage, an denen das Schaltprogramm ablaufen soll. Besondere Bedeutung haben die Ausnahmetage. Ausnahmetage sind z.B. Feiertage oder mehrtägige Zeiträume wie Betriebsferien, die eine besondere Behandlung erfordern.

Programme

Auf der Registerkarte *Zeitschaltprogramme einrichten* richten Sie Zeitschaltprogramme ein. Sie legen für jedes aktivierte Programm separat fest, zu welchen Wochentagen es ausgeführt wird und wann dabei die zugeordneten Schaltobjekte eingeschaltet und/oder ausgeschaltet werden. Die Vorgabe einer Ein- oder Ausschaltzeit ist optional: Sie können in einem Zeitschaltprogramm die zugeordneten Schaltobjekte entweder nur ein-, nur aus- oder ein- und ausschalten. Die von Ihnen eingestellten Zeiten vergleicht der IC 1 permanent mit der aktuellen Gerätzeit; bei Übereinstimmung wird im betreffenden Programm exakt eine Ein- bzw. Ausschaltung je aktivem Tag vorgenommen. Zeitschaltprogramme können Sie anlegen, aktivieren, deaktivieren, ändern oder löschen.



So richten Sie Zeitschaltprogramme ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Zeitschaltuhr*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Zeitschaltprogramme einrichten*.
2. **Zeitschaltprogramm auswählen:** Der IC 1 verwaltet maximal 32 Zeitschaltprogramme. Für jedes Programm ist auf dem Gerät ein Speicherplatz reserviert. In der Liste *Zeitschaltprogramm auswählen* zeigt der IC 1 alle Speicherplätze für Zeitschaltprogramme an. Bereits eingerichtete Zeitschaltprogramme listet der IC 1 mit ihrer jeweiligen Bezeichnung auf.
Markieren Sie in der Liste *Zeitschaltprogramm auswählen* einen freien Speicherplatz oder ein bereits angelegtes Zeitschaltprogramm. Der IC 1 markiert den ausgewählten Speicherplatz bzw. das ausgewählte Zeitschaltprogramm. Wenn Sie ein Zeitschaltprogramm ausgewählt haben, dann zeigt der IC 1 dessen Bezeichnung im Feld *Bezeichnung* an.
3. **Bezeichnung:** Im Feld Bezeichnung geben Sie die Bezeichnung für ein neues Zeitschaltprogramm ein, oder ändern die Bezeichnung des Programms, das Sie in der Liste *Zeitschaltprogramm auswählen* markiert haben. Die Bezeichnung darf höchstens 20 Zeichen lang sein.



Ausschaltzeit vor Einschaltzeit: Wenn Sie die Ausschaltzeit vor der Einschaltzeit definieren, dann bleibt das Schaltobjekt über die Datumsgrenze hinweg eingeschaltet.

Beispiel:

- Ausschaltzeit 12.00 Uhr
 - Einschaltzeit 12.01 Uhr
 - Aktive Wochentage: Nur Mo
 - keine Ausnahmetage definiert

Der IC 1 schaltet das Schaltobjekt montags um 12.00 Uhr aus (gibt einen Schaltimpuls »aus«). Um 12.01 Uhr schaltet der IC 1 das Schaltobjekt wieder ein, bis es am Montag eine Woche später um 12.00 Uhr wieder den Auschaltimpuls bekommt. Das Schaltobjekt ist also pro Woche exakt für 1 Minute (montags zwischen 12.00 Uhr und 12.01 Uhr) ausgeschaltet.

Geben Sie unter *Bezeichnung* den Namen für das neue Zeitschaltprogramm ein oder ändern Sie die Bezeichnung des ausgewählten Zeitschaltprogramms. Der IC 1 speichert dieses Zeitschaltprogramm unter der eingegebenen Bezeichnung nach dem Speichern der Seite.

- Schaltzeiten:** Unter Schaltzeiten stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeiten des Zeitschaltprogramms mit einer Genauigkeit von einer Minute ein.

Die Listen *Objekte einschalten um:* und *Objekte ausschalten um:* sind als »Dropdownlisten« angelegt. Ein Klick auf die Pfeile öffnet die Liste. In der Grundeinstellung sind keine Schaltzeiten eingestellt. Die Schaltzeiten wählen Sie aus den entsprechenden Listen in folgendem Format aus:
SS (Stunde) : MM (Minuten)

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Objekte einschalten um:*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste die Einschaltzeit aus:

oder

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Objekte ausschalten um:*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste die Ausschaltzeit aus:

- Aktive Wochentage:** Unter Aktive Wochentage wählen Sie die Wochentage aus, an denen der IC 1 das Zeitschaltprogramm abarbeitet. In der Grundeinstellung sind alle Wochentage aktiviert.

Deaktivieren Sie unter *Aktive Wochentage* die Kontrollkästchen für die Wochentage, an denen der IC 1 das Zeitschaltprogramm nicht abarbeiten soll.

oder

Aktivieren Sie unter *Aktive Wochentage* die Kontrollkästchen für die Wochentage, an denen der IC 1 das Zeitschaltprogramm abarbeiten soll.

- Jährliche Ausnahmetage:** Unter *Jährliche Ausnahmetage* wählen Sie, wie sich das Zeitschaltprogramm an Ausnahmetagen verhalten soll. Sie haben folgende Optionen:

- *Ausnahmetage ignorieren:* Der IC 1 führt das Zeitschaltprogramm unabhängig von den Ausnahmetagen an allen Tagen aus, die unter *Aktive Wochentage* aktiviert sind.
- *Programm an Ausnahmetagen nicht ausführen:* Der IC 1 führt das Zeitschaltprogramm an allen aktiven Wochentagen, die keine Ausnahmetage sind, aus.
- *Programm nur an Ausnahmetagen ausführen:* Der IC 1 führt das Zeitschaltprogramm ausschließlich an Ausnahmetagen aus. Die Option *Programm nur an Ausnahmetagen ausführen* ist »und«-verknüpft mit den Schalldagen, die Sie unter *Aktive Wochentage* aktiviert haben. Sie können damit beispielsweise ein Zeitschaltprogramm definieren, das der IC 1 an allen Sonntagen, die als Ausnahmetage definiert sind, ausführt.

| Zeitprogramm auswählen | |
|--|--|
| 01: Licht innen ▾ | |
| Bezeichnung | Aktivierung |
| Licht innen Mo-Fr | <input checked="" type="checkbox"/> Programm aktiv |
| Schaltzeiten | |
| Objekte einschalten um: | 07 ▾ : 00 ▾ |
| Objekte ausschalten um: | 19 ▾ : 00 ▾ |
| Aktive Wochentage | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So | |
| Jährliche Ausnahmetage | |
| <input type="radio"/> Ausnahmetage ignorieren <input checked="" type="radio"/> Programm an Ausnahmetagen <u>nicht</u> ausführen <input type="radio"/> Programm <u>nur</u> an Ausnahmetagen ausführen | |
| Schaltobjekte zuordnen | |
| Mehrfachauswahl mit gedrückter [STRG]-Taste! | |
| Beleuchtung innen [Digital Out 1] ▾ Beleuchtung außen [Digital Out 2] Aggregat 1 [Digital Out 3] | |

Beispiel Zeitschaltprogramm einrichten

BENUTZERHANDBUCH

Klicken Sie unter Jährliche Ausnahmetage auf eine Option. Sie können immer nur eine Option wählen. Der IC 1 verhält sich an Ausnahmetagen entsprechend der ausgewählten Option.



Beachten Sie, dass die definierten Ausnahmetage für alle 32 Zeitschaltprogramme gemeinsam gelten!

- Schaltobjekte zuordnen:** Unter Schaltobjekte zuordnen wählen Sie die Schaltobjekte aus, die der IC 1 mit dem Zeitschaltprogramm ein- oder ausschaltet.

Wählen Sie die Objekte, die von einem Schaltprogramme gesetzt werden sollen, im Listenfeld unter *Schaltobjekte zuordnen* aus. Mehrere Schaltobjekte markieren Sie durch gleichzeitiges Drücken und Halten der [STRG]-Taste. Der IC 1 ordnet die ausgewählten Schaltobjekte dem Zeitschaltprogramm zu.

- Aktivierung:** Unter *Aktivierung* schalten Sie das Zeitschaltprogramm ein oder aus. Dadurch können Sie Zeitschaltprogramme einrichten, die nur bei Bedarf, z.B. längerer Abwesenheit oder bei Testläufen von Gebäude technischen Anlagen, ablaufen sollen.

Aktivieren Sie unter *Aktivierung* das *Programm aktiv*-Kontrollkästchen. Der IC 1 führt das Zeitschaltprogramm aus.

oder

Deaktivieren Sie unter *Aktivierung* das *Programm aktiv*-Kontrollkästchen. Der IC 1 führt das Zeitschaltprogramm nicht aus.

- Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert das Zeitschaltprogramm.

- Löschen:** Klicken Sie auf *Löschen* und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit *OK*. Der IC 1 löscht das Zeitschaltprogramm.

Ausnahmetage

Auf der Registerkarte *Jahresausnahmetage einrichten* wählen Sie die Ausnahmetage für das gesamte Jahr aus. Selektieren Sie hier z.B. Feiertage oder mehrtägige Zeiträume wie Betriebsferien, die eine besondere Behandlung erfordern. In der Grundeinstellung sind keine Ausnahmetage aktiviert.



So definieren Sie Ausnahmetage:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Zeitschaltuhr*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Zeitschaltprogramme einrichten*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter Ausnahmetage. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Jahresausnahmetage einrichten*.
3. Aktivieren Sie für jeden Ausnahmetag das entsprechende Kontrollkästchen. Der IC 1 definiert aktivierte Tage als Ausnahmetage.
4. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die Ausnahmetage.

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Januar | <input checked="" type="checkbox"/> 01 | <input type="checkbox"/> 02 | <input type="checkbox"/> 03 | <input type="checkbox"/> 04 | <input type="checkbox"/> 05 | <input type="checkbox"/> 06 | <input type="checkbox"/> 07 | <input type="checkbox"/> 08 |
| | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 16 |
| | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 |
| | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | |
| Februar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 02 | <input type="checkbox"/> 03 | <input type="checkbox"/> 04 | <input type="checkbox"/> 05 | <input type="checkbox"/> 06 | <input type="checkbox"/> 07 | <input type="checkbox"/> 08 |
| | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 16 |
| | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 |
| | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 | | | |
| März | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 02 | <input type="checkbox"/> 03 | <input type="checkbox"/> 04 | <input type="checkbox"/> 05 | <input type="checkbox"/> 06 | <input type="checkbox"/> 07 | <input type="checkbox"/> 08 |
| | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 16 |
| | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 |
| | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input checked="" type="checkbox"/> 29 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | |
| April | <input checked="" type="checkbox"/> 01 | <input type="checkbox"/> 02 | <input type="checkbox"/> 03 | <input type="checkbox"/> 04 | <input type="checkbox"/> 05 | <input type="checkbox"/> 06 | <input type="checkbox"/> 07 | <input type="checkbox"/> 08 |
| | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 16 |
| | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 |
| | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 | | | |

Beispiel Ausnahmetage einrichten

E-Mailer

3 Der IC 1 E-Mailer kann automatisch Alarmierungen oder Benachrichtigungen an E-Mailempfänger versenden, wenn ein digitaler Eingang am Gerät oder eine programmierbare Variable eingeschaltet wird. Ein Meldeprogramm überwacht dabei den digitalen Eingang oder die Variable, die den E-Mailversand startet. Wird ein Meldeprogramm gestartet, verschickt es eine Meldung an zuvor definierte E-Mailadressen.


Programme

Ein Meldeprogramm ist ein automatisiertes Benachrichtigungsmodul. Einem Meldeprogramm ordnen Sie einen digitalen Eingang oder eine Variable zu, die es überwacht. Wird dieser Eingang oder diese Variable geschaltet, dann registriert das Meldeprogramm den Schaltvorgang und versendet eine E-Mail an einen oder mehrere Meldeempfänger. Die Meldeempfänger ordnen Sie ebenfalls dem Meldeprogramm zu. Im E-Mailer stehen Ihnen 32 Meldeprogramme und 32 Meldeempfänger zur Verfügung. Jedem Meldeprogramm können Sie einen Auslöser und einen oder mehreren Meldeempfänger zuordnen. Gemeinsam mit einem Meldetext von bis zu 200 Zeichen Länge, kann der IC 1 E-Mailer bei Bedarf folgende Text- bzw. Bilddateien als Attachment versenden: Der aktuelle Zustand aller Werte der Gerätehomepage, die letzten, bis zum Versand aufgezeichneten Historiendaten (maximal 2000 Datensätze) und das zuletzt aufgenommene Kamerabild. Der E-Mailer hängt die Dateien an die E-Mails an. Meldeprogramme können Sie anlegen, aktivieren, deaktivieren, ändern oder löschen.

**So richten Sie ein Meldeprogramm ein:**

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *E-Mailer*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Meldeprogramme einrichten*.
2. **Meldeprogramm auswählen:** Der IC 1 verwaltet maximal 32 Meldeprogramme. Für jedes Programm ist auf dem Gerät ein Speicherplatz reserviert. In der Liste *Meldeprogramm auswählen* zeigt der IC 1 alle Speicherplätze für Meldeprogramme an. Bereits eingerichtete Meldeprogramme liste der IC 1 mit ihrer jeweiligen Bezeichnung auf.

Markieren Sie in der Liste *Meldeprogramm auswählen* einen freien Speicherplatz oder ein bereits angelegtes Meldeprogramm. Der IC 1 markiert den ausgewählten Speicherplatz bzw. das ausgewählte Meldeprogramm. Wenn Sie ein Meldeprogramm ausgewählt haben, dann zeigt der IC 1 dessen Bezeichnung im Feld *Bezeichnung* an.



Meldeprogramm einrichten

3. **Bezeichnung:** Im Feld Bezeichnung geben Sie die Bezeichnung für ein neues Meldeprogramm ein, oder ändern die Bezeichnung des Programms, das Sie in der Liste *Meldeprogramm auswählen* markiert haben. Die Bezeichnung darf höchstens 20 Zeichen lang sein.

Geben Sie unter *Bezeichnung* den Namen für das neue Meldeprogramm ein oder ändern Sie die Bezeichnung des ausgewählten Meldeprogramms. Der IC 1 speichert dieses Meldeprogramm unter der eingegebenen Bezeichnung nach dem Speichern der Seite.

4. **Auslösendes Objekt:** In der Liste *Auslösendes Objekt* wählen Sie ein Schaltobjekt als Trigger für den E-Mailversand aus. Sie können alle digitalen Eingänge und Variablen des IC 1 als E-Mailtrigger verwenden. Wenn der IC 1 das Schaltobjekt einschaltet - also den anliegenden Wert auf »Wahr« setzt (steigende Flanke) -, dann startet das Meldeprogramm und der IC 1 verschickt eine E-Mail.

Wählen Sie in der Liste *Auslösendes Objekt* einen Listenpunkt aus. Der IC 1 konfiguriert den ausgewählten Eingang bzw. die ausgewählte Variable als Auslöser für den E-Mailversand nach dem Speichern der Seite.

5. **Meldetext:** Im Feld *Meldetext* geben Sie den Text ein, der als »Inhalt« der E-Mail verschickt wird. Der Meldetext darf bis zu 200 Zeichen lang sein.

Hinweis: Beachten Sie die Besonderheiten beim Versenden von E-Mailnachrichten als SMS: Beim Versenden von E-Mails als SMS wird nur die Betreff-Zeile der E-Mail übertragen. Die *Betreff*-Zeile der E-Mailnachricht entspricht dem Inhalt des Felds *Bezeichnung*.

Geben Sie unter *Meldetext* den Inhalt der E-Mailnachricht ein.

6. **Dateien an Meldung anhängen:** Unter Dateien an Meldung anhängen wählen Sie die Anhänge aus, die der IC 1 zusammen mit der E-Mail versendet. Gemeinsam mit einer E-Mail versendet der IC 1 bei Bedarf folgende Anhänge als Text- bzw. Bilddatei:

- Den aktuellen Zustand aller Werte der Gerätehomepage: Kontrollkästchen *Aktuelle Gerätewerte auf Homepage* (maximal 2000 Datensätze als Textdatei im TXT-Format)
- Die Logbuchdatei: Kontrollkästchen *Logfile der Systemereignisse*.
- Die bis zum Versand aufgezeichneten Historiendaten: Kontrollkästchen *Historiendaten als Textdatei* (im TXT-Format)
- Das zuletzt aufgenommene Kamerabild: Kontrollkästchen *Zuletzt erstelltes Bild aller Videoquellen* (als Bilddatei im JPG-Format)

Aktivieren Sie unter *Dateien an Meldung anhängen* ein Kontrollkästchen. Der IC 1 hängt die entsprechende Datei als Attachment an die E-Mail an.

7. **Meldeempfänger zuordnen:** Unter *Meldeempfänger zuordnen* wählen Sie die E-Mailadressen aus, an die das Meldeprogramm des IC 1 E-Mails schickt. In die Auswahlliste unter *Meldeempfänger zuordnen* trägt der IC 1 alle E-Mailadressen der Benutzerkonten ein. Weitere E-Mailadressen für Meldeempfänger richten Sie unter *Empfänger* auf der Registerkarte *Meldeempfänger einrichten* ein.

Markieren Sie unter *Meldeempfänger auswählen* eine E-Mailadresse. Mehrere E-Mailadressen markieren Sie durch gleichzeitiges Drücken und Halten der [STRG]-Taste. Der IC 1 ordnet die ausgewählten E-Mailadressen als Meldeempfänger dem Meldeprogramm zu.

8. **Aktivierung:** Unter *Aktivierung* schalten Sie das Meldeprogramm ein oder aus. Dadurch können Sie Meldeprogramme einrichten, die nur bei Bedarf ablaufen sollen.

Aktivieren Sie unter *Aktivierung* das *Programm aktiv*-Kontrollkästchen. Der IC 1 führt das Meldeprogramm aus. **oder**

Deaktivieren Sie unter *Aktivierung* das *Programm aktiv*-Kontrollkästchen. Der IC 1 führt das Meldeprogramm nicht aus.

9. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert das Meldeprogramm.

10. **Löschen:** Klicken Sie auf *Löschen* und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit *OK*. Der IC 1 löscht das Meldeprogramm.

Empfänger

Meldeempfänger sind E-Mailadressen, an die ein Meldeprogramm seine E-Mails schickt. Über eine Meldekette kann der E-Mailer mehrere Empfänger zeitversetzt benachrichtigen. Die Meldekette ist eine Liste von Meldeempfängern (E-Mailadressen). An diese E-Mailadressen sendet das Meldeprogramm nacheinander und in konfigurierbaren Zeitabständen seine Benachrichtigungs-E-Mail.

Der IC 1 kann auch E-Mails als SMS auf Mobiltelefone versenden. Die maximale Länge einer E-Mail ist durch SMS auf 160 Zeichen begrenzt. Dabei versendet der IC 1 lediglich die Betreff-Zeile einer E-Mail; der Body kann nicht als SMS gesendet werden. Der Versand von SMS-Nachrichten wird durch die Verwendung von speziellen Gateways der Telefondienstanbieter erreicht. Eine SMS an die D2 Handy-Nr. 0172-1234567 wird z.B. mit einer E-Mail an folgende Adresse erzeugt: 01721234567@d2-message.de. Der Empfang von E-Mails als SMS auf einem Handy ist kostenpflichtig. Daher müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Mobilnetzbetreiber aktivieren. Die Tabelle rechts zeigt, wie Sie das Empfangen von E-Mail auf einem Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren.



E-Mail an mehrere Empfänger: Der E-Mailer des IC 1 versendet auch Benachrichtigungs-E-Mails an mehrere E-Mailadressen gleichzeitig. Drücken und halten Sie dazu die [Strg]-Taste und markieren Sie unter *Meldeempfänger auswählen* mehrere E-Mailadressen.

Wenn das Meldeprogramm eine **Meldekette** auslösen soll, dann markieren Sie unter *Meldeempfänger auswählen* den Eintrag *Meldekette*. Der E-Mailer sendet dann Zeit versetzt mehrerer E-Mails an die Empfänger, die auf der Registerkarte *Meldekette einrichten* eingetragen sind.

Empfangen von E-Mail auf einem Mobiltelefon

D1

E-Mailadresse: 01711234567@t-d1-sms.de

Aktivieren: SMS "open" an Tel.Nr. 8000

Deaktivieren: SMS "close" an Tel.Nr. 8000

D2

E-Mailadresse: 01721234567@d2-message.de

Aktivieren: SMS "open" an Tel.Nr. 3400

Deaktivieren: SMS "close" an Tel.Nr. 3400

Voraussetzung ist der Dienst D2MessagePlus mit der SMS-Zentrale 2270333

e-Plus

E-Mailadresse:

01771234567@smsmail.eplus.de

Aktivieren: SMS "start" an Tel.Nr. 7676245

Deaktivieren: SMS "stop" an Tel.Nr. 7676245

Meldeempfänger können Sie einrichten, in einer Meldekette verwenden, ändern oder löschen.



So richten Sie Meldeempfänger ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *E-Mailer*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Meldeprogramme einrichten*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Empfänger*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Meldeempfänger einrichten*.
3. **Empfänger auswählen:** Der IC 1 verwaltet maximal 32 Meldeempfänger. Für jeden Meldeempfänger ist auf dem Gerät ein Speicherplatz reserviert. In der Liste *Empfänger auswählen* zeigt der IC 1 alle Speicherplätze für Meldeempfänger an. Bereits eingerichtete Meldeempfänger listet der IC 1 mit ihrer jeweiligen E-Mailadresse auf.

Markieren Sie in der Liste *Empfänger auswählen* einen freien Speicherplatz oder einen bereits angelegten Meldeempfänger. Der IC 1 markiert den ausgewählten Speicherplatz bzw. die ausgewählte E-Mailadresse. Wenn Sie einen Meldeempfänger ausgewählt haben, dann zeigt der IC 1 dessen E-Mailadresse im Feld *E-Mail Adresse* an.

4. **E-Mail Adresse:** Im Feld *E-Mail Adresse* geben Sie die E-Mailadresse eines neuen Meldeempfängers ein oder ändern die E-Mailadresse des Meldeempfängers, den Sie in der Liste *Meldeempfänger auswählen* markiert haben. Die E-Mailadresse kann bis zu 50 Zeichen lang sein.

Geben Sie unter *E-Mail Adresse* die E-Mailadresse des neuen Meldeempfängers ein oder ändern Sie die E-Mailadresse des ausgewählten Meldeempfängers. Der IC 1 speichert diesen Meldeempfänger unter der eingegebenen E-Mailadresse nach dem Speichern der Seite.

5. **Kurzbeschreibung:** Geben Sie unter *Kurzbeschreibung* eine kurze Beschreibung für den ausgewählten Meldeempfänger ein.
6. **Meldekette:** Unter *Meldekette* wählen Sie aus, ob der Meldeempfänger in der Meldekette verwendet wird.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *In Meldekette verwenden*. Der E-Mailer verwendet die E-Mailadresse als Meldeempfänger in der Meldekette (siehe »So richten Sie eine Meldekette ein:«).

oder

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *In Meldekette verwenden*. Der IC 1 nimmt den Meldempfänger nicht in die Meldekette auf.

9. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert alle eingerichteten Meldeempfänger.
10. **Löschen:** Klicken Sie auf *Löschen* und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit *OK*. Der IC 1 löscht den ausgewählten Meldeempfänger.

| Empfänger auswählen | |
|--|---|
| 03: | <input type="button" value="▼"/> |
| E-Mail Adresse | Meldekette |
| <input type="text" value="company@web.de"/> | <input checked="" type="checkbox"/> In Meldekette verwenden |
| Kurzbeschreibung | |
| <input type="text" value="web.de freemail Account"/> | |

Beispiel Meldeempfänger einrichten

Meldekette

Im E-Mailer wird ein digitaler Eingang oder Variable mit einem definierbaren Meldeversand verknüpft. Schaltet z.B. der digitale Eingang 1 ein und ist er mit einem E-Mail-Versand an zwei »normale« Meldeempfänger einerseits und an die Meldekette andererseits verknüpft, dann versendet der E-Mailer die beiden Einzelmails und die stößt parallel(!) die Meldekette an. Es werden also beim Schalten des Eingang 1 gleichzeitig drei E-Mails versendet.

Solange der E-Mailer die Meldekette aktuell durchläuft, zeigt der IC 1 im oberen Bereich der Gerätehomepage eine Liste mit den Meldeprogrammen der Meldekette. Die Liste ist nur für Administratoren und Bediener sichtbar. Benutzer mit Betrachter-Status bekommen die laufenden Meldeprogramme nicht angezeigt. Über eine Schaltfläche *Reset* lässt sich an dieser Stelle eine laufende Meldekette stoppen. Schaltet der digitale Eingang 1 das nächste Mal ein, dann startet der E-Mailversand von Neuem:

Die Einschaltung eines digitalen Eingangs oder einer Variablen löst den E-Mailversand aus, wenn Sie es so konfiguriert haben. Schließt dieser E-Mail Versand die Meldekette ein, dann zieht sich der Versand über längere Zeit hin und kann deshalb mit der eben beschriebenen Schaltfläche vom Benutzer abgebrochen werden.



So richten Sie eine Meldekette ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *E-Mailer*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Meldeprogramme einrichten*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Meldekette*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Meldekette einrichten*.
3. **Abfolge der Meldeempfänger festlegen:** In der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen* zeigt der IC 1 alle Meldeempfänger, die Sie auf der Registerkarte *Meldeempfänger einrichten* für die Verwendung in der Meldekette aktiviert haben (aktiviertes Kontrollkästchen *In Meldekette verwenden*). Der Versand der Benachrichtigungen erfolgt in der Reihenfolge des Listeneintrags; je weiter oben in der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen* sich ein Meldeempfänger befindet, desto früher wird er per E-Mail benachrichtet.
4. **Listenelemente bewegen:** Mit den Schaltflächen *Aufwärts* und *Abwärts* ändern Sie die Reihenfolge des E-Mail-Versands. *Aufwärts* bewegt markierte Meldeempfänger in der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen* um eine Position nach oben. *Abwärts* bewegt markierte Meldeempfänger um eine Position nach unten.

Markieren Sie einen Meldeempfänger in der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen*. Mehrere Meldeempfänger markieren Sie durch gleichzeitiges Drücken und Halten der [STRG]-Taste.

Meldeprogramm-Liste und Reset-Schaltfläche

Beispiel Meldekette einrichten

Klicken Sie **Aufwärts**. Der IC 1 E-Mailer bewegt die markierte(n) E-Mailadresse(n) in der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen* um eine Position nach oben.
oder


Klicken Sie **Abwärts**. Der IC 1 E-Mailer bewegt die markierte(n) E-Mailadresse(n) in der Liste *Abfolge der Meldeempfänger festlegen* um eine Position nach unten.

5. **Zeitversatz zwischen Einzelmeldungen:** Unter Zeitversatz zwischen Einzelmeldungen stellen Sie ein, mit welchen Zeitversatz der IC 1 E-Mails an die Meldempfänger verschickt. Sie können aus der Liste einen Zeitversatz von, 5, 15, 30, 60, 120 oder 180 Minuten auswählen.

Die Liste *Zeitversatz zwischen Einzelmeldungen* ist als »Dropdownliste« angelegt. Ein Klick auf den Pfeile öffnet die Liste. In der Grundeinstellung ist als Zeitversatz 30 Minuten eingestellt.

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Zeitversatz zwischen Einzelmeldungen*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste den Zeitversatz aus. Der IC 1 versendet die Meldungen an die eingetragenen Meldempfänger im Abstand des ausgewählten Zeitversatzes.

6. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert die Meldekette.



Beispiel Meldekette mit SMS Empfänger einrichten

Video

4 Der IC 1 zeigt und speichert Videobilder von bis zu 2 Analogkameras. Die Kameras werden über die USB-Videokomponente USB Video Adapter REG-K mit dem IC 1 verbunden. Beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie USB-Videokameras oder USB-Webcams (Kameras mit integriertem Webserver) nicht direkt an eine der beiden USB-Schnittstellen des IC 1 anschließen können, da für diese Geräte keine Treiber auf dem IC 1 installiert sind. Zwischen den Videobildern der verschiedenen Kameras schalten Sie über eine Auswahlliste um.

Videobild

Auf der Registerkarte *Externe Videoquelle anzeigen* zeigt der IC 1 Videobilder von Analogkameras an. Auf der Hauptseite greifen Sie wahlweise auf die aktuellen Bilddaten oder auf ein Reservoir von bis zu 128 Einzelbildern zu, die der IC 1 auf ein Triggersignal hin im Arbeitsspeicher (RAM) des Gerätes ablegt. Durch die Möglichkeit zur automatisch aktualisierten Darstellung erhalten Sie eine Livebild-Darstellung der gewählten Videoquelle ohne weitere Bedienereingriffe.

**So betrachten Sie Videobilder:**

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Video*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Externe Videoquelle anzeigen*.
2. **Bilddarstellung:** Unter *Bilddarstellung* sehen Sie das aktuelle Videobild der Videoquelle, die Sie in der Liste *Videoquelle* ausgewählt haben. Die Videoquellen konfigurieren Sie zuvor auf der Registerkarte *Videoquellen konfigurieren* (unter *Video ⇒ Einrichten*).
3. **Videoquelle:** Wenn Sie mehrere Videokameras an den IC 1 angeschlossen und konfiguriert haben, dann können Sie in der Liste *Videoquelle* zwischen den eingerichteten Kamerabildern wechseln.
4. **Bildgröße:** Unter *Bildgröße* ändern Sie die Größe der Bilddarstellung und damit auch die Geschwindigkeit der Bildübertragung: Die Dateigröße eines kleinen Videobilds (Auswahl *Klein (Schnelle Übertragung)*) ist kleiner, als die eines großen Videobild (Auswahl *Große Darstellung*). Kleine Videobilder werden deshalb auch schneller übertragen.
5. **Bildspeicher:** Unter *Bildspeicher* wählen Sie, ob der IC 1 unter *Bilddarstellung* das aktuelle Kamerabild anzeigt oder gespeicherte Bilder aus dem Bildspeicher. Die Liste *Bildspeicher* hat folgende Einträge:
 - Aktuelles Kamerabild

Bilddarstellung



2002-09-03 14:48:28 - DemoCAM
Mainz Demoraum

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Videoquelle | Bildspeicher |
| DemoCAM | Aktuelles Kamerabild |
| Bildgröße | Darstellung aktualisieren |
| Klein (schnellere Übertragung) | Alle 15 Sekunden |
| Aktualisieren | |

Videobild betrachten


Schalten Sie auf Zukunft

© 2002 Merten GmbH & Co. KG

67

Der *Bildspeicher* enthält die letzten 128 Videobilder in einer Liste. Dabei überschreibt das jeweils neueste Videobild das jeweils letzte. Nach 256 Videobildern hat der IC 1 also alle Bilder einmal durch neue ersetzt. Die gespeicherten Einzelbilder gehen verloren, wenn Sie den IC 1 ausschalten oder einen Neustart durchführen.

Klicken Sie unter *Bildspeicher* auf *Aktuelles Kamerabild* um das jeweils neueste Kamerabild zu betrachten.

oder

Klicken Sie auf *Bilddateien durchlaufen*: Der IC 1 zeigt alle gespeicherten Videobilder aus der *Bildspeicher*-Liste der Reihe nach im eingestellten Intervall an. Einzelne, gespeicherte Videobilder zeigt der IC 1, wenn Sie auf eine Bilddatei in der Liste *Bildspeicher* klicken.

5. **Darstellung aktualisieren:** Unter *Darstellung aktualisieren* geben Sie an, in welchem Zeitintervall der IC 1 Videobilder anzeigen bzw. die Bilder in der Bildliste anzeigen soll. Klicken Sie auf *[Nicht automatisch]*, wenn Sie die Videobilder manuell aktualisieren wollen.
6. **Aktualisieren:** Mit *Aktualisieren* aktualisieren Sie das Videobild entsprechend den Einstellungen in der Liste *Bildspeicher* (»aktuelles Videobild manuell anzeigen« oder »nächstes gespeichertes Bild aus der Bildliste abrufen«).

Einrichten

Mit dem IC 1 können Sie Einzelbilder von allen angeschlossenen Videoquellen aufzeichnen. Auslöser für die Einzelbildaufzeichnung kann ein digitaler Eingang oder eine Variable sein. Zusätzlich kann der IC 1 Videobilder in einstellbaren Zeitabständen automatisch speichern.



So konfigurieren Sie Videoquellen:

1. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Einrichten*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Videoquellen konfigurieren*.
2. **Videoquelle auswählen:** An den IC 1 können Sie zwei Videokameras über jeweils einen USB Video Adapter REG-K anschließen. Für die beiden Videoquellen ist je ein Speicherplatz auf dem IC 1 reserviert. In der Liste *Videoquelle auswählen* zeigt der IC 1 alle Speicherplätze für Videoquellen an. Bereits eingerichtete Videoquellen listet der IC 1 mit ihrer jeweiligen Bezeichnung auf.

Markieren Sie in der Liste *Videoquelle auswählen* einen freien Speicherplatz oder eine bereits angelegte Videoquelle. Die Bezeichnung der ausgewählten Videoquelle ändern Sie im Feld *Bezeichnung*.

3. **Bezeichnung:** Im Feld *Bezeichnung* geben Sie die Bezeichnung für die ausgewählte Videoquelle ein, oder ändern die Bezeichnung der Videoquelle, die Sie in der Liste *Videoquelle auswählen* markiert haben. Die Bezeichnung darf höchstens 20 Zeichen lang sein.

| Videoquelle auswählen | |
|---|---|
| USB Kamera 1: DemoCAM | |
| Bezeichnung | Aktivierung |
| DemoCAM | <input checked="" type="checkbox"/> Kamera wird verwendet |
| Auslöser für Einzelbildaufzeichnung | |
| [Nicht verwendet] | |
| Zeitgesteuerte Einzelbilder | Startzeit |
| Alle 15 Minuten | 12 : 00 |
| Informationen in Bilder einfügen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Datum- und Zeitstempel <input checked="" type="checkbox"/> Gerätename <input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung der Videoquelle | |
| <input type="button" value="Bildspeicher leeren"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Speichern"/> | |

Videoquelle konfigurieren

Geben Sie unter *Bezeichnung* den Namen für die neue Videoquelle ein oder ändern Sie die Bezeichnung der ausgewählten Videoquelle. Der IC 1 speichert dieses Videoquelle unter der eingegebenen Bezeichnung nach dem Speichern der Seite.

- Auslöser für Einzelbildaufzeichnung:** In der Liste wählen Sie einen digitalen Eingang oder eine Variable als Auslöser für Einzelbildaufzeichnungen aus.

Wählen Sie in der Liste *Auslöser für Einzelbildaufzeichnung* einen Listenpunkt aus. Der IC 1 konfiguriert den ausgewählten Eingang bzw. die ausgewählte Variable als Auslöser für Einzelbildaufzeichnungen nach dem Speichern der Seite.

- Zeitgesteuerte Einzelbilder:** Der IC 1 speichert zeitgesteuert Einzelbilder auf. In der Liste *Zeitgesteuerte Einzelbilder* wählen Sie den Zeitintervall aus, in dem der IC 1 Einzelbilder automatisch speichern soll.
- Startzeit:** Unter *Startzeit* stellen Sie die Startzeiten für die zeitgesteuerte Aufzeichnung von Einzelbildern ein.

Die Liste *Startzeit* ist als »Dropdownlisten« angelegt. Ein Klick auf die Pfeile öffnet die Liste. In der Grundeinstellung ist als Startzeit 12.00Uhr eingestellt. Die Startzeit wählen Sie aus der entsprechenden Liste im Format SS (Stunde) : MM (Minuten) aus:

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Startzeit*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste die Startzeit aus.

- Informationen in Bilder einfügen:** Beim Bildversand durch den E-Mailer wird das Bild verwendet, das - unabhängig von welcher Quelle - zuletzt erstellt und im Bildspeicher abgelegt worden ist. Es handelt sich hierbei um Dateien im JPEG-Format, die in jeder handelsüblichen Grafik- und Browser-Software darstellbar sind. Auf diese Weise lässt sich etwa über einen digitalen Eingang bequem eine ereignisorientierte Bildaufnahme mit anschließendem Versand per E-Mail realisieren!

Aktivieren Sie unter *Informationen in Bilder einfügen* die entsprechenden Kontrollkästchen. Der IC 1 fügt die ausgewählten Informationen dem jeweiligen Videobild hinzu.

- Aktivierung:** Unter Aktivierung schalten Sie die entsprechenden Videoquellen ein oder aus. Dadurch können Sie Videokameras einrichten, die nur bei Bedarf Bilder liefern sollen.

Aktivieren Sie unter *Aktivierung* das Kontrollkästchen *Kamera wird verwendet*. Der IC 1 verwendet die entsprechende Videoquelle.
oder

Deaktivieren Sie unter *Aktivierung* das Kontrollkästchen *Kamera wird verwendet*. Der IC 1 deaktiviert die entsprechende Videoquelle.



Die Startzeit gibt den Zeitpunkt an, ab dem das Zeitintervall für die zeitgesteuerte Aufnahme von Einzelbildern berechnet wird.
Beispiel: Zeitgesteuerte Einzelbilder: Alle 3h

Startzeit: 14.17

Der IC 1 nimmt um 14.17 Uhr ein Einzelbild auf und speichert es. Danach nimmt er alle 3 Stunden ein weiteres Bild auf, das er ebenfalls in der Bildliste speichert: Weitere Einzelbilder nimmt der IC 1 dann um 17.17 Uhr auf, um 20.17 Uhr, 23.17Uhr, 02.17 Uhr usw.

9. **Bildspeicher leeren:** Die Schaltfläche *Bildspeicher leeren* löscht alle Einzelbilder, die der IC 1 im Bildspeicher gespeichert hat.
10. **Löschen:** Löschen löscht alle Einstellungen für den aktuell ausgewählten Videokanal auf der Registerkarte *Videoquellen konfigurieren*.
8. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert alle Einstellungen der Registerkarte *Videoquellen konfigurieren*.

Historie

5 Der IC 1 Historienspeicher kann die aktuell anliegenden Daten von bis zu sechs Ein- und Ausgängen bzw. Variablen überwachen und deren Werte aufzeichnen. Dazu legen Sie die Ein-/Ausgänge oder Variablen fest, die der IC 1 aufzeichnen soll. Ferner geben Sie an, in welchem Zeitintervall der IC 1 die anliegenden Werte speichern soll. Der IC 1 speichert bis zu 128000 historische Werte. Wenn der historische Speicher voll ist, dann überschreibt der IC 1 den jeweils ältesten mit dem neuesten Wert. Die aufgezeichneten Gerätewerte können Sie in einer Graphendarstellung anzeigen oder als Attachment an eine E-Mail versenden.

Historie

Auf der Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte* stellt der IC 1 aufgezeichnete Gerätewerte für einen konfigurierbaren Zeitraum grafisch dar. Der IC 1 zeigt maximal 6 Gerätewerte als unterschiedlich farbige Schreiberlinien an.



So stellen Sie gespeicherte Daten als Graphen dar:


1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Historie*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte*.
 2. **Aktuelle Graphendarstellung:** Unter *Aktuelle Graphendarstellung* sehen Sie, von welchem Zeitpunkt an Aufzeichnungen vorliegen. Die aufgezeichneten Werte zeigt der IC 1 als Schreiberlinien an.
 3. **Werte in Darstellung:** Die Schreiberlinien können Sie unter *Werte in Darstellung* zur besseren Übersicht ein- und ausblenden. Welche Werte der IC 1 darstellt, konfigurieren Sie unter *Einrichten* auf der Registerkarte *Historienerstellung konfigurieren*.

Aktivieren Sie unter *Werte in Darstellung* ein Kontrollkästchen. Der IC 1 zeigt den entsprechenden Wert in der grafischen Darstellung.
oder

Deaktivieren Sie unter *Werte in Darstellung* ein Kontrollkästchen. Der IC 1 entfernt den entsprechenden Schreiber aus der grafischen Darstellung.
 4. **Darstellungsbereich:** Unter *Darstellungsbereich* stellen Sie den Zeitraum ein, für den der IC 1 die aufgezeichneten Werte darstellen soll.
- Geben Sie den Darstellungsbereich in den Zeilen *von* und *bis* im Format *Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute* ein.
- Automatisch bis zur aktuellen Gerätezeit:** Wenn Sie das Kontrollkästchen *Automatisch bis zur aktuellen Gerätezeit* aktivieren, dann zeigt der IC 1 die historischen Gerätewerte immer bis zur aktuellen Gerätezeit an.

Aktuelle Graphendarstellung

Aufgezeichnete Daten liegen vor seit 2002-03-27 11:28



Werte in Darstellung Darstellungsbereich

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------|------|------|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----|
| Beleuchtung innen | <input checked="" type="checkbox"/> | Jahr | . | Mon. | . | Tag | : | Std | : | Min |
| Beleuchtung außen | <input checked="" type="checkbox"/> | von: | 2002 | . | 03 | . | 27 | 11 | : | 28 |
| Temperatur | <input checked="" type="checkbox"/> | bis: | 2002 | . | 03 | . | 27 | 11 | : | 42 |
| Füllstand | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Automatisch bis zur aktuellen | | |
| Öl bestellen | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | Gerätezeit | | |

Graph zeigen

Textdatei

Historische Daten anzeigen



Weiterverarbeitung im PC: Um die so erstellte Grafik auf Ihrem PC zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen z.B. im Microsoft Internet Explorer den Menüpunkt *Bild speichern unter....* Dabei wird eine Datei im Speicher sparenden PNG-Format abgelegt, die mit aktueller Grafik- und Browser-Software darstellbar ist.

Die zugehörigen Datenwerte exportieren sie als Textdatei mit einem Klick auf *Textdatei*. Die Textdatei können Sie anschließend direkt in MS Excel importieren und die enthaltenen Daten dort weiter verarbeiten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Automatisch bis zur aktuellen Gerätezeit*. Der IC 1 aktualisiert die Darstellung der Datenschreiber bis zur aktuellen Gerätezeit.

5. **Graph zeigen:** Klicken Sie auf *Graph zeigen*. Der IC 1 zeigt unter *Aktuelle Graphendarstellung* alle ausgewählten Gerätewerte als Graphen, die innerhalb des angegebenen Zeitraums gespeichert wurden.
6. **Textdatei:** Die Schaltfläche *Textdatei* zeigt die historischen Gerätewerte als Textdatei.

Einrichten

Auf der Registerkarte Historienerstellung bestimmen Sie aus allen physikalischen Ein- und Ausgängen am Gerät sowie dessen programmierbaren Variablen bis zu 6 Werte, die mit einem Zeitstempel versehen fortlaufend an eine Datendatei angehängt werden. Die Datei kann bis zu 128.000 Datensätze (je 1 bis 6 Werte) aufnehmen, ab dieser Obergrenze wird für jeden neuen Eintrag der jeweils älteste vorhandene Datensatz gelöscht. Die historischen Gerätedaten können Sie unter *Historie* auf der Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte* als Graphen darstellen.



So richten Sie den IC 1 zur Speicherung historischer Daten ein:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Historie*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte*.
2. Klicken Sie auf den Aktenreiter *Einrichten*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Historienerstellung konfigurieren*.
3. **Quellen für Aufzeichnung:** Unter Quellen für Aufzeichnungen wählen Sie unter allen Ein- und Ausgängen sowie den Gerätevariablen die Werte aus, die der IC 1 fortan speichert. Jedem Aufzeichnungswert ordnet der IC 1 eine Farbe zu, in der der entsprechende Wert unter *Historie* auf der Registerkarte *Darstellung aufgezeichneter Gerätewerte* dargestellt wird.

Die sechs Listen *Quellen für Aufzeichnung* sind als »Dropdownlisten« angelegt. Ein Klick auf die Pfeile öffnet die entsprechende Liste. In der Grundeinstellung sind keine Schaltzeiten eingestellt (Auswahl [-Nicht verwendet-]).

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Quellen für Aufzeichnung*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste die Aufzeichnungswerte aus. Der IC 1 zeichnet den entsprechenden Gerätewert auf.

4. **Zeit zwischen zwei Aufzeichnungen:** Unter *Zeit zwischen zwei Aufzeichnungen* stellen Sie den Zeitintervall ein, in dem der IC 1 die ausgewählten Aufzeichnungswerte speichert. Der Eintrag *[Aufzeichnung stoppen]* stoppt die Aufzeichnung aller Gerätewerte.

Beispiel Aufzeichnungsquelle wählen

Beispiel Konfiguration der Aufzeichnungsquellen

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Zeit zwischen zwei Aufzeichnungen*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste den Zeitintervall zwischen zwei Aufzeichnungen aus.

5. **Dateigröße bei Meldungsversand:** Sie können über den IC 1 E-Mailer die zuletzt gespeicherten historischen Daten automatisch versenden. Die aufgezeichneten Daten speichert der IC 1 als maschinenlesbare Textdatei. Die Daten sind mit einem Zeitstempel und Felddaten versehen, die der IC 1 mit Tabulatoren von den eigentlichen Datenwerten trennt. Wenn Sie die historischen Daten per E-Mail versenden, dann hängt der IC 1 maximal so viele aufgezeichnete Datensätze an eine E-Mail an, wie Sie unter *Dateigröße bei Meldungsversand* eingestellt haben.

Klicken Sie auf den Pfeil in der Liste *Dateigröße bei Meldungsversand*. Der IC 1 öffnet die Liste. Wählen Sie aus der Liste die Anzahl der Datensätze aus.

6. **Historie löschen:** Mit Historie löschen löschen Sie alle gespeicherten Datenwerte.
7. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert alle Einstellungen der Registerkarte *Historienerstellung konfigurieren*.



Regelmäßiger Datenversand: Einen regelmäßigen Datenversand richten Sie wie folgt ein:

Schalten Sie eine programmierbare Variable über die Zeitschaltuhr. Die Zeitschaltuhr ist dabei gleichzeitig der Auslöser für ein Meldeprogramm mit angehängter Historiendatei.

Makros

6 Ein Makro ist ein benutzerdefiniertes Skript, also eine Programmierung. Über Makros realisieren Sie automatisierte Funktionalitäten mit dem IC 1. Dazu bietet Ihnen der IC 1 Makroeditor Funktionen zum Abfragen oder Setzen von Gerätewerten. Die Gerätewerte können Sie mit Logik-, Zeit- und Arithmetikfunktionen verknüpfen und schaffen damit ein automatisiertes Ablaufdiagramm.

Makros

Der IC 1 verwaltet bis zu 16 Makros. Makros können Sie speichern, löschen, editieren, aktivieren und deaktivieren. Wenn Sie ein neues Makro erstellen, dann wählen Sie zuerst einen freien Speicherplatz für dieses Makro aus. Diesen Speicherplatz belegen Sie mit einer Bezeichnung und einer Kurzbeschreibung für das neue Makro. Anschließend können Sie das (noch leere) Makro auswählen, den Skripteditor für dieses Makro öffnen und das Makro darin editieren.

So legen Sie ein neues Makro an:


1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *Makros*. Der IC 1 öffnet die Registerkarte *Gerätemakros verwalten*.
2. **Makros auswählen:** Der IC 1 verwaltet maximal 16 Makros. Für jedes Makro ist auf dem Gerät ein Speicherplatz reserviert. In der Liste *Makros auswählen* zeigt der IC 1 alle Speicherplätze für Makros an. Bereits eingerichtete Makros listet der IC 1 mit ihrer jeweiligen Bezeichnung auf.

Markieren Sie in der Liste *Makros auswählen* einen freien Speicherplatz oder ein bereits angelegtes Makro. Der IC 1 markiert den ausgewählten Speicherplatz bzw. das ausgewählte Makro. Wenn Sie ein Makro ausgewählt haben, dann zeigt der IC 1 dessen Bezeichnung im Feld *Bezeichnung* an.

3. **Bezeichnung:** Im Feld *Bezeichnung* geben Sie die Bezeichnung für ein neues Makro ein, oder ändern die Bezeichnung des Makros, das Sie in der Liste *Makros auswählen* markiert haben. Die Bezeichnung darf höchstens 20 Zeichen lang sein.

Geben Sie unter *Bezeichnung* den Namen für das neue Makro ein oder ändern Sie die Bezeichnung des ausgewählten Makros. Der IC 1 speichert dieses Makro unter der eingegebenen Bezeichnung nach dem Speichern der Seite.

4. **Kurzbeschreibung:** Geben Sie unter *Kurzbeschreibung* eine kurze Beschreibung für das ausgewählte Makro ein.
5. **Aktivierung:** Unter Aktivierung schalten Sie das Makro ein oder aus. Dadurch können Sie Makros einrichten, die nur bei Bedarf ablaufen sollen.




Makro anlegen

6. **Speichern:** Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 legt das Makro an.
7. **Editieren:** Klicken Sie auf *Editieren*. Der IC 1 öffnet den IC 1 Skripteditor. Im Skripteditor können Sie das ausgewählte Makro eingeben oder ändern.
8. **Löschen:** Klicken Sie auf *Löschen* und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit *OK*. Der IC 1 löscht das ausgewählte Makro.

Makros editieren

Makros erstellen Sie im IC 1 Skripteditor. Der Skripteditor ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Links befindet sich die Editierumgebung und rechts die Paletten mit den einzelnen Makrofunktionen.

Die Editierumgebung hat 15x15 quadratische Funktionsfelder, die schachbrettartig angeordnet sind. Jedes Funktionsfeld kann eine Makrofunktion aus den Paletten aufnehmen. Um Skripte zu editieren, markieren Sie ein Funktionsfeld mit einem Mausklick und wählen anschließend eine Makrofunktion aus den Paletten aus. Der IC 1 fügt die ausgewählte Makrofunktion in das markierte Funktionsfeld ein. Jede Makrofunktion, die Sie einfügen, repräsentiert einen Schritt im Ablauf einer automatisierten Funktionalität. Durch die logische Verknüpfung der einzelnen Makrofunktionen im Skripteditor programmieren Sie grafisch, Baustein für Baustein, ein automatisiertes Ablaufprogramm. Dazu bieten Ihnen die Paletten umfangreichen Funktionen zum Abfragen oder Setzen von Gerätewerten und mathematische und logische Operatoren. Die Skriptbausteine verknüpfen Sie über so genannte Verbinder und Verteiler miteinander. Das fertige Makro ist schließlich eine Verkettung von Skriptbausteinen zu einem Ablaufdiagramm, ähnlich einem elektrischen Schaltplan.





So editieren Sie ein Makro:

1. Markieren Sie ein Makro in der Liste *Makro auswählen* auf der Registerkarte *Gerätemakros verwalten*. Der IC 1 zeigt den Namen und die Kurzbeschreibung des Makros unter *Bezeichnung* bzw. *Kurzbeschreibung* an.
2. Klicken Sie auf *Editieren*. Der IC 1 öffnet den Skripteditor für das markierte Makro.
3. Klicken Sie in der Palettenleiste auf *Alle anzeigen*. Der IC 1 öffnet alle Paletten.
4. Klicken Sie in der Editierumgebung auf ein Funktionsfeld. Der IC 1 markiert das entsprechende Funktionsfeld (rot).
Hinweis: Sie können jedes beliebige Feld auswählen; es spielt keine Rolle auf welchem Feld Sie mit der Programmierung beginnen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nach rechts hin (und eventuell auch nach oben hin) genügend Platz für alle Makrofunktionen des Skripts haben.
5. Klicken Sie in den Paletten auf eine Makrofunktion. Der IC 1 fügt die ausgewählte Makrofunktion in das Funktionsfeld ein.
Hinweis: Je nach ausgewählter Makrofunktion zeigt der IC 1 über der Palettenleiste die Spezifikationsliste für diese Makrofunktion an. Definieren Sie die Makrofunktion in der Spezifikationsliste.
6. Wiederholen Sie diese grundlegenden Schritte für jede Makrofunktion des Skripts.
7. Klicken Sie auf *Speichern*. Der IC 1 speichert das Makro.



Interaktive Funktionenhilfe: Beim Überfahren der Makrofunktionen mit der Maus erhalten Sie im Feld *Interaktive Funktionenhilfe* eine passende Kurzhilfe angezeigt.

Makrofunktionen

Wertzugriff:



Digitalen Eingang auslesen: Gibt den Wert eines digitalen Eingangs aus, der je nach Kontext als Zahlenwert bzw. WAHR oder FALSCH verarbeitet wird.



Analogen Eingang auslesen: Echtzeitwert eines analogen Eingangs als Fließkommazahl nach Einbeziehung des konfigurierten Faktor und Offset.



Digitalen Ausgang auslesen: Gibt den Wert eines digitalen Ausgangs aus, der je nach Kontext als 0 oder 1 bzw. WAHR oder FALSCH weiter verarbeitet wird.



Digitalen Ausgang setzen: Setzen eines digitalen Ausgangs auf EIN oder AUS durch Übergabe von numerisch 1 oder 0 bzw. boolesch WAHR oder FALSCH.



Variable lesen: Auslesen eines Variablenwertes als Fließkommazahl, die auch boolesch verwendet werden kann: 0 -> FALSCH, ungleich 0 -> WAHR.



Variable setzen: Setzen eines Variablenwertes als Fließkommazahl oder boolesch, wobei WAHR als 1 und FALSCH als 0 gespeichert wird.



Konstante lesen: Mit der Konstante speisen Sie einen einstellbaren, jedoch nicht per Skript änderbaren Zahlenwert in den Datenfluss ein.

Arithmetik:



Addition: Summe zweier Eingangswerte, welche Fließkommazahlen oder boolesche Zustände sein können.



Subtraktion: Differenz zweier Eingangswerte, welche Fließkommazahlen oder boolesche Zustände sein können.



Multiplikation: Produkt zweier Eingangswerte, welche Fließkommazahlen oder boolesche Zustände sein können.



Division: Quotient zweier Eingangswerte, welche Fließkommazahlen oder boolesche Zustände sein können.

Logik:



Und: UND-Kombination zweier boolescher Werte: Nur wenn beide Eingänge WAHR sind, ist das Ergebnis WAHR, andernfalls FALSCH.



Oder: ODER-Kombination zweier boolescher Werte: Sobald einer oder beide Eingänge WAHR sind, ist das Ergebnis WAHR, andernfalls FALSCH.



Nicht: Negierung eines booleschen Eingangswertes: WAHR wird nach FALSCH, FALSCH nach WAHR umgekehrt.



Vergleich: Vergleichen von zwei Werten: Je nach Konfiguration gibt die Funktion bei A kleiner B, A gleich B oder A größer B boolesch WAHR (1), sonst FALSCH (0) aus.



Bedingung: Bedingte Auswahl unter zwei Werten: Liegt am Auswahleingang WAHR an, wird der konfigurierte Eingangswert ausgegeben, sonst der andere.

Flankenkontrolle:



Positiv getriggert: Wechselt der angelegte Wert von boolesch FALSCH (0) nach WAHR (1), wird genau ein WAHR-Impuls ausgegeben, danach wieder dauerhaft FALSCH.



Negativ getriggert: Wechselt der angelegte Wert von boolesch WAHR (1) nach FALSCH (0), wird genau ein WAHR-Impuls ausgegeben, danach wieder dauerhaft FALSCH.




Monoflop Ausgang: Auslesen des benannten booleschen Zustandes, dessen Wert durch die Einschaltung eines digitalen Geräteeingangs angestoßen wird.



Monoflop Eingang: Stößt einen benennbaren WAHR-Zustand einstellbarer Dauer (in Sekunden) an, sobald der gewählte digitale Geräteeingang auf EIN wechselt.

Verbinde: Leitet beliebige Werte vom Ausgang einer Skriptfunktion zum Eingang einer nächsten Funktion weiter.



Verteiler: Verteilt beliebige Werte vom Ausgang einer Funktion zu den Eingängen weiterer Skriptfunktionen. Die Verteilung erfolgt grundsätzlich von links nach rechts!



7

Anmeldung

Mit dem IC 1 bedienen und kontrollieren Sie Ihre Gebäude und Anlagentechnik über das Internet. Um den Internetzugang auf Ihrem IC 1 nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät beim Internetportal www.domopoint.de anmelden. Domopoint ist ein Internetservice, der direkt mit der Technik Ihres IC 1 zusammen arbeitet. Das Portal ist in verschiedenen Weltsprachen verfügbar. Mit Domopoint haben Sie einen sicheren Zugriff auf Ihre Geräte: Die Sicherheitsstandards sind ähnlich denen des Onlinebankings.

Diesem Kapitel beschreibt, wie Sie auf das Internetportal www.domopoint.de gelangen, Ihren IC 1 anmelden und Ihr Hauptbenutzer-Konto einrichten. In Ihrem Hauptbenutzer-Konto verwalten Sie komfortabel Ihren IC 1 oder auch mehrere IC 1.

Internetportal www.domoport.de anwählen

1 Domoport ist mehrsprachig angelegt. Sie erreichen den Internetservice immer unter dem Domainnamen »domoport«. Für die deutschsprachige Variante existiert die Toplevel Domain »*.de«. Die komplette Internetadresse (URL) des deutschen Domoport Portals lautet dann beispielsweise »<http://www.domoport.de>«. Die URL der internationalen Domoport Version in Englisch lautet »<http://www.domoport.com>«. Die jeweilige Sprachvariante wählen Sie komfortabel über eine Auswahlschaltfläche auf der Domoport Startseite.

Geräteverbindung



So gelangen Sie über jeden Internetzugang auf Ihre IC 1 Geräte:

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
2. Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie eine der in der Tabelle »Domoport Toplevel Domains« aufgeführten URLs ein. Sie gelangen zur Domoport Portalseite.

Domoport Toplevel Domains

| Land | Sprache | URL |
|---------------|----------|---|
| Deutschland | Deutsch | http://www.domoport.de |
| International | Englisch | http://www.domoport.com |

WAP-Zugriff

Domoport bietet Ihnen neben der konventionellen HTML-Benutzeroberfläche eine eigenständige WAP-Benutzeroberfläche. Die Domoport WAP-Benutzeroberfläche zeichnet sich durch eine schlanke und schnelle Bedienerführung aus, die für WAP-Browser auf Mobiltelefonen und PDAs optimiert ist. Die folgende Tabelle »Domoport WAP-URLs« zeigt die URLs für den WAP-Zugriff auf das Domoport Internetportal:

Domoport WAP-URLs

| Land | Sprache | URL |
|---------------|----------|---|
| Deutschland | Deutsch | http://www.domoport.de/wap |
| International | Englisch | http://www.domoport.com/wap |



Um einen IC 1 beim Domoport Internetportal anzumelden, brauchen Sie einen Rechner mit Internetzugang und Internetbrowser-Software (z.B. MS Internet-Explorer oder Netscape Navigator).



WAP Zugriff auf Domoport



Der Funktionsumfang des Domoport Internetportals unter WAP ist im Gegensatz zur Standard HTML-Version etwas eingeschränkt. Die WAP-Benutzeroberfläche des Domoport Internetportals bietet Ihnen folgenden Funktionsumfang:

- Anmelden über Domoport
- Bedienen der Gerätehomepage des IC 1
- Sperren von Benutzerkonten

Neu anmelden

2 Mit dem IC 1 verwalten und steuern Sie sensible Bereiche Ihrer Gebäudetechnik. Daher arbeiten der IC 1 und der Internetservice Domoport mit einer ausgereiften Sicherheitstechnik. Diese Sicherheitstechnik verhindert zuverlässig, dass Unbefugte Zugriff auf Ihren IC 1 haben: Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige Seriennummer (SN) und eine PIN (Persönliche-Identifikations-Nummer). Die Seriennummer identifiziert das Gerät (IC 1) und die PIN den Benutzer des IC 1. Erst wenn SN und PIN bei der Anmeldung am Internetportal Domoport zusammen passen, können Sie sich auf den IC 1 einloggen, ähnlich wie bei Ihrem Mobiltelefon.

Erstanmeldung



So melden Sie Ihren IC 1 beim Internetservice Domoport an:

1. Klicken Sie auf der Portalseite »www.domoport.de« auf *Jetzt neu anmelden!*. Domoport öffnet die Seite *Anmeldung eines Domoport Hauptbenutzer-Kontos mit IC 1 Gerätedaten*.
2. Gerätedaten:
Geben Sie SN, PIN und Telefonnummer des IC 1 ein und wählen Sie einen aussagekräftigen Gerätenamen (z.B. MyHome).
3. Anmeldung:
Geben Sie einen aussagekräftigen Hauptbenutzer-Namen und ein Passwort ein z.B. Henry.Mustermann).
4. Klicken Sie auf Anmelden. Domoport öffnet die Anmeldeseite zur Eingabe Ihrer persönlichen Kontaktdaten.
5. Klicken Sie auf Weiter. Domoport prüft Ihre Eingaben und speichert Ihre Daten. Damit haben Sie Ihren IC 1 beim Internetservice Domoport angemeldet. Sie können nun mit Ihrem Hauptbenutzer-Namen und Passwort auf Ihr Domoport Hauptbenutzer-Konto zugreifen.



SN und PIN: Die SN finden Sie direkt auf dem IC 1 Gehäuse. Die PIN finden Sie im Sicherheitsfeld auf dem Domoport Anmeldeblatt. Das Anmeldeblatt wurde Ihnen zusammen mit dem IC 1 ausgeliefert.

Die SN und PIN werden nur zur ersten Anmeldung eines Gerätes benötigt; danach wählen Sie einen beliebigen Benutzernamen und ein beliebiges Passwort zur Einwahl.

8.

Anhang

Technische Daten

Hardware: IC 1 Internet Controller REG-K

| | |
|--------------------|---|
| Gehäuse: | DIN Rail (EN50022); 157x86x58mm (9TE) Schutzart: IP20 |
| Gewicht: | 250g |
| Temperatur : | 0-45°C |
| Feuchtigkeit: | 90% nicht kondensiert |
| Stromversorgung: | DC 10-24V; ca. 10Watt |
| Sicherung: | F1 T1,6A |
| Prozessor: | 32-Bit RISC; 33MHz; 16MB RAM; 2MB Flash |
| Echtzeituhr: | DCF77 synchronisiert über Internetverbindung |
| Digitale Eingänge: | 6 isolierte digitale Eingänge für externe potentialfreie Kontakte; maximale Zählfrequenz ca. 25Hz Ausgangsspannung max. DC 24V, abhängig vom Netzgerät Ausgangsstrom 10mA Kabellänge ca. 50m abhängig von Störeinflüssen und Versorgungsspannung |
| Digitale Ausgänge: | 6 digitale Relaisausgänge Nennspannung AC 250V (DC 24V) Nennstrom AC 10A, cosn=1 (DC 6A) Nennleistung 1380VA Glühlampe 1000W Leuchtstofflampe 900W nicht kompensiert kapazitive Belastung AC 230V, max. 4µF elektrische Lebensdauer 50000 Schaltspiele bei Nennbelastung |

BENUTZERHANDBUCH

| | |
|--|--|
| Analoge Eingänge: | 4 analoge Eingänge Eingangsspannungsart DC 0-5/10V Eingangsstromart DC 0/4-20mA; 10-Bit Auflösung gemeinsame Masse |
| USB: | 2 USB Schnittstellen (Typ A) für externe Videomodule (nur Module des Herstellers) |
| Modem/ISDN/GSM: | 1 Telefon RJ45 Anschluss für Internet Einwahlverbindungen IC 1 Internet Controller REG-K: Standardversion ohne Modem IC 1 Internet Controller REG-K/Analog: Integriertes Analog-Modem mit 56kBit/s Zulassung: R&TTE, CTR 21 IC 1 Internet Controller REG-K/ISDN: Integriertes ISDN-Modem mit 64kBit/s Zulassung: R&TTE, CTR 3 IC 1 Internet Controller REG-K/GSM: Integriertes GSM-Modem; Zulassung: CTR 31, CTR 32 |
| Netzwerk: | Ethernet Schnittstelle RJ45 für 10/100MBit/s; |
| Anzeige LED: | 6 LEDs für digitale Eingänge 6 LEDs für digitale Ausgänge 2 LEDs für LAN 1 LED für Onlinestatus 1 LED für Spannung |
| Zulassung: | CE |
| EG Richtlinien: | EN 60950 EN 50081-1 und EN 50082-1 |
| Lieferumfang: | IC 1 Internet Controller REG-K Netzwerkkabel 3m (grau) Netzwerkkabel/Crosskabel 3m (rot) Telefonkabel 3m, abhängig vom Modemtyp: Analog, ISDN; GSM Typ: Magnetfußantenne, 5m Anschlusskabel Montageanleitung Anmelde Daten mit PIN und Seriennummer Benutzerhandbuch deutsch und englisch als PDF-Dateien auf CD-ROM |
| Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen. | |

Funktionsumfang

Software: IC 1 Internet Controller REG-K

| | |
|-----------------------------|---|
| Visualisierung Homepage: | Kontrolle und Anzeige aller I/O und Variablen Ein-Klick-Operation für alle Funktionen |
| Zeitschaltuhr: | 32 frei programmierbare Zeitschaltprogramme Jahreszeitschaltuhr für Ausnahmetage |
| Alarne und Ereignisse: | Alarm- und Ereignisbenachrichtigung bis zu 32 E-Mailempfänger Historische Daten, Videobilder als Attachment Sendekette für professionelles Alarmrouting |
| Historische Diagrammgrafik: | Speicherung historischer Daten für 6 Eingangskanäle 128000 Datenpunkte pro Kanal Darstellung als Diagrammgrafik |
| Video: | Live Videobilderaffassung bis max. 4 Bilder pro Minute bei 320x240 historischer Videospeicher für 128 Bilder |
| Makroprogrammierung: | bis zu 16 parallele Makros 32 interne Programmvariablen (Lesen/Schreiben) Leistungsfähige grafische Makroprogrammierung Logik-, Mathematik-, Vergleichs- und Zeitfunktionen |
| Allgemein: | Einfache Konfiguration aller Einstellungen über Internetbrowser 3 Stufen für Benutzerrechte: Administration, Bediener, Betrachter Bis zu 32 Benutzer verwaltbar Automatische Zeitsynchronisation über Internet nach DCF77 Zeit |
| Browser: | MS Internet Explorer 5.0 oder höher Netscape Navigator 4.7x WAP 1.1 Browser Javascript muss aktiviert sein! |
| Sicherheit: | High security-Internetkommunikation über Domoprot, SSC-, TDES-Verschlüsselung |



Schalten Sie auf Zukunft



Bei Warenrücksendungen auf Grund von Beanstandungen wenden Sie sich bitte an unseren Service Center:

Merten GmbH & Co. KG
Systemlösungen für die Elektrotechnik
Service Center
Fritz-Kotz-Straße 8
D-51674 Wiehl

Telefon: +49 2261 702-204
Telefax: +49 2261 702-136
Internet: www.merten.de

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere InfoLine:

Telefon: +49 1805 212581 oder +49 800 63783640
Telefax: +49 1805 212582 oder +49 800 63783630
E-Mail: infoline@merten.de