

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wetterstation erfaßt Temperatur, Helligkeit und Windschwindigkeit. Zusätzlich ist ein Regensensor an der Oberseite eingebaut. Das Gerät wird an Gebäuden eingesetzt. Über ein integriertes GPS-Modul können Zeit/Datum und Position empfangen werden (bei Metodata 140 GPS KNX – 1409203).

Mit Hilfe der ETS (Engineering Tool Software) können die Applikationsprogramme ausgewählt, die spezifischen Parameter und Adressen vergeben und in das Gerät übertragen werden.

2. Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
➤ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

Für die fachgerechte Verlegung der Busleitungen und die Inbetriebnahme der Geräte die Vorgaben der EN 50428 für Schalter oder ähnliches Installationsmaterial zur Verwendung in der Gebäudesystemtechnik beachten!


Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Garantieanspruches.



Regensensor wird im Betrieb heiß!
Regensensor nicht berühren.

- Regen wird erst dann erkannt, wenn der Regensensor ausreichend benetzt ist. Es kann zwischen den ersten Regentropfen eines Schauers und dem Zeitpunkt, an dem Regen erkannt wird, eine Verzögerung geben.
- Nach Endes des Regens kann es trotz Heizung mehrere Minuten dauern, bis der Sensor wieder trocken ist und das Gerät dies richtig erkennt.
- **Achtung:** Eine Markise/Jalousie benötigt zum Einfahren bei Wind einige Zeit. Die Windschwellen unter dem vom Markisen-/Jalousienhersteller angegebenen Wert parametrieren.


3. Beschreibung



- 1 Regensensor mit Heizung
- 2 drei Lichtsensoren (vorne, rechts und links)
- 3 Programmertaste und Programmier-LED für die physikalische Adresse
- 4 Windrad
- 5 Temperatursensor
- 6 Wandhalter mit Anschluss für Netzzspannung und Busanschluss (KNX)


4. Montage

- Den Windsensor nicht im Windschatten montieren.
- Einfallende Schatten (z. B. von Masten usw.) und Lichtreflexe vermeiden.
- Montageposition beachten
 - Regensensor nach oben
 - Windrad nach unten



Wandbefestigung

- Wandhalter mit den beigelegten Schrauben und Unterlegscheiben (siehe Kap. 5) an der Wand etc. befestigen. Die Unterlegscheiben sind wichtig, um die Schutzart IP 44 zu erreichen.
- Leitungen durch die Gummidichtungen führen und in die Klemmen stecken.
- Schraube ② lösen.
- Wetterstation von oben in den Wandhalter schieben.
- Schraube ① festziehen.
- Wetterstation waagrecht ausrichten und Schraube ② festziehen.




Mast- oder Eckbefestigung

Die Wetterstation kann auch an einem Mast mit der Mast- oder Eckbefestigung angebracht werden (Zubehör 9070380).


Soll Wind aus allen Richtungen erfasst werden, ist diese Montage empfohlen.

5. Elektrischer Anschluss



Leitungen einführen

- Kabel für den Netzanschluss bzw. für den Bus durch die vorgesehenen Gummidichtungen führen, und die Leitungen in die Steckklemme bzw. Busklemme stecken.



Betrieb ohne Netzspannung möglich. Die Heizung des Regensors und das GPS-Modul funktionieren dann nicht.

6. Physikalische Adresse eingeben

- Mit einem Schraubendreher an der Geräteunterseite die Programmertaste 3 drücken.
Die Programmier-LED leuchtet.
Metedata 140 KNX ist im Programmiermodus.

7. Technische Daten

- Betriebsspannung: 110–230 V AC +10 % –15 %
- Frequenz: 50–60 Hz
- Eigenverbrauch: typ. <0,45 W (max. 5,3 W)
- Standby min.: <0,25 W
- Zulässige Umgebungs-temperatur: –20 °C ... +55 °C
- Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage
- Schutzart: IP 44 nach EN 60529
- Betriebsspannung KNX: Busspannung ≤10 mA
- Kabel: max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
NYM 5 x 1,5 mm (Netzkabel)
JSTY 2 x 2 x 0,8 mm (Buskabel)
- Mastbefestigung: Dm 50–60 mm (Zubehör 9070380)
- Windsensor: 2–30 m/s
- Helligkeitssensor (3): 1–100000 Lux
- Temperatursensor: –30 °C bis +60 °C
- Anzeige Regensor: ja/nein

Weitere technische Angaben auf dem Gerätetypschild beachten!

Technische Verbesserungen vorbehalten.

Die ETS-Datenbank finden Sie unter www.theben.de
Für detaillierte Funktionsbeschreibungen verwenden Sie bitte das KNX-Handbuch.

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service
Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

Addresses, telephone numbers etc. at
www.theben.de